Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 11 / СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 11 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36954-ч(с)-0414.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 36954 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до 12.08.2017 | Тхв, гр.С= 3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 21.03.2014 по 23.04.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Qобщ.от+гвс Гкал.
21.03.14	24,00		130,61	130,69	-0,08	73,36	43,19	30,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
22.03.14	24,00		129,40	129,50	-0,11	70,34	42,48	27,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
23.03.14	24,00		129,81	129,92	-0,11	68,45	41,68	26,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
24.03.14	24,00		129,74	129,85	-0,11	65,45	40,62	24,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
25.03.14	24,00	*	130,52	130,66	-0,14	63,51	40,03	23,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
26.03.14	24,00		131,89	131,95	-0,06	62,94	39,72	23,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
27.03.14	24,00		130,75	130,74	0,01	62,87	39,55	23,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
28.03.14	24,00		130,63	130,61	0,02	62,59	39,49	23,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
29.03.14	24,00		130,66	130,61	0,05	62,83	39,25	23,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
30.03.14	23,00		125,59	125,53	0,06	64,41	39,89	24,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
31.03.14	24,00		130,40	130,38	0,03	67,13	40,96	26,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
01.04.14	24,00		130,75	130,78	-0,03	67,16	40,96	26,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
02.04.14	24,00		130,84	130,89	-0,04	67,81	41,12	26,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
03.04.14	24,00		131,20	131,33	-0,13	69,70	42,08	27,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
04.04.14	24,00		130,64	130,81	-0,16	68,08	41,32	26,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
05.04.14	24,00		130,41	130,59	-0,18	66,38	40,58	25,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
06.04.14	24,00		130,20	130,37	-0,18	66,84	40,77	26,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
07.04.14	24,00		130,46	130,67	-0,21	66,87	41,05	25,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
08.04.14	24,00	*	87,20	87,43	-0,23	64,91	38,83	26,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
09.04.14	24,00		129,55	129,35	0,20	63,81	39,47	24,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
10.04.14	24,00		130,05	129,83	0,22	63,48	39,33	24,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
11.04.14	24,00		131,40	131,23	0,18	63,37	39,53	23,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
12.04.14	24,00		129,34	129,26	0,08	63,15	39,58	23,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
13.04.14	24,00		128,18	128,12	0,05	62,81	39,42	23,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
14.04.14	24,00		129,05	129,11	-0,05	63,26	40,08	23,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
15.04.14	24,00		130,92	131,02	-0,09	62,16	39,96	22,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
16.04.14	24,00		130,49	130,58	-0,09	62,37	39,90	22,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
17.04.14	24,00		129,31	129,46	-0,15	62,86	39,98	22,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
18.04.14	24,00		129,81	130,00	-0,19	62,74	40,43	22,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
19.04.14	24,00		131,93	132,10	-0,17	63,48	41,19	22,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
20.04.14	24,00		130,93	131,18	-0,25	62,66	41,08	21,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
21.04.14	24,00		130,73	130,96	-0,24	63,13	41,72	21,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
22.04.14	24,00		125,87	126,04	-0,17	63,44	42,09	21,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
23.04.14	24,00		105,37	105,32	0,04	61,28	38,49	22,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
Среднее	23,97	-	128,08	128,14	-0,07	64,87	40,47	24,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,13
Итого	815,00		4354,62	4356,87	-2,24						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	106,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	26.03.14 23:00	25610,65	25655,04	-	-	-	-	691,04	4521,12
	24.04.14 09:00	29226,63	29272,62	-	-	-	-	778,00	5202,12

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3 °C = 0,01 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,32** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ГЭК-СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
Начальник энергосбыта
« 28 » 04 14 г.