Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Матюшенко 10 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0414.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207135 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,988 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.04.2014 по 23.04.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.14	24,00	-	83,76	63,62	20,14	68,70	37,97	30,73	7,00	5,00	1,94	20,40	-	-	20,83	-	-	-	68,57	-	1,40			3,34
02.04.14	24,00	-	85,40	63,59	21,81	69,60	38,05	31,55	7,00	5,00	1,98	22,10	-	-	22,61	-	-	-	69,79	-	1,54			3,52
03.04.14	24,00	-	84,58	63,97	20,61	71,29	38,98	32,31	7,00	5,00	2,04	20,99	-	-	21,46	-	-	-	71,14	-	1,50			3,54
04.04.14	24,00	-	83,84	63,68	20,16	69,43	38,33	31,10	7,00	5,00	1,97	20,54	-	-	20,96	-	-	-	68,94	-	1,42			3,38
05.04.14	24,00	-	86,50	63,51	22,99	67,86	37,79	30,07	7,00	5,00	1,89	23,33	-	-	23,83	-	-	-	67,77	-	1,58			3,47
06.04.14	24,00	-	89,99	63,23	26,76	68,39	37,99	30,40	7,00	5,00	1,90	27,11	-	-	27,65	-	-	-	68,45	-	1,86			3,75
07.04.14	24,00	-	84,74	63,55	21,19	68,22	38,30	29,92	7,00	5,00	1,88	21,51	-	-	21,95	-	-	-	68,02	-	1,46			3,35
08.04.14	24,00	-	84,70	64,57	20,13	66,92	38,06	28,86	7,00	5,00	1,84	20,58	-	-	21,01	-	-	-	66,59	-	1,37			3,21
09.04.14	24,00	-	85,30	63,44	21,86	65,22	37,12	28,10	7,00	5,00	1,76	22,30	-	-	22,74	-	-	-	65,04	-	1,45			3,21
10.04.14	24,00	-	85,84	63,49	22,35	64,81	36,84	27,97	7,00	5,00	1,76	22,71	-	-	23,16	-	-	-	64,64	-	1,47			3,23
11.04.14	24,00	-	75,51	56,99	18,52	63,46	36,24	27,22	7,00	5,00	1,33	23,49	-	-	23,87	-	-	-	59,56	-	1,40			2,73
12.04.14	24,00	-	86,90	64,87	22,03	64,38	37,41	26,97	7,00	5,00	1,70	22,78	-	-	23,22	-	-	-	64,29	-	1,47			3,17
13.04.14	24,00	-	85,25	62,19	23,06	64,19	37,04	27,15	7,00	5,00	1,67	23,37	-	-	23,80	-	-	-	64,22	-	1,50			3,17
14.04.14	24,00	-	83,39	62,19	21,20	64,48	37,45	27,03	7,00	5,00	1,68	21,32	-	-	21,72	-	-	-	64,27	-	1,37			3,04
15.04.14	24,00	-	84,13	63,69	20,44	63,38	37,33	26,05	7,00	5,00	1,65	20,70	-	-	21,07	-	-	-	63,28	-	1,31			2,96
16.04.14	24,00	-	83,13	63,54	19,59	63,74	36,91	26,83	7,00	5,00	1,68	20,01	-	-	20,37	-	-	-	63,86	-	1,28			2,96
17.04.14	24,00	-	88,12	63,06	25,06	64,12	37,15	26,97	7,00	5,00	1,68	25,46	-	-	25,94	-	-	-	63,99	-	1,63			3,31
18.04.14	24,00	-	85,37	63,56	21,81	64,02	37,77	26,25	7,00	5,00	1,65	22,22	-	-	22,63	-	-	-	63,90	-	1,42			3,07
19.04.14	24,00	-	88,05	65,11	22,94	64,74	38,47	26,27	7,00	5,00	1,70	23,24	-	-	23,70	-	-	-	64,64	-	1,50			3,20
20.04.14	24,00	-	85,29	64,28	21,01	63,91	38,35	25,56	7,00	5,00	1,63	21,33	-	-	21,72	-	-	-	63,88	-	1,36			2,99
21.04.14	24,00	-	86,34	64,27	22,07	64,40	39,00	25,40	7,00	5,00	1,61	22,42	-	-	22,85	-	-	-	64,35	-	1,45			3,06
22.04.14	24,00	-	83,08	62,03	21,05	64,56	39,11	25,45	7,00	5,00	1,56	21,35	-	-	21,78	-	-	-	64,29	-	1,37			2,94
23.04.14	24,00	-	72,36	51,93	20,43	62,86	35,46	27,40	7,00	5,00	1,40	20,74	-	-	21,13	-	-	-	63,01	-	1,31			2,71
Среднее	24,00	-	84,42	62,80	21,62	65,77	37,70	28,07	7,00	5,00	1,73	22,17	-	-	22,61	-	-	-	65,50	-	1,45	-	-	3,19
Итого	552,00		1941,57	1444,36	497,21						39,87	510,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00			33,41	0,00	0,00	73,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,42 °С = ~~1,70~~ -1,23 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~71,58~~ 72,05 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (абонента) _____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «29» 04 14 г.