Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Матюшенко 16 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-0414.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207187 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) , лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс= 0,096

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтехгвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.04.2014 по 23.04.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.14	24,00	-	132,97	111,19	21,78	69,18	40,44	28,74	7,00	5,00	3,15	22,32	-	-	22,80	-	-	-	69,39	-	1,55			4,70
02.04.14	24,00	-	133,61	111,08	22,53	70,04	40,59	29,45	7,00	5,00	3,23	23,03	-	-	23,54	-	-	-	70,44	-	1,62			4,85
03.04.14	24,00	-	133,35	111,85	21,50	71,82	41,59	30,23	7,00	5,00	3,34	22,03	-	-	22,55	-	-	-	72,00	-	1,58			4,93
04.04.14	24,00	-	132,19	111,47	20,72	69,99	40,77	29,22	7,00	5,00	3,22	21,28	-	-	21,76	-	-	-	69,98	-	1,49			4,71
05.04.14	24,00	-	133,91	111,13	22,78	68,30	40,07	28,23	7,00	5,00	3,09	23,45	-	-	23,96	-	-	-	68,50	-	1,61			4,70
06.04.14	24,00	-	134,40	110,59	23,81	68,82	40,26	28,56	7,00	5,00	3,10	24,49	-	-	25,04	-	-	-	69,23	-	1,70			4,79
07.04.14	24,00	-	133,54	111,23	22,31	68,70	40,49	28,21	7,00	5,00	3,10	22,84	-	-	23,36	-	-	-	68,84	-	1,57			4,67
08.04.14	24,00	-	134,35	113,33	21,02	67,38	40,22	27,16	7,00	5,00	3,04	21,62	-	-	22,07	-	-	-	67,34	-	1,46			4,50
09.04.14	24,00	-	133,11	111,73	21,38	65,63	39,13	26,50	7,00	5,00	2,91	22,05	-	-	22,46	-	-	-	65,86	-	1,45			4,37
10.04.14	24,00	-	133,16	111,89	21,27	65,20	38,94	26,26	7,00	5,00	2,90	21,85	-	-	22,27	-	-	-	65,38	-	1,43			4,33
11.04.14	24,00	-	111,95	97,65	14,30	64,26	38,21	26,05	7,00	5,00	2,14	22,62	-	-	22,99	-	-	-	58,66	-	1,32			3,47
12.04.14	24,00	-	132,19	107,90	24,29	64,84	39,37	25,47	7,00	5,00	2,68	25,25	-	-	25,75	-	-	-	65,00	-	1,64			4,32
13.04.14	24,00	-	129,71	104,74	24,97	64,60	39,09	25,51	7,00	5,00	2,63	25,55	-	-	26,03	-	-	-	64,99	-	1,66			4,29
14.04.14	24,00	-	127,85	106,35	21,50	64,88	39,74	25,14	7,00	5,00	2,64	22,10	-	-	22,53	-	-	-	64,95	-	1,43			4,07
15.04.14	24,00	-	130,21	108,01	22,20	63,77	39,62	24,15	7,00	5,00	2,57	22,75	-	-	23,16	-	-	-	64,02	-	1,46			4,03
16.04.14	24,00	-	129,88	107,20	22,68	64,08	39,41	24,67	7,00	5,00	2,59	23,44	-	-	23,90	-	-	-	64,43	-	1,51			4,10
17.04.14	24,00	-	129,76	107,03	22,73	64,52	39,53	24,99	7,00	5,00	2,63	23,29	-	-	23,72	-	-	-	64,70	-	1,51			4,14
18.04.14	24,00	-	127,82	107,71	20,11	64,40	40,20	24,20	7,00	5,00	2,55	20,95	-	-	21,35	-	-	-	64,62	-	1,36			3,91
19.04.14	24,00	-	133,10	110,45	22,65	65,13	41,08	24,05	7,00	5,00	2,63	23,09	-	-	23,55	-	-	-	65,36	-	1,51			4,13
20.04.14	24,00	-	130,80	108,93	21,87	64,30	40,82	23,48	7,00	5,00	2,52	22,36	-	-	22,80	-	-	-	64,62	-	1,45			3,96
21.04.14	24,00	-	128,94	109,62	19,32	64,79	41,39	23,40	7,00	5,00	2,49	20,25	-	-	20,62	-	-	-	65,08	-	1,32			3,82
22.04.14	24,00	-	125,51	106,30	19,21	64,97	41,69	23,28	7,00	5,00	2,44	19,65	-	-	20,04	-	-	-	65,00	-	1,28			3,72
23.04.14	24,00	-	107,89	87,17	20,72	63,26	37,88	25,38	7,00	5,00	2,17	21,21	-	-	21,60	-	-	-	63,73	-	1,35			3,52
Среднее	24,00	-	129,57	108,02	21,55	66,21	40,02	26,19	7,00	5,00	2,77	22,50	-	-	22,95	-	-	-	66,18	-	1,49	-	-	4,26
Итого	552,00		2980,20	2484,55	495,65						63,76	517,47	0,00	0,00	527,85	0,00	0,00	0,00			34,26	0,00	0,00	98,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,42 °С = ~~1,70~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~96,33~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 04