Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ново-Александровская 11 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-0414.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204729 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,42

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.04.2014 по 23.04.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.14	24,00	-	82,69	68,32	14,37	70,46	46,41	24,05	7,00	5,00	1,60	14,94	-	-	15,28	-	-	-	70,45	-	1,05			2,66
02.04.14	24,00	-	82,59	68,21	14,38	71,57	46,70	24,87	7,00	5,00	1,65	14,94	-	-	15,30	-	-	-	71,78	-	1,07			2,72
03.04.14	24,00	-	84,13	68,89	15,24	73,16	47,99	25,17	7,00	5,00	1,70	15,80	-	-	16,17	-	-	-	73,09	-	1,15			2,85
04.04.14	24,00	-	82,01	68,42	13,59	71,58	47,07	24,51	7,00	5,00	1,64	14,22	-	-	14,54	-	-	-	71,26	-	1,02			2,65
05.04.14	24,00	-	83,26	68,44	14,82	70,61	46,36	24,25	7,00	5,00	1,62	15,36	-	-	15,71	-	-	-	70,65	-	1,09			2,71
06.04.14	24,00	-	86,69	68,67	18,02	70,60	46,69	23,91	7,00	5,00	1,61	18,55	-	-	18,97	-	-	-	70,68	-	1,31			2,92
07.04.14	24,00	-	84,87	68,67	16,20	70,50	46,91	23,59	7,00	5,00	1,58	16,74	-	-	17,11	-	-	-	70,47	-	1,18			2,76
08.04.14	24,00	-	82,17	68,32	13,85	69,37	46,27	23,10	7,00	5,00	1,55	14,33	-	-	14,64	-	-	-	69,20	-	0,99			2,54
09.04.14	24,00	-	81,19	67,51	13,68	68,31	45,25	23,06	7,00	5,00	1,53	14,12	-	-	14,43	-	-	-	68,25	-	0,96			2,49
10.04.14	24,00	-	81,52	67,37	14,15	66,58	44,36	22,22	7,00	5,00	1,47	14,63	-	-	14,92	-	-	-	66,36	-	0,97			2,44
11.04.14	24,00	-	83,01	67,96	15,05	65,58	44,19	21,39	7,00	5,00	1,42	15,68	-	-	15,98	-	-	-	65,67	-	1,03			2,44
12.04.14	24,00	-	83,39	68,17	15,22	65,55	44,65	20,90	7,00	5,00	1,38	15,85	-	-	16,19	-	-	-	65,60	-	1,04			2,42
13.04.14	24,00	-	85,01	68,50	16,51	65,94	45,24	20,70	7,00	5,00	1,37	17,27	-	-	17,61	-	-	-	66,05	-	1,14			2,51
14.04.14	24,00	-	83,30	68,67	14,63	64,45	44,84	19,61	7,00	5,00	1,30	15,45	-	-	15,72	-	-	-	64,45	-	1,00			2,29
15.04.14	24,00	-	81,44	67,69	13,75	63,85	44,52	19,33	7,00	5,00	1,26	14,47	-	-	14,72	-	-	-	63,86	-	0,92			2,19
16.04.14	24,00	-	82,55	68,07	14,48	65,03	45,02	20,01	7,00	5,00	1,32	15,20	-	-	15,48	-	-	-	65,05	-	0,99			2,31
17.04.14	24,00	-	82,93	67,68	15,25	64,44	44,37	20,07	7,00	5,00	1,31	15,98	-	-	16,29	-	-	-	64,69	-	1,04			2,34
18.04.14	24,00	-	82,65	68,47	14,18	65,35	45,52	19,83	7,00	5,00	1,31	15,01	-	-	15,31	-	-	-	65,36	-	0,98			2,29
19.04.14	24,00	-	83,41	69,04	14,37	65,40	46,28	19,12	7,00	5,00	1,26	15,34	-	-	15,63	-	-	-	65,47	-	1,00			2,26
20.04.14	24,00	-	82,74	69,14	13,60	65,71	46,87	18,84	7,00	5,00	1,24	14,51	-	-	14,81	-	-	-	65,70	-	0,96			2,20
21.04.14	24,00	-	79,99	66,21	13,78	64,74	46,65	18,09	7,00	5,00	1,14	14,79	-	-	15,07	-	-	-	64,58	-	0,96			2,09
22.04.14	24,00	-	79,61	67,01	12,60	65,44	48,20	17,24	7,00	5,00	1,09	13,59	-	-	13,85	-	-	-	65,38	-	0,89			1,98
23.04.14	24,00	-	73,88	59,58	14,30	65,31	45,97	19,34	7,00	5,00	1,10	15,14	-	-	15,44	-	-	-	65,34	-	0,99			2,09
Среднее	24,00	-	82,39	67,78	14,61	67,37	45,93	21,44	7,00	5,00	1,41	15,30	-	-	15,62	-	-	-	67,36	-	1,03	-	-	2,44
Итого	552,00		1895,03	1559,01	336,02						32,43	351,91	0,00	0,00	359,17	0,00	0,00	0,00			23,72	0,00	0,00	56,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды ~~3,42~~ °С = ~~-1,15~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~55,00~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«_____» _____ г.