Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ново-Александровская 24 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-0414.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206093 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.04.2014 по 23.04.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.14	24,00	-	177,38	156,21	21,17	71,11	49,56	21,55	7,00	5,00	3,26	22,79	-	-	23,28	-	-	-	70,89	-	1,62			4,88
02.04.14	24,00	-	175,38	156,07	19,31	72,21	50,12	22,09	7,00	5,00	3,33	20,93	-	-	21,43	-	-	-	72,34	-	1,52			4,85
03.04.14	24,00	-	175,27	156,29	18,98	73,83	51,26	22,57	7,00	5,00	3,44	20,36	-	-	20,84	-	-	-	73,53	-	1,50			4,93
04.04.14	24,00	-	173,13	155,82	17,31	72,24	50,30	21,94	7,00	5,00	3,34	18,67	-	-	19,11	-	-	-	71,67	-	1,34			4,67
05.04.14	24,00	-	177,03	155,78	21,25	71,23	49,62	21,61	7,00	5,00	3,28	22,52	-	-	23,05	-	-	-	71,08	-	1,60			4,88
06.04.14	24,00	-	178,16	156,00	22,16	71,18	50,01	21,17	7,00	5,00	3,22	23,39	-	-	23,92	-	-	-	71,05	-	1,66			4,89
07.04.14	24,00	-	175,09	155,94	19,15	71,13	50,04	21,09	7,00	5,00	3,20	20,48	-	-	20,95	-	-	-	70,84	-	1,45			4,65
08.04.14	24,00	-	174,64	155,80	18,84	69,99	49,36	20,63	7,00	5,00	3,13	20,27	-	-	20,70	-	-	-	69,57	-	1,41			4,54
09.04.14	24,00	-	173,54	155,10	18,44	68,92	48,32	20,60	7,00	5,00	3,09	19,99	-	-	20,39	-	-	-	68,65	-	1,38			4,47
10.04.14	24,00	-	176,84	154,83	22,01	67,15	47,30	19,85	7,00	5,00	2,99	23,46	-	-	23,90	-	-	-	66,63	-	1,56			4,56
11.04.14	24,00	-	176,97	155,37	21,60	66,10	46,99	19,11	7,00	5,00	2,88	23,07	-	-	23,55	-	-	-	65,96	-	1,52			4,40
12.04.14	24,00	-	176,77	155,11	21,66	66,08	47,35	18,73	7,00	5,00	2,81	23,20	-	-	23,65	-	-	-	65,92	-	1,53			4,34
13.04.14	24,00	-	178,60	155,61	22,99	66,45	47,79	18,66	7,00	5,00	2,80	24,62	-	-	25,13	-	-	-	66,35	-	1,63			4,44
14.04.14	24,00	-	176,06	155,72	20,34	64,92	47,24	17,68	7,00	5,00	2,65	22,04	-	-	22,45	-	-	-	64,55	-	1,43			4,08
15.04.14	24,00	-	172,87	153,75	19,12	64,37	46,73	17,64	7,00	5,00	2,61	20,83	-	-	21,19	-	-	-	64,25	-	1,34			3,95
16.04.14	24,00	-	174,01	154,52	19,49	65,57	47,27	18,30	7,00	5,00	2,73	21,01	-	-	21,41	-	-	-	65,38	-	1,37			4,11
17.04.14	24,00	-	173,94	154,11	19,83	64,92	46,63	18,29	7,00	5,00	2,72	21,36	-	-	21,79	-	-	-	64,95	-	1,39			4,11
18.04.14	24,00	-	173,97	155,04	18,93	65,86	47,69	18,17	7,00	5,00	2,72	20,48	-	-	20,89	-	-	-	65,64	-	1,34			4,07
19.04.14	24,00	-	177,51	155,84	21,67	65,90	47,94	17,96	7,00	5,00	2,70	23,19	-	-	23,65	-	-	-	65,74	-	1,53			4,23
20.04.14	24,00	-	175,43	155,65	19,78	66,22	48,20	18,02	7,00	5,00	2,71	21,30	-	-	21,71	-	-	-	66,02	-	1,41			4,12
21.04.14	24,00	-	168,48	149,37	19,11	65,26	47,64	17,62	7,00	5,00	2,52	20,93	-	-	21,33	-	-	-	65,04	-	1,36			3,88
22.04.14	24,00	-	168,31	151,07	17,24	65,97	48,46	17,51	7,00	5,00	2,54	19,03	-	-	19,39	-	-	-	65,70	-	1,25			3,79
23.04.14	24,00	-	154,16	134,56	19,60	65,88	46,05	19,83	7,00	5,00	2,58	21,06	-	-	21,48	-	-	-	65,68	-	1,38			3,96
Среднее	24,00	-	174,07	154,07	20,00	67,93	48,34	19,59	7,00	5,00	2,92	21,52	-	-	21,96	-	-	-	67,71	-	1,46	-	-	4,38
Итого	552,00		4003,54	3543,56	459,98						67,27	494,98	0,00	0,00	505,19	0,00	0,00	0,00			33,51	0,00	0,00	100,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,42 °C = -1,48 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок -1,67 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 99,20 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 04 14 г.