

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-6
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской обороны 140, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 14725

Приборы УУТЭ поверены до 09.07.2016

Тхв=0 С

расходомер

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 50

КТПТР-05

тр-д. ГВС ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20

КТПТР-05

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.14	24	-	53,57	9,20	175,151	-	-	40,16	4,60	174,645	-	13,41	0,506	-	-	-	2,384
24.03.14	24	-	54,13	9,20	177,846	-	-	40,24	4,60	177,339	-	13,90	0,507	-	-	-	2,506
25.03.14	24	-	54,55	9,20	173,321	-	-	40,73	4,60	172,828	-	13,82	0,493	-	-	-	2,430
26.03.14	24	-	57,52	9,20	167,613	-	-	42,34	4,60	166,959	-	15,18	0,654	-	-	-	2,586
27.03.14	24	-	57,54	9,20	166,590	-	-	42,42	4,60	165,995	-	15,11	0,596	-	-	-	2,557
28.03.14	24	-	58,60	9,20	167,396	-	-	42,90	4,60	166,621	-	15,70	0,776	-	-	-	2,675
29.03.14	24	-	62,37	9,20	168,420	-	-	44,84	4,60	167,734	-	17,54	0,686	-	-	-	2,999
30.03.14	24	-	64,16	9,20	168,812	-	-	46,00	4,60	168,200	-	18,16	0,611	-	-	-	3,108
31.03.14	24	-	64,55	9,20	167,251	-	-	45,71	4,60	166,756	-	18,84	0,495	-	-	-	3,189
01.04.14	24	-	64,76	9,20	166,657	-	-	45,65	4,60	166,367	-	19,11	0,291	-	-	-	3,213
02.04.14	24	-	65,94	9,20	105,161	-	-	45,12	4,60	151,215	-	20,82	-46,054	-	-	-	5,228
03.04.14	24	-	63,03	9,20	0,000	-	-	44,99	4,60	157,212	-	18,05	-157,212	-	-	-	9,360
04.04.14	24	-	63,07	9,20	0,000	-	-	44,45	4,60	158,082	-	18,61	-158,082	-	-	-	9,360
05.04.14	24	-	59,97	9,20	0,000	-	-	43,05	4,60	159,090	-	16,92	-159,090	-	-	-	9,360
06.04.14	24	-	55,86	9,20	0,000	-	-	41,91	4,60	158,968	-	13,94	-158,968	-	-	-	9,360
07.04.14	24	-	53,71	9,20	0,000	-	-	40,59	4,60	159,041	-	13,11	-159,041	-	-	-	9,360
08.04.14	24	-	60,68	9,20	0,000	-	-	40,57	4,60	156,582	-	20,12	-156,582	-	-	-	9,360
09.04.14	24	-	25,48	9,20	6,555	-	-	36,05	4,60	154,735	-	-10,56	-148,181	-	-	-	8,985
10.04.14	24	-	44,88	9,20	153,231	-	-	32,89	4,60	153,498	-	11,99	-0,267	-	-	-	1,840
11.04.14	24	-	58,87	9,20	156,818	-	-	41,61	4,60	157,053	-	17,27	-0,235	-	-	-	2,720
12.04.14	24	-	55,54	9,20	157,243	-	-	40,15	4,60	157,160	-	15,39	0,083	-	-	-	2,436
13.04.14	24	-	55,78	9,20	156,219	-	-	40,32	4,60	155,830	-	15,46	0,388	-	-	-	2,443
14.04.14	24	-	53,41	9,20	156,003	-	-	39,44	4,60	155,752	-	13,97	0,252	-	-	-	2,201
15.04.14	24	-	50,13	9,20	155,315	-	-	37,55	4,60	155,200	-	12,58	0,115	-	-	-	1,973
16.04.14	24	-	52,37	9,20	156,686	-	-	38,75	4,60	156,787	-	13,62	-0,101	-	-	-	2,147
17.04.14	24	-	50,54	9,20	156,230	-	-	37,80	4,60	156,299	-	12,75	-0,068	-	-	-	2,004
18.04.14	24	-	49,18	9,20	157,070	-	-	37,38	4,60	157,222	-	11,80	-0,152	-	-	-	1,865
19.04.14	24	-	48,69	9,20	160,942	-	-	37,56	4,60	161,183	-	11,14	-0,241	-	-	-	1,806
20.04.14	24	-	48,71	9,20	154,065	-	-	37,43	4,60	154,385	-	11,28	-0,321	-	-	-	1,750
21.04.14	24	-	48,69	9,20	159,357	-	-	37,94	4,60	159,732	-	10,75	-0,375	-	-	-	1,727
22.04.14	24	-	48,48	9,20	160,591	-	-	38,22	4,60	161,019	-	10,26	-0,428	-	-	-	1,661
Среднее	24,00	-	54,99	9,20	124,211	-	-	40,80	4,60	160,951	-	14,19	-36,740	-	-	-	4,019
Итого	744,0	-	-	-	3850,544	0,000	-	-	-	4989,491	0,000	-	-1138,947	0,00	0,00	0,00	124,59

Ориентировочно до конца месяца(+)

1262,790

1264,718

-1,928

14,81

Корректировка за прошлый месяц (-)

1583,416

1584,669

0,825

30,07

Итого за апрель 2014 :

3529,918

4669,540

-1141,700

109,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.14 02:00	40898,831	-	39215,062	-	-	-	908,861	
23.04.14 02:00	44747,338	-	44202,636	-	-	-	1033,365	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ ____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

____ Гкал

____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Константиновский В.В.

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ