

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-6
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской обороны 140, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 14736

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 50
 Обратн.тр. ПРЭМ-1 50
 тр-д. ГВС ПРЭМ 40
 тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 09.07.2016

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

КТПТР-05
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.14	24	-	53,66	9,20	166,273	-	-	39,83	4,60	160,013	-	13,83	6,260	-	-	-	2,562
24.03.14	24	-	54,23	9,20	168,848	-	-	40,18	4,60	162,475	-	14,04	6,373	-	-	-	2,641
25.03.14	24	-	54,68	9,20	170,240	-	-	40,53	4,60	163,884	-	14,15	6,357	-	-	-	2,680
26.03.14	24	-	57,60	9,20	170,213	-	-	41,92	4,60	163,851	-	15,69	6,362	-	-	-	2,950
27.03.14	24	-	57,69	9,20	163,685	-	-	41,69	4,60	157,407	-	16,00	6,277	-	-	-	2,895
28.03.14	24	-	58,64	9,20	158,020	-	-	41,61	4,60	152,041	-	17,04	5,979	-	-	-	2,953
29.03.14	24	-	62,45	9,20	159,120	-	-	43,47	4,60	153,109	-	18,98	6,010	-	-	-	3,295
30.03.14	24	-	64,27	9,20	159,556	-	-	44,76	4,60	153,553	-	19,52	6,004	-	-	-	3,396
31.03.14	24	-	64,68	9,20	158,015	-	-	45,02	4,60	152,258	-	19,65	5,757	-	-	-	3,378
01.04.14	24	-	64,89	9,20	157,525	-	-	44,89	4,60	151,860	-	19,99	5,665	-	-	-	3,417
02.04.14	24	-	65,43	9,20	147,222	-	-	44,32	4,60	143,035	-	21,10	4,187	-	-	-	3,863
03.04.14	24	-	65,00	9,20	157,922	-	-	44,83	4,60	152,558	-	20,17	5,365	-	-	-	3,440
04.04.14	24	-	64,72	9,20	158,355	-	-	44,75	4,60	153,167	-	19,97	5,188	-	-	-	3,408
05.04.14	24	-	61,73	9,20	159,206	-	-	43,28	4,60	153,579	-	18,45	5,627	-	-	-	3,194
06.04.14	24	-	59,38	9,20	158,946	-	-	42,12	4,60	153,511	-	17,25	5,436	-	-	-	2,984
07.04.14	24	-	56,51	9,20	158,821	-	-	40,98	4,60	153,702	-	15,52	5,120	-	-	-	2,688
08.04.14	24	-	56,98	9,20	163,941	-	-	41,39	4,60	158,539	-	15,59	5,402	-	-	-	2,792
09.04.14	24	-	47,65	9,20	169,006	-	-	36,97	4,60	163,364	-	10,68	5,642	-	-	-	2,015
10.04.14	24	-	44,93	9,20	167,726	-	-	33,65	4,60	161,808	-	11,27	5,918	-	-	-	2,087
11.04.14	24	-	59,00	9,20	171,842	-	-	42,84	4,60	165,587	-	16,16	6,254	-	-	-	3,059
12.04.14	24	-	55,65	9,20	172,509	-	-	41,36	4,60	165,534	-	14,28	6,975	-	-	-	2,767
13.04.14	24	-	55,89	9,20	171,037	-	-	41,55	4,60	164,265	-	14,34	6,772	-	-	-	2,748
14.04.14	24	-	53,53	9,20	170,495	-	-	40,63	4,60	164,750	-	12,90	5,744	-	-	-	2,445
15.04.14	24	-	50,23	9,20	169,998	-	-	38,72	4,60	164,893	-	11,51	5,105	-	-	-	2,168
16.04.14	24	-	52,46	9,20	171,891	-	-	39,92	4,60	166,178	-	12,54	5,713	-	-	-	2,398
17.04.14	24	-	50,64	9,20	171,529	-	-	38,85	4,60	165,414	-	11,79	6,115	-	-	-	2,274
18.04.14	24	-	49,27	9,20	172,456	-	-	38,40	4,60	166,842	-	10,86	5,614	-	-	-	2,103
19.04.14	24	-	48,78	9,20	176,774	-	-	38,56	4,60	171,549	-	10,22	5,225	-	-	-	2,023
20.04.14	24	-	48,80	9,20	169,150	-	-	38,46	4,60	164,686	-	10,34	4,464	-	-	-	1,934
21.04.14	24	-	48,77	9,20	172,399	-	-	38,84	4,60	168,111	-	9,93	4,288	-	-	-	1,894
22.04.14	24	-	48,54	9,20	169,179	-	-	38,81	4,60	165,218	-	9,73	3,961	-	-	-	1,814
Среднее	24,00	-	56,02	9,20	165,545	-	-	41,07	4,60	159,895	-	14,95	5,650	-	-	-	2,718
Итого	744,0	-			5131,900	0,000				4956,743	0,000		175,157	0,00	0,00	0,00	84,27

Ориентировочно до конца месяца(+)

1375,290

1334,855

40,434

16,50

Корректировка за прошлый месяц (-)

1506,342

1452,080

54,262

32,02

Итого за апрель 2014 :

5000,848

4839,519

161,329

68,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.14 23:00	41234,375	-	44137,769	-	-	-	1016,170	
23.04.14 02:00	46387,456	-	49115,203	-	-	-	1100,677	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ °С

___ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Константиновский В.В.