Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 12 / СЦО | Строит.Адрес: Ольминского 12 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник | Схема подключения: Двухтрубная открытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206402-ч(с)-0414.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206402 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 3,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.04.2014 по 23.04.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.14	9,00	-	40,87	40,87	0,00	68,36	44,35	24,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,98
02.04.14	24,00	-	107,84	108,02	-0,18	70,24	44,84	25,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
03.04.14	24,00	-	107,31	107,31	0,00	71,32	45,37	25,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
04.04.14	24,00	-	107,06	107,06	0,00	69,42	44,49	24,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
05.04.14	24,00	-	106,22	106,22	0,00	67,21	43,24	23,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
06.04.14	24,00	-	106,85	106,56	0,29	68,89	44,20	24,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
07.04.14	12,00	-	53,58	53,58	0,00	68,44	44,34	24,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
08.04.14	13,00	-	57,94	58,12	-0,18	68,06	44,28	23,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,38
09.04.14	24,00	-	107,01	107,55	-0,54	67,19	43,68	23,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
10.04.14	24,00	-	106,53	106,71	-0,18	65,79	42,77	23,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
11.04.14	24,00	-	107,28	107,28	0,00	63,68	41,97	21,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
12.04.14	24,00	-	108,27	108,45	-0,18	63,84	42,48	21,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
13.04.14	24,00	-	108,49	108,49	0,00	64,21	42,91	21,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
14.04.14	24,00	-	108,66	108,66	0,00	63,46	42,86	20,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
15.04.14	24,00	-	109,21	109,21	0,00	63,30	42,96	20,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
16.04.14	24,00	-	109,07	109,07	0,00	63,68	42,94	20,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
17.04.14	24,00	-	108,55	108,55	0,00	62,25	42,24	20,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
18.04.14	24,00	-	110,54	110,54	0,00	63,75	43,63	20,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
19.04.14	23,00	-	106,82	106,82	0,00	64,06	44,24	19,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
20.04.14	24,00	-	111,63	111,63	0,00	64,01	44,86	19,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
21.04.14	24,00	-	112,40	112,40	0,00	64,21	45,79	18,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
22.04.14	24,00	-	109,00	109,00	0,00	64,07	45,91	18,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
23.04.14	24,00	-	98,20	98,20	0,00	62,88	43,66	19,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
Среднее	22,30	-	100,41	100,45	-0,04	65,75	43,83	21,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,19
Итого	513,00		2309,33	2310,30	-0,97						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	50,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,42 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 50,29 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 04 14 г.