Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1-Неве.

Договор:
Строит.Адрес: Ольминского 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная открытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208374
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0414.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 3,42
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс= 0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.тех.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.04.2014 по 23.04.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Qобщ.от+гвс Гкал.
01.04.14	24,00	-	92,81	76,66	16,15	68,47	40,06	28,41	7,00	5,00	2,11	17,25	-	-	17,62	-	-	-	68,19	-	1,18			3,29
02.04.14	24,00	-	92,27	76,77	15,50	69,52	40,47	29,05	7,00	5,00	2,17	16,34	-	-	16,68	-	-	-	69,57	-	1,14			3,31
03.04.14	24,00	-	94,00	75,67	18,33	70,59	40,93	29,66	7,00	5,00	2,22	18,89	-	-	19,32	-	-	-	69,43	-	1,31			3,54
04.04.14	24,00	-	91,26	76,27	14,99	68,62	40,23	28,39	7,00	5,00	2,12	15,78	-	-	16,12	-	-	-	68,25	-	1,08			3,19
05.04.14	24,00	-	95,52	75,03	20,49	66,60	39,18	27,42	7,00	5,00	2,01	21,38	-	-	21,80	-	-	-	66,02	-	1,41			3,42
06.04.14	24,00	-	94,23	75,85	18,38	68,24	39,99	28,25	7,00	5,00	2,10	19,13	-	-	19,54	-	-	-	67,82	-	1,30			3,40
07.04.14	24,00	-	93,56	76,10	17,46	68,39	40,22	28,17	7,00	5,00	2,09	18,27	-	-	18,65	-	-	-	68,10	-	1,24			3,34
08.04.14	24,00	-	92,72	75,86	16,86	67,63	40,01	27,62	7,00	5,00	2,06	17,59	-	-	17,95	-	-	-	66,83	-	1,18			3,23
09.04.14	24,00	-	92,76	75,68	17,08	66,49	39,43	27,06	7,00	5,00	2,00	18,01	-	-	18,37	-	-	-	65,93	-	1,19			3,18
10.04.14	24,00	-	93,91	75,35	18,56	65,07	38,70	26,37	7,00	5,00	1,95	19,41	-	-	19,78	-	-	-	64,30	-	1,25			3,19
11.04.14	24,00	-	91,41	76,37	15,04	63,07	38,21	24,86	7,00	5,00	1,85	15,80	-	-	16,09	-	-	-	63,24	-	1,00			2,85
12.04.14	24,00	-	97,62	76,61	21,01	63,28	38,65	24,63	7,00	5,00	1,85	21,75	-	-	22,14	-	-	-	63,15	-	1,37			3,22
13.04.14	24,00	-	97,46	75,99	21,47	63,68	39,00	24,68	7,00	5,00	1,83	22,26	-	-	22,67	-	-	-	63,28	-	1,41			3,24
14.04.14	24,00	-	97,08	76,84	20,24	62,91	39,19	23,72	7,00	5,00	1,77	21,16	-	-	21,55	-	-	-	62,63	-	1,33			3,10
15.04.14	24,00	-	97,60	76,72	20,88	62,75	39,24	23,51	7,00	5,00	1,76	21,70	-	-	22,09	-	-	-	62,42	-	1,36			3,12
16.04.14	24,00	-	92,51	77,14	15,37	63,10	39,35	23,75	7,00	5,00	1,79	16,11	-	-	16,41	-	-	-	63,16	-	1,02			2,80
17.04.14	24,00	-	96,31	77,12	19,19	61,71	38,61	23,10	7,00	5,00	1,73	19,91	-	-	20,26	-	-	-	61,94	-	1,24			2,97
18.04.14	24,00	-	96,52	77,82	18,70	63,15	39,70	23,45	7,00	5,00	1,78	19,31	-	-	19,65	-	-	-	63,40	-	1,22			3,01
19.04.14	24,00	-	97,91	78,23	19,68	63,47	40,27	23,20	7,00	5,00	1,77	20,34	-	-	20,72	-	-	-	63,63	-	1,29			3,06
20.04.14	24,00	-	97,07	78,34	18,73	63,39	40,72	22,67	7,00	5,00	1,74	19,37	-	-	19,73	-	-	-	63,52	-	1,23			2,97
21.04.14	24,00	-	94,86	78,99	15,87	63,55	41,51	22,04	7,00	5,00	1,70	16,56	-	-	16,88	-	-	-	63,36	-	1,05			2,75
22.04.14	24,00	-	87,33	69,72	17,61	63,32	42,18	21,14	7,00	5,00	1,58	18,23	-	-	18,49	-	-	-	55,32	-	1,01			2,59
23.04.14	24,00	-	75,20	54,04	21,16	62,10	40,21	21,89	7,00	5,00	1,47	21,73	-	-	21,97	-	-	-	47,37	-	1,03			2,50
Среднее	24,00	-	93,56	75,36	18,21	65,18	39,83	25,35	7,00	5,00	1,89	18,97	-	-	19,33	-	-	-	63,95	-	1,21	-	-	3,10
Итого	552,00		2151,92	1733,17	418,75						43,44	436,28	0,00	0,00	444,48	0,00	0,00	0,00			27,83	0,00	0,00	71,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 287 / 9,42 °C = -1,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок -1,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 69,83 Гкал; куб.м. 70,01

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

26,58

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 04 14 г.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ