Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ольминского 24 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0414.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,1 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 21.03.2014 по 23.04.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
21.03.14	24,00	-	118,16	93,38	24,78	75,16	47,62	27,54	7,00	5,00	3,16	20,98	-	-	21,33	-	-	-	60,88	-	1,28			4,44
22.03.14	24,00	-	118,79	94,20	24,59	72,26	46,97	25,29	7,00	5,00	2,88	21,63	-	-	21,98	-	-	-	59,35	-	1,28			4,16
23.03.14	24,00	-	122,20	97,61	24,59	70,01	45,83	24,18	7,00	5,00	2,74	21,69	-	-	22,08	-	-	-	62,26	-	1,35			4,09
24.03.14	24,00	-	120,16	97,53	22,63	66,38	44,13	22,25	7,00	5,00	2,50	19,74	-	-	20,08	-	-	-	59,49	-	1,18			3,68
25.03.14	24,00	-	119,42	93,53	25,89	64,34	43,28	21,06	7,00	5,00	2,38	23,17	-	-	23,48	-	-	-	54,35	-	1,26			3,64
26.03.14	24,00	-	120,70	93,66	27,04	62,68	42,15	20,53	7,00	5,00	2,30	24,40	-	-	24,74	-	-	-	54,12	-	1,32			3,62
27.03.14	24,00	-	118,99	95,87	23,12	62,97	42,22	20,75	7,00	5,00	2,33	20,34	-	-	20,62	-	-	-	54,72	-	1,11			3,45
28.03.14	24,00	-	119,69	95,11	24,58	63,19	42,34	20,85	7,00	5,00	2,34	21,91	-	-	22,20	-	-	-	54,51	-	1,20			3,54
29.03.14	24,00	-	120,73	93,62	27,11	63,83	42,22	21,61	7,00	5,00	2,42	24,45	-	-	24,78	-	-	-	54,51	-	1,33			3,75
30.03.14	24,00	-	119,80	89,32	30,48	66,17	43,51	22,66	7,00	5,00	2,56	27,65	-	-	28,01	-	-	-	53,43	-	1,48			4,04
31.03.14	22,00	-	106,96	84,75	22,21	68,08	44,32	23,76	7,00	5,00	2,34	21,36	-	-	21,67	-	-	-	55,29	-	1,18			3,53
01.04.14	24,00	-	113,98	88,31	25,67	68,80	44,65	24,15	7,00	5,00	2,73	22,88	-	-	23,15	-	-	-	51,27	-	1,18			3,90
02.04.14	24,00	-	112,45	84,88	27,57	69,86	45,08	24,78	7,00	5,00	2,80	24,78	-	-	25,06	-	-	-	49,52	-	1,23			4,03
03.04.14	24,00	-	110,16	84,57	25,59	70,91	45,69	25,22	7,00	5,00	2,85	22,87	-	-	23,12	-	-	-	48,28	-	1,11			3,95
04.04.14	24,00	-	112,01	86,16	25,85	68,97	44,81	24,16	7,00	5,00	2,72	23,12	-	-	23,39	-	-	-	49,71	-	1,15			3,86
05.04.14	24,00	-	119,37	93,72	25,65	66,91	43,63	23,28	7,00	5,00	2,59	22,75	-	-	23,08	-	-	-	57,48	-	1,31			3,90
06.04.14	24,00	-	115,86	85,40	30,46	68,54	44,55	23,99	7,00	5,00	2,69	27,65	-	-	28,01	-	-	-	52,36	-	1,45			4,14
07.04.14	24,00	-	116,11	90,55	25,56	68,74	44,65	24,09	7,00	5,00	2,70	22,70	-	-	23,00	-	-	-	54,70	-	1,24			3,94
08.04.14	24,00	-	118,44	92,85	25,59	67,96	44,32	23,64	7,00	5,00	2,64	22,81	-	-	23,16	-	-	-	56,87	-	1,30			3,94
09.04.14	24,00	-	115,17	91,90	23,27	66,82	43,70	23,12	7,00	5,00	2,59	20,43	-	-	20,70	-	-	-	53,51	-	1,10			3,68
10.04.14	24,00	-	114,52	86,68	27,84	65,41	42,95	22,46	7,00	5,00	2,50	25,15	-	-	25,47	-	-	-	50,41	-	1,27			3,77
11.04.14	24,00	-	115,41	91,05	24,36	63,38	42,18	21,20	7,00	5,00	2,36	21,65	-	-	21,92	-	-	-	51,25	-	1,11			3,47
12.04.14	24,00	-	116,24	85,98	30,26	63,53	42,76	20,77	7,00	5,00	2,36	27,47	-	-	27,78	-	-	-	49,24	-	1,36			3,71
13.04.14	24,00	-	116,00	86,29	29,71	63,89	43,06	20,83	7,00	5,00	2,36	26,86	-	-	27,18	-	-	-	49,90	-	1,34			3,70
14.04.14	24,00	-	113,76	88,72	25,04	63,15	43,02	20,13	7,00	5,00	2,29	22,30	-	-	22,55	-	-	-	48,34	-	1,08			3,37
15.04.14	24,00	-	115,55	88,38	27,17	62,96	42,96	20,00	7,00	5,00	2,28	24,48	-	-	24,75	-	-	-	49,15	-	1,20			3,48
16.04.14	24,00	-	113,81	88,15	25,66	63,37	43,14	20,23	7,00	5,00	2,31	22,96	-	-	23,19	-	-	-	48,12	-	1,11			3,41
17.04.14	24,00	-	116,08	86,33	29,75	61,93	42,21	19,72	7,00	5,00	2,24	26,96	-	-	27,26	-	-	-	48,57	-	1,31			3,55
18.04.14	24,00	-	115,08	87,46	27,62	63,36	43,42	19,94	7,00	5,00	2,28	24,95	-	-	25,19	-	-	-	48,51	-	1,21			3,50
19.04.14	24,00	-	116,33	85,22	31,11	63,70	43,94	19,76	7,00	5,00	2,29	28,39	-	-	28,71	-	-	-	48,46	-	1,38			3,67
20.04.14	24,00	-	114,97	90,03	24,94	63,62	44,22	19,40	7,00	5,00	2,27	22,24	-	-	22,46	-	-	-	48,14	-	1,07			3,34
21.04.14	24,00	-	115,28	90,89	24,39	63,81	44,73	19,08	7,00	5,00	2,23	21,79	-	-	22,03	-	-	-	48,79	-	1,06			3,29
22.04.14	24,00	-	111,77	84,16	27,61	63,63	44,65	18,98	7,00	5,00	2,17	25,03	-	-	25,27	-	-	-	47,47	-	1,19			3,36
23.04.14	24,00	-	99,45	70,78	28,67	62,36	42,41	19,95	7,00	5,00	2,08	26,07	-	-	26,31	-	-	-	42,91	-	1,12			3,20
Среднее	23,94	-	115,69	89,32	26,36	65,90	43,86	22,04	7,00	5,00	2,48	23,64	-	-	23,93	-	-	-	52,23	-	1,23	-	-	3,71
Итого	814,00		3933,40	3037,04	896,36						84,25	803,61	0,00	0,00	813,71	0,00	0,00	0,00			41,83	0,00	0,00	126,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,87 -3,42 °C = -3,07 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 123,01 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

39,52

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «29»04 г.

123,77

813,71 - 65,39 = 748,32 м³

123,77 - 12,69 = 111,08 Гкал.