

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48801

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до 22.06.2015

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср}$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м.}$ Фактические нагрузки: $G_{от ф.} = т/сут$ $G_{гвс ф.} = т/сут$ $Q_{от ф.} = ГКал/мес$ $Q_{от ср.ф.} = ГКал/сут$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.14	24	-	52,59	10,20	117,150	-	-	35,70	5,60	112,720	-	16,89	4,430	0,00	0,00	0,00	2,145
24.03.14	24	-	53,74	10,20	117,020	-	-	36,39	5,60	112,590	-	17,35	4,430	0,00	0,00	0,00	2,199
25.03.14	24	-	55,55	10,20	117,300	-	-	37,18	5,60	112,760	-	18,37	4,540	0,00	0,00	0,00	2,329
26.03.14	24	-	58,23	10,20	117,420	-	-	37,67	5,60	112,730	-	20,56	4,690	0,00	0,00	0,00	2,598
27.03.14	24	-	58,36	10,20	117,360	-	-	37,91	5,60	112,610	-	20,45	4,750	0,00	0,00	0,00	2,587
28.03.14	24	-	60,31	10,20	118,040	-	-	38,34	5,60	113,180	-	21,97	4,860	0,00	0,00	0,00	2,784
29.03.14	24	-	63,76	10,20	118,090	-	-	39,57	5,60	113,810	-	24,19	4,280	0,00	0,00	0,00	3,920
30.03.14	23	-	64,85	10,20	118,070	-	-	40,63	5,60	113,760	-	24,22	4,310	0,00	0,00	0,00	7,346
31.03.14	24	-	65,27	10,20	117,770	-	-	40,78	5,60	113,810	-	24,49	3,960	0,00	0,00	0,00	7,694
01.04.14	24	-	65,72	10,20	117,820	-	-	41,23	5,60	113,850	-	24,49	3,970	0,00	0,00	0,00	7,753
02.04.14	24	-	65,57	10,20	117,840	-	-	41,25	5,60	113,780	-	24,32	4,060	0,00	0,00	0,00	7,723
03.04.14	24	-	65,43	10,20	117,400	-	-	40,93	5,60	113,960	-	24,50	3,440	0,00	0,00	0,00	7,689
04.04.14	24	-	66,13	10,20	116,920	-	-	40,77	5,60	113,250	-	25,36	3,670	0,00	0,00	0,00	7,741
05.04.14	24	-	63,39	10,20	117,570	-	-	39,80	5,60	113,830	-	23,59	3,740	0,00	0,00	0,00	7,462
06.04.14	24	-	60,08	10,20	118,140	-	-	38,69	5,60	113,630	-	21,39	4,510	0,00	0,00	0,00	7,107
07.04.14	24	-	56,17	10,20	118,040	-	-	37,48	5,60	112,620	-	18,69	5,420	0,00	0,00	0,00	6,640
08.04.14	24	-	55,88	10,20	117,670	-	-	36,72	5,60	112,170	-	19,16	5,500	0,00	0,00	0,00	6,586
09.04.14	24	-	48,31	10,20	116,880	-	-	33,37	5,60	112,430	-	14,94	4,450	0,00	0,00	0,00	5,648
10.04.14	24	-	50,47	10,20	125,570	-	-	33,60	5,60	112,330	-	16,87	13,240	0,00	0,00	0,00	6,338
11.04.14	24	-	59,74	10,20	130,000	-	-	39,36	5,60	112,900	-	20,38	17,100	0,00	0,00	0,00	7,778
12.04.14	24	-	55,87	10,20	130,180	-	-	38,00	5,60	113,170	-	17,87	17,010	0,00	0,00	0,00	7,282
13.04.14	24	-	56,58	10,20	130,180	-	-	38,57	5,60	112,820	-	18,01	17,360	0,00	0,00	0,00	7,376
14.04.14	24	-	53,84	10,20	129,920	-	-	37,82	5,60	113,630	-	16,02	16,290	0,00	0,00	0,00	7,004
15.04.14	24	-	49,77	10,20	129,480	-	-	35,76	5,60	112,900	-	14,01	16,580	0,00	0,00	0,00	6,456
16.04.14	24	-	51,73	10,20	129,410	-	-	36,51	5,60	112,170	-	15,22	17,240	0,00	0,00	0,00	6,705
17.04.14	24	-	50,70	10,20	129,460	-	-	36,03	5,60	113,830	-	14,67	15,630	0,00	0,00	0,00	6,575
18.04.14	24	-	49,64	10,20	129,110	-	-	35,68	5,60	113,760	-	13,96	15,350	0,00	0,00	0,00	6,422
19.04.14	24	-	48,95	10,20	129,130	-	-	35,61	5,60	113,450	-	13,34	15,680	0,00	0,00	0,00	6,334
20.04.14	24	-	49,43	10,20	129,230	-	-	36,02	5,60	113,820	-	13,41	15,410	0,00	0,00	0,00	6,401
21.04.14	24	-	49,96	10,20	129,240	-	-	36,54	5,60	113,640	-	13,42	15,600	0,00	0,00	0,00	6,470
22.04.14	24	-	50,29	10,20	129,180	-	-	36,54	5,60	113,830	-	13,75	15,350	0,00	0,00	0,00	6,508
Среднее	23,97	-	56,66	10,20	122,471	-	-	37,76	5,60	113,217	-	18,90	9,253	-	-	-	5,987
Итого	743,0	-	-	-	3796,590	0,000	-	-	-	3509,740	0,000	-	286,850	0,00	0,00	0,00	185,60

Ориентировочно до конца месяца(+)

1034,011

908,000

126,011

51,90

Корректировка за прошлый месяц (-)

1057,551

1013,709

43,843

27,40

Итого за апрель 2014 :

3773,050

3404,031

369,019

210,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.03.14 12:00	69995,340	-	69617,300	-	0,000	0,000	1944,537	
23.04.14 04:00	73632,830	-	70216,550	-	0,000	0,000	2127,954	

Время аварийных ситуаций:

1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

_____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 со заявки до получения АКТА допуска УУ

Дата _____