

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48408

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 27.07.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.14	24	-	52,04	10,20	91,910	-	-	33,35	5,60	91,910	-	18,69	0,000	0,00	0,00	0,00	1,723
24.03.14	24	-	53,19	10,20	91,810	-	-	33,88	5,60	91,810	-	19,31	0,000	0,00	0,00	0,00	1,775
25.03.14	24	-	54,93	10,20	91,930	-	-	34,55	5,60	91,930	-	20,38	0,000	0,00	0,00	0,00	1,878
26.03.14	24	-	57,19	10,20	91,970	-	-	35,12	5,60	91,970	-	22,07	0,000	0,00	0,00	0,00	2,036
27.03.14	24	-	56,99	10,20	91,890	-	-	35,21	5,60	91,890	-	21,78	0,000	0,00	0,00	0,00	2,004
28.03.14	24	-	58,84	10,20	92,340	-	-	35,57	5,60	92,340	-	23,27	0,000	0,00	0,00	0,00	2,154
29.03.14	24	-	62,36	10,20	92,330	-	-	36,82	5,60	92,330	-	25,54	0,000	0,00	0,00	0,00	2,362
30.03.14	23	-	63,44	10,20	88,290	-	-	37,63	5,60	88,290	-	25,81	0,000	0,00	0,00	0,00	2,283
31.03.14	24	-	64,26	10,20	91,940	-	-	37,70	5,60	91,940	-	26,56	0,000	0,00	0,00	0,00	2,446
01.04.14	24	-	65,07	10,20	91,870	-	-	37,82	5,60	91,870	-	27,25	0,000	0,00	0,00	0,00	2,510
02.04.14	24	-	64,63	10,20	91,910	-	-	37,70	5,60	91,890	-	26,93	0,020	0,00	0,00	0,00	2,479
03.04.14	24	-	64,18	10,20	91,730	-	-	37,60	5,60	91,730	-	26,58	0,000	0,00	0,00	0,00	2,442
04.04.14	24	-	64,79	10,20	91,390	-	-	37,41	5,60	91,390	-	27,38	0,000	0,00	0,00	0,00	2,506
05.04.14	24	-	62,03	10,20	91,930	-	-	36,68	5,60	91,930	-	25,35	0,000	0,00	0,00	0,00	2,336
06.04.14	24	-	58,74	10,20	92,540	-	-	35,73	5,60	92,540	-	23,01	0,000	0,00	0,00	0,00	2,135
07.04.14	24	-	55,68	10,20	92,380	-	-	34,76	5,60	92,380	-	20,92	0,000	0,00	0,00	0,00	1,935
08.04.14	24	-	55,50	10,20	92,060	-	-	34,33	5,60	92,060	-	21,17	0,000	0,00	0,00	0,00	1,950
09.04.14	24	-	48,09	10,20	91,630	-	-	31,64	5,60	91,630	-	16,45	0,000	0,00	0,00	0,00	1,506
10.04.14	24	-	49,51	10,20	92,590	-	-	30,62	5,60	92,590	-	18,89	0,000	0,00	0,00	0,00	1,745
11.04.14	24	-	59,60	10,20	91,770	-	-	35,38	5,60	91,770	-	24,22	0,000	0,00	0,00	0,00	2,227
12.04.14	24	-	55,72	10,20	91,970	-	-	34,39	5,60	91,970	-	21,33	0,000	0,00	0,00	0,00	1,964
13.04.14	24	-	56,42	10,20	91,870	-	-	34,87	5,60	91,860	-	21,55	0,010	0,00	0,00	0,00	1,984
14.04.14	24	-	53,65	10,20	92,000	-	-	34,39	5,60	92,000	-	19,26	0,000	0,00	0,00	0,00	1,776
15.04.14	24	-	49,54	10,20	92,030	-	-	32,85	5,60	92,030	-	16,69	0,000	0,00	0,00	0,00	1,539
16.04.14	24	-	51,48	10,20	91,840	-	-	33,30	5,60	91,840	-	18,18	0,000	0,00	0,00	0,00	1,676
17.04.14	24	-	50,47	10,20	91,840	-	-	32,95	5,60	91,840	-	17,52	0,000	0,00	0,00	0,00	1,612
18.04.14	24	-	49,41	10,20	91,610	-	-	32,85	5,60	91,610	-	16,56	0,000	0,00	0,00	0,00	1,523
19.04.14	24	-	48,72	10,20	91,660	-	-	32,99	5,60	91,660	-	15,73	0,000	0,00	0,00	0,00	1,450
20.04.14	24	-	49,19	10,20	91,640	-	-	33,36	5,60	91,640	-	15,83	0,000	0,00	0,00	0,00	1,453
21.04.14	24	-	49,58	10,20	91,610	-	-	33,81	5,60	91,610	-	15,77	0,000	0,00	0,00	0,00	1,450
22.04.14	24	-	48,98	10,20	91,620	-	-	33,98	5,60	91,620	-	15,00	0,000	0,00	0,00	0,00	1,381
Среднее	23,97	-	55,94	10,20	91,803	-	-	34,81	5,60	91,802	-	21,13	0,001	-	-	-	1,943
Итого	743,0	-	-	-	2845,900	0,000	-	-	-	2845,870	0,000	-	0,030	0,00	0,00	0,00	60,24

Ориентировочно до конца месяца(+)

733,509

733,509

0,000

12,05

Корректировка за прошлый месяц (-)

826,277

826,277

0,000

22,23

Итого за апрель 2014 :

2753,131

2753,101

0,030

50,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.03.14 16:00	113152,720	-	110866,210	-	0,000	0,000	2446,846	
23.04.14 04:00	115860,710	-	113574,170	-	0,000	0,000	2504,393	

Время аварийных ситуаций:

1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ °С

___ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____