

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-1  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48414

расходомер  
 Подающий тр. ПРЭМ 40  
 Обратн.тр. ПРЭМ 40

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 27.07.2015

Gmax

Термопреобр.  
 КТПТР-05  
 КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.14	24	-	54,01	10,20	255,210	-	-	39,71	5,60	255,210	-	14,30	0,000	0,00	0,00	0,00	3,666
24.03.14	24	-	52,36	10,20	256,180	-	-	39,05	5,60	256,180	-	13,31	0,000	0,00	0,00	0,00	3,424
25.03.14	24	-	53,58	10,20	256,490	-	-	39,51	5,60	256,490	-	14,07	0,000	0,00	0,00	0,00	3,625
26.03.14	24	-	54,07	10,20	256,250	-	-	39,90	5,60	256,250	-	14,17	0,000	0,00	0,00	0,00	3,645
27.03.14	24	-	58,03	10,20	256,080	-	-	41,82	5,60	256,080	-	16,21	0,000	0,00	0,00	0,00	4,164
28.03.14	24	-	56,97	10,20	256,400	-	-	41,43	5,60	256,400	-	15,54	0,000	0,00	0,00	0,00	4,001
29.03.14	24	-	57,43	10,20	255,300	-	-	41,36	5,60	255,300	-	16,07	0,000	0,00	0,00	0,00	4,119
30.03.14	23	-	58,29	10,20	245,710	-	-	42,07	5,60	245,710	-	16,22	0,000	0,00	0,00	0,00	4,001
31.03.14	24	-	59,07	10,20	255,580	-	-	42,27	5,60	255,580	-	16,80	0,000	0,00	0,00	0,00	4,314
01.04.14	24	-	61,13	10,20	255,750	-	-	43,36	5,60	255,750	-	17,77	0,000	0,00	0,00	0,00	4,559
02.04.14	24	-	61,66	10,20	255,240	-	-	43,62	5,60	255,240	-	18,04	0,000	0,00	0,00	0,00	4,621
03.04.14	24	-	61,47	10,20	255,390	-	-	43,64	5,60	255,390	-	17,83	0,000	0,00	0,00	0,00	4,568
04.04.14	24	-	60,78	10,20	255,410	-	-	43,10	5,60	255,410	-	17,68	0,000	0,00	0,00	0,00	4,529
05.04.14	24	-	60,37	10,20	255,150	-	-	42,96	5,60	255,150	-	17,41	0,000	0,00	0,00	0,00	4,454
06.04.14	24	-	57,79	10,20	257,580	-	-	41,86	5,60	257,290	-	15,93	0,290	0,00	0,00	0,00	4,132
07.04.14	24	-	56,25	10,20	260,500	-	-	41,17	5,60	259,610	-	15,08	0,890	0,00	0,00	0,00	3,987
08.04.14	24	-	55,50	10,20	259,290	-	-	40,62	5,60	258,950	-	14,88	0,340	0,00	0,00	0,00	3,888
09.04.14	24	-	58,20	10,20	269,890	-	-	42,32	5,60	269,710	-	15,88	0,180	0,00	0,00	0,00	4,309
10.04.14	24	-	58,84	10,20	279,090	-	-	43,06	5,60	278,970	-	15,78	0,120	0,00	0,00	0,00	4,424
11.04.14	24	-	57,45	10,20	282,690	-	-	42,57	5,60	282,540	-	14,88	0,150	0,00	0,00	0,00	4,232
12.04.14	24	-	54,16	10,20	279,480	-	-	40,97	5,60	279,430	-	13,19	0,050	0,00	0,00	0,00	3,710
13.04.14	24	-	54,52	10,20	262,150	-	-	40,64	5,60	262,110	-	13,88	0,040	0,00	0,00	0,00	3,657
14.04.14	24	-	53,74	10,20	261,790	-	-	40,49	5,60	261,780	-	13,25	0,010	0,00	0,00	0,00	3,488
15.04.14	24	-	49,78	10,20	263,960	-	-	38,38	5,60	263,960	-	11,40	0,000	0,00	0,00	0,00	3,027
16.04.14	24	-	52,44	10,20	265,890	-	-	39,65	5,60	265,890	-	12,79	0,000	0,00	0,00	0,00	3,415
17.04.14	24	-	51,66	10,20	266,060	-	-	39,62	5,60	266,020	-	12,04	0,040	0,00	0,00	0,00	3,222
18.04.14	24	-	49,35	10,20	277,580	-	-	38,66	5,60	277,580	-	10,69	0,000	0,00	0,00	0,00	2,989
19.04.14	24	-	49,56	10,20	277,310	-	-	38,85	5,60	277,250	-	10,71	0,060	0,00	0,00	0,00	2,993
20.04.14	24	-	50,20	10,20	277,770	-	-	39,37	5,60	277,590	-	10,83	0,180	0,00	0,00	0,00	3,032
21.04.14	24	-	50,33	10,20	283,810	-	-	39,95	5,60	283,730	-	10,38	0,080	0,00	0,00	0,00	2,969
22.04.14	24	-	46,47	10,20	273,390	-	-	37,55	5,60	273,380	-	8,92	0,010	0,00	0,00	0,00	2,455
Среднее	23,97	-	55,34	10,20	263,496	-	-	40,95	5,60	263,417	-	14,38	0,079	-	-	-	3,794
Итого	743,0	-	-	-	8168,370	0,000	-	-	-	8165,930	0,000	-	2,440	0,00	0,00	0,00	117,62

Ориентировочно до конца месяца(+)

2196,354

2195,931

0,423

24,09

Корректировка за прошлый месяц (-)

2335,269

2335,256

0,013

41,11

**Итого за апрель 2014 :**

8029,456

8026,606

2,850

100,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.03.14 16:00	148476,570	-	146885,560	-	0,000	0,000	3052,478	
23.04.14 04:00	156264,410	-	154670,960	-	0,000	0,000	3164,492	

Время аварийных ситуаций:

1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= \_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_ Гкал

\_\_\_ Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-15»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата \_\_\_\_\_ 28 АПР 2014