

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-1, СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04814

расходомер
 Подающий тр. VA2305M 40
 Обратн.тр. VA2305M 40
 тр-д. ГВС VA2305M 25
 тр.цирк. ГВС VA2305M 15
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 23.09.2015

Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.14	24	-	54,37	9,16	112,965	-	-	38,33	4,60	112,226	-	16,04	0,739	-	-	-	1,849
24.03.14	24	-	53,14	9,16	113,215	-	-	37,93	4,60	112,580	-	15,21	0,635	-	-	-	1,755
25.03.14	24	-	53,56	9,16	113,376	-	-	37,92	4,60	112,749	-	15,64	0,626	-	-	-	1,806
26.03.14	24	-	54,58	9,16	113,429	-	-	38,35	4,60	112,641	-	16,23	0,788	-	-	-	1,880
27.03.14	24	-	58,12	9,16	113,377	-	-	39,93	4,60	112,719	-	18,19	0,658	-	-	-	2,098
28.03.14	24	-	57,59	9,16	113,480	-	-	39,79	4,60	112,804	-	17,80	0,676	-	-	-	2,056
29.03.14	24	-	57,63	9,16	113,220	-	-	39,56	4,60	112,548	-	18,06	0,671	-	-	-	2,081
30.03.14	24	-	58,82	9,16	113,487	-	-	40,48	4,60	112,805	-	18,34	0,683	-	-	-	2,118
31.03.14	24	-	59,44	9,16	113,340	-	-	40,48	4,60	112,590	-	18,95	0,750	-	-	-	2,188
01.04.14	24	-	61,61	9,16	113,371	-	-	41,53	4,60	112,736	-	20,08	0,635	-	-	-	2,312
02.04.14	24	-	62,16	9,16	113,323	-	-	41,81	4,60	112,662	-	20,36	0,661	-	-	-	2,344
03.04.14	24	-	61,98	9,16	113,344	-	-	41,85	4,60	112,603	-	20,14	0,742	-	-	-	2,323
04.04.14	24	-	61,27	9,16	113,431	-	-	41,36	4,60	112,750	-	19,91	0,681	-	-	-	2,296
05.04.14	24	-	60,95	9,16	113,601	-	-	41,35	4,60	112,897	-	19,61	0,704	-	-	-	2,266
06.04.14	24	-	58,32	9,16	114,845	-	-	40,36	4,60	114,149	-	17,97	0,696	-	-	-	2,100
07.04.14	24	-	56,71	9,16	116,545	-	-	39,74	4,60	115,866	-	16,98	0,679	-	-	-	2,015
08.04.14	24	-	56,01	9,16	130,220	-	-	40,38	4,60	129,480	-	15,63	0,740	-	-	-	2,076
09.04.14	24	-	58,54	9,16	142,745	-	-	42,36	4,60	141,877	-	16,18	0,868	-	-	-	2,358
10.04.14	24	-	59,39	9,16	142,852	-	-	42,69	4,60	141,802	-	16,71	1,050	-	-	-	2,443
11.04.14	24	-	58,08	9,16	147,800	-	-	42,54	4,60	146,584	-	15,53	1,216	-	-	-	2,360
12.04.14	24	-	54,65	9,16	151,791	-	-	41,22	4,60	150,579	-	13,43	1,213	-	-	-	2,101
13.04.14	24	-	54,86	9,16	143,779	-	-	40,89	4,60	142,616	-	13,97	1,163	-	-	-	2,068
14.04.14	24	-	54,45	9,16	142,956	-	-	41,00	4,60	141,721	-	13,45	1,234	-	-	-	1,985
15.04.14	24	-	50,15	9,16	143,270	-	-	38,58	4,60	142,064	-	11,57	1,206	-	-	-	1,715
16.04.14	24	-	52,66	9,16	143,821	-	-	39,71	4,60	142,535	-	12,96	1,285	-	-	-	1,926
17.04.14	24	-	52,41	9,16	142,750	-	-	39,72	4,60	141,564	-	12,69	1,185	-	-	-	1,870
18.04.14	24	-	49,66	9,16	149,262	-	-	38,71	4,60	148,022	-	10,95	1,240	-	-	-	1,695
19.04.14	24	-	49,90	9,16	149,639	-	-	38,99	4,60	148,435	-	10,91	1,204	-	-	-	1,691
20.04.14	24	-	50,54	9,16	150,304	-	-	39,53	4,60	149,012	-	11,00	1,293	-	-	-	1,718
21.04.14	24	-	50,84	9,16	151,436	-	-	40,11	4,60	150,134	-	10,73	1,302	-	-	-	1,690
22.04.14	24	-	46,77	9,16	144,317	-	-	37,61	4,60	143,115	-	9,16	1,202	-	-	-	1,379
Среднее	24,00	-	55,78	9,16	128,880	-	-	40,15	4,60	127,963	-	15,62	0,917	-	-	-	2,018
Итого	744,0	-			3995,292	0,000				3966,866	0,000		28,425	0,00	0,00	0,00	62,56

Ориентировочно до конца месяца(+)

1178,890

1168,935

9,955

13,68

Корректировка за прошлый месяц (-)

1024,166

1017,662

6,571

21,00

Итого за апрель 2014 :

4150,017

4118,140

31,810

55,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
27.03.14 06:00	74304,457	-	73207,771	-	-	-	1700,353	
23.04.14 04:00	77843,519	-	76721,139	-	-	-	1755,377	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= ___ °С

___ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ