

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-941 № 26961

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 23.09.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. VA2305M 40

КТПТР-05

Обратн.тр. VA2305M 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата | часы | Подающий трубопровод | | | | | Обратный трубопровод | | | | | dT С | dG тонн | G1гвс тонн | G2гвс тонн | dGвс тонн | Q Гкал |
|----------|-------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| | | fG1, % | T1 С | P1 кгс/см | G1 тонн | Q1 Гкал | fG2 % | T2 С | P2 кгс/см | G2 тонн | Q2 Гкал | | | | | | |
| 23.03.14 | 24 | - | 54,46 | - | 204,444 | - | - | 38,65 | - | 203,069 | - | 15,81 | 1,375 | 0,00 | - | 0,00 | 3,207 |
| 24.03.14 | 24 | - | 52,93 | - | 204,844 | - | - | 38,05 | - | 203,531 | - | 14,88 | 1,313 | 0,00 | - | 0,00 | 3,029 |
| 25.03.14 | 24 | - | 53,94 | - | 205,244 | - | - | 38,46 | - | 203,875 | - | 15,48 | 1,369 | 0,00 | - | 0,00 | 3,154 |
| 26.03.14 | 24 | - | 54,58 | - | 205,365 | - | - | 38,78 | - | 203,930 | - | 15,80 | 1,435 | 0,00 | - | 0,00 | 3,221 |
| 27.03.14 | 24 | - | 58,46 | - | 205,721 | - | - | 40,45 | - | 204,081 | - | 18,01 | 1,640 | 0,00 | - | 0,00 | 3,666 |
| 28.03.14 | 24 | - | 57,55 | - | 205,787 | - | - | 40,19 | - | 204,180 | - | 17,36 | 1,607 | 0,00 | - | 0,00 | 3,538 |
| 29.03.14 | 24 | - | 57,89 | - | 205,353 | - | - | 40,03 | - | 203,706 | - | 17,86 | 1,647 | 0,00 | - | 0,00 | 3,631 |
| 30.03.14 | 24 | - | 58,84 | - | 205,976 | - | - | 40,67 | - | 204,287 | - | 18,17 | 1,689 | 0,00 | - | 0,00 | 3,704 |
| 31.03.14 | 24 | - | 59,65 | - | 205,703 | - | - | 40,91 | - | 203,964 | - | 18,74 | 1,739 | 0,00 | - | 0,00 | 3,812 |
| 01.04.14 | 24 | - | 61,78 | - | 206,033 | - | - | 41,85 | - | 204,169 | - | 19,93 | 1,864 | 0,00 | - | 0,00 | 4,054 |
| 02.04.14 | 24 | - | 62,25 | - | 205,918 | - | - | 42,08 | - | 204,009 | - | 20,17 | 1,909 | 0,00 | - | 0,00 | 4,100 |
| 03.04.14 | 24 | - | 62,05 | - | 206,008 | - | - | 42,09 | - | 204,103 | - | 19,95 | 1,905 | 0,00 | - | 0,00 | 4,060 |
| 04.04.14 | 24 | - | 61,38 | - | 206,123 | - | - | 41,67 | - | 204,260 | - | 19,72 | 1,863 | 0,00 | - | 0,00 | 4,015 |
| 05.04.14 | 24 | - | 60,88 | - | 206,226 | - | - | 41,56 | - | 204,392 | - | 19,32 | 1,834 | 0,00 | - | 0,00 | 3,937 |
| 06.04.14 | 24 | - | 58,28 | - | 208,548 | - | - | 40,58 | - | 206,916 | - | 17,70 | 1,632 | 0,00 | - | 0,00 | 3,654 |
| 07.04.14 | 24 | - | 56,75 | - | 211,216 | - | - | 40,07 | - | 209,684 | - | 16,68 | 1,532 | 0,00 | - | 0,00 | 3,491 |
| 08.04.14 | 24 | - | 56,03 | - | 210,364 | - | - | 39,56 | - | 208,854 | - | 16,47 | 1,510 | 0,00 | - | 0,00 | 3,435 |
| 09.04.14 | 24 | - | 58,76 | - | 208,662 | - | - | 40,67 | - | 206,993 | - | 18,09 | 1,669 | 0,00 | - | 0,00 | 3,735 |
| 10.04.14 | 24 | - | 59,46 | - | 208,121 | - | - | 40,98 | - | 206,442 | - | 18,48 | 1,679 | 0,00 | - | 0,00 | 3,803 |
| 11.04.14 | 24 | - | 57,91 | - | 215,950 | - | - | 40,91 | - | 214,371 | - | 17,00 | 1,579 | 0,00 | - | 0,00 | 3,633 |
| 12.04.14 | 24 | - | 54,59 | - | 219,746 | - | - | 39,79 | - | 218,390 | - | 14,80 | 1,356 | 0,00 | - | 0,00 | 3,229 |
| 13.04.14 | 0 | - | -0,01 | - | 0,000 | - | - | 0,00 | - | 0,000 | - | -0,01 | 0,000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,000 |
| 14.04.14 | 24 | - | 55,05 | - | 208,682 | - | - | 39,56 | - | 207,296 | - | 15,50 | 1,386 | 0,00 | - | 0,00 | 3,209 |
| 15.04.14 | 24 | - | 50,22 | - | 207,758 | - | - | 37,36 | - | 206,721 | - | 12,86 | 1,037 | 0,00 | - | 0,00 | 2,660 |
| 16.04.14 | 24 | - | 53,03 | - | 208,811 | - | - | 38,57 | - | 207,583 | - | 14,47 | 1,228 | 0,00 | - | 0,00 | 3,000 |
| 17.04.14 | 24 | - | 52,06 | - | 207,613 | - | - | 38,22 | - | 206,429 | - | 13,84 | 1,184 | 0,00 | - | 0,00 | 2,856 |
| 18.04.14 | 24 | - | 49,76 | - | 216,447 | - | - | 37,59 | - | 215,405 | - | 12,17 | 1,042 | 0,00 | - | 0,00 | 2,625 |
| 19.04.14 | 24 | - | 49,96 | - | 217,071 | - | - | 37,93 | - | 216,041 | - | 12,03 | 1,030 | 0,00 | - | 0,00 | 2,602 |
| 20.04.14 | 24 | - | 50,59 | - | 217,842 | - | - | 38,46 | - | 216,776 | - | 12,13 | 1,066 | 0,00 | - | 0,00 | 2,631 |
| 21.04.14 | 24 | - | 50,65 | - | 218,851 | - | - | 38,99 | - | 217,748 | - | 11,66 | 1,103 | 0,00 | - | 0,00 | 2,545 |
| 22.04.14 | 24 | - | 46,88 | - | 208,346 | - | - | 36,90 | - | 207,524 | - | 9,98 | 0,822 | 0,00 | - | 0,00 | 2,079 |
| Среднее | 23,23 | - | 54,08 | - | 202,348 | - | - | 38,44 | - | 200,927 | - | 15,65 | 1,421 | - | - | - | 3,236 |
| Итого | 720,0 | - | - | - | 6272,774 | 0,000 | - | - | - | 6228,730 | 0,000 | - | 44,044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,32 |

Ориентировочно до конца месяца(+)

1708,550

1700,007

8,543

20,96

Корректировка за прошлый месяц (-)

1860,200

1843,162

17,038

36,39

Итого за апрель 2014 :

6121,124

6085,575

35,549

84,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | G1,т | Q1,Гкал | G2,т | Q2,Гкал | G3,т | G4,т | Q,Гкал | Показания ГВС |
|----------------|------------|---------|------------|---------|-------|------|----------|---------------|
| 27.03.14 05:00 | 126239,439 | - | 124404,735 | - | 0,000 | - | 2660,484 | |
| 23.04.14 03:00 | 131883,126 | - | 130008,811 | - | 0,000 | - | 2750,776 | |

Время аварийных ситуаций:

24,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= ___ °С

___ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 20.07.2014