

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 33, СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04816

расходомер
 Подающий тр. VA2305M 50
 Обратн.тр. VA2305M 50
 тр-д. ГВС VA2305M 25
 тр.цирк. ГВС VA2305M 15
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 23.09.2015

Gmax

Термопреобр.

КТППТ-05

КТППТ-05

КТППТ-05

КТППТ-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.14	24	-	54,20	9,16	198,654	-	-	36,82	4,60	198,257	-	17,38	0,397	-	-	-	3,483
24.03.14	24	-	52,98	9,16	199,123	-	-	36,41	4,60	198,672	-	16,57	0,451	-	-	-	3,330
25.03.14	24	-	53,37	9,16	199,411	-	-	36,43	4,60	198,931	-	16,94	0,479	-	-	-	3,410
26.03.14	24	-	54,39	9,16	199,415	-	-	36,82	4,60	199,043	-	17,57	0,372	-	-	-	3,534
27.03.14	24	-	57,90	9,16	199,452	-	-	38,33	4,60	199,023	-	19,57	0,429	-	-	-	3,934
28.03.14	24	-	57,38	9,16	199,563	-	-	38,09	4,60	199,146	-	19,30	0,417	-	-	-	3,882
29.03.14	24	-	57,42	9,16	199,109	-	-	37,85	4,60	198,720	-	19,57	0,389	-	-	-	3,926
30.03.14	24	-	58,61	9,16	199,648	-	-	38,77	4,60	199,236	-	19,84	0,412	-	-	-	3,993
31.03.14	24	-	59,21	9,16	199,301	-	-	38,72	4,60	198,902	-	20,49	0,399	-	-	-	4,115
01.04.14	24	-	61,39	9,16	199,435	-	-	39,61	4,60	199,010	-	21,78	0,425	-	-	-	4,376
02.04.14	24	-	61,94	9,16	199,308	-	-	39,87	4,60	198,850	-	22,07	0,457	-	-	-	4,434
03.04.14	24	-	61,77	9,16	199,378	-	-	39,92	4,60	198,922	-	21,85	0,456	-	-	-	4,391
04.04.14	24	-	61,05	9,16	199,616	-	-	39,42	4,60	199,143	-	21,63	0,473	-	-	-	4,351
05.04.14	24	-	60,75	9,16	199,902	-	-	39,48	4,60	199,455	-	21,27	0,447	-	-	-	4,286
06.04.14	24	-	58,13	9,16	202,147	-	-	38,65	4,60	201,720	-	19,48	0,427	-	-	-	3,971
07.04.14	24	-	56,53	9,16	205,127	-	-	38,18	4,60	204,683	-	18,35	0,443	-	-	-	3,796
08.04.14	24	-	55,69	9,16	204,312	-	-	37,58	4,60	203,902	-	18,11	0,409	-	-	-	3,731
09.04.14	24	-	58,29	9,16	202,542	-	-	38,33	4,60	202,127	-	19,96	0,415	-	-	-	4,074
10.04.14	24	-	59,15	9,16	201,409	-	-	38,67	4,60	200,987	-	20,48	0,422	-	-	-	4,156
11.04.14	24	-	57,87	9,16	208,482	-	-	38,76	4,60	207,987	-	19,10	0,494	-	-	-	4,018
12.04.14	24	-	54,47	9,16	214,197	-	-	37,84	4,60	213,685	-	16,63	0,512	-	-	-	3,597
13.04.14	24	-	54,65	9,16	202,830	-	-	37,38	4,60	202,381	-	17,27	0,449	-	-	-	3,536
14.04.14	24	-	54,27	9,16	201,665	-	-	37,56	4,60	201,225	-	16,71	0,440	-	-	-	3,402
15.04.14	24	-	49,98	9,16	202,113	-	-	35,56	4,60	201,675	-	14,42	0,438	-	-	-	2,946
16.04.14	24	-	52,45	9,16	202,891	-	-	36,44	4,60	202,482	-	16,01	0,409	-	-	-	3,278
17.04.14	24	-	52,24	9,16	201,457	-	-	36,52	4,60	201,020	-	15,72	0,437	-	-	-	3,198
18.04.14	24	-	49,50	9,16	210,710	-	-	35,81	4,60	210,187	-	13,68	0,523	-	-	-	2,918
19.04.14	24	-	49,74	9,16	211,326	-	-	36,22	4,60	210,849	-	13,52	0,477	-	-	-	2,890
20.04.14	24	-	50,37	9,16	212,261	-	-	36,74	4,60	211,761	-	13,63	0,500	-	-	-	2,928
21.04.14	24	-	50,68	9,16	213,878	-	-	37,28	4,60	213,349	-	13,40	0,529	-	-	-	2,904
22.04.14	24	-	46,63	9,16	203,874	-	-	35,17	4,60	203,398	-	11,46	0,476	-	-	-	2,369
Среднее	24,00	-	55,58	9,16	202,985	-	-	37,72	4,60	202,540	-	17,86	0,445	-	-	-	3,650
Итого	744,0	-			6292,536	0,000				6278,731	0,000		13,804	0,00	0,00	0,00	113,16

Ориентировочно до конца месяца(+)

1664,454

1660,625

3,830

23,41

Корректировка за прошлый месяц (-)

1800,494

1796,670

3,824

39,28

Итого за апрель 2014 :

6156,496

6142,686

13,810

97,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
27.03.14 06:00	128969,106	-	120274,018	-	-	-	3929,714	
23.04.14 04:00	134440,797	-	125733,633	-	-	-	4028,460	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ °С

_____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

(Подпись)
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 29.04.2014

Константиновский В.В.