

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-7  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Трёхтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 05458

расходомер  
 Подающий тр. VA2305M 40  
 Обратн.тр. VA2305M 40  
 тр-д. ГВС VA2305M 25  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 23.09.2015

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

ТПТ-15-2

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.14	24	-	53,89	9,16	158,298	-	-	39,91	4,56	157,805	-	13,98	0,493	-	-	-	2,246
24.03.14	24	-	52,61	9,16	158,679	-	-	39,36	4,56	158,199	-	13,25	0,480	-	-	-	2,134
25.03.14	24	-	53,13	9,16	158,912	-	-	39,56	4,56	158,439	-	13,57	0,474	-	-	-	2,188
26.03.14	24	-	54,05	9,16	158,938	-	-	39,87	4,56	158,432	-	14,17	0,505	-	-	-	2,286
27.03.14	24	-	57,58	9,16	158,917	-	-	41,72	4,56	158,460	-	15,85	0,457	-	-	-	2,551
28.03.14	24	-	56,99	9,16	159,016	-	-	41,37	4,56	158,535	-	15,62	0,481	-	-	-	2,517
29.03.14	24	-	57,09	9,16	158,654	-	-	41,17	4,56	158,173	-	15,93	0,481	-	-	-	2,559
30.03.14	24	-	58,21	9,16	159,065	-	-	42,16	4,56	158,613	-	16,05	0,451	-	-	-	2,586
31.03.14	24	-	58,87	9,16	158,807	-	-	42,20	4,56	158,336	-	16,68	0,470	-	-	-	2,681
01.04.14	24	-	60,97	9,16	158,867	-	-	43,40	4,56	158,437	-	17,57	0,430	-	-	-	2,823
02.04.14	24	-	61,52	9,16	158,760	-	-	43,63	4,56	158,327	-	17,89	0,432	-	-	-	2,872
03.04.14	24	-	61,35	9,16	158,793	-	-	43,72	4,56	158,379	-	17,63	0,414	-	-	-	2,832
04.04.14	24	-	60,64	9,16	159,171	-	-	43,19	4,56	158,735	-	17,45	0,436	-	-	-	2,810
05.04.14	24	-	60,30	9,16	159,507	-	-	43,13	4,56	159,073	-	17,16	0,434	-	-	-	2,770
06.04.14	24	-	57,74	9,16	161,397	-	-	42,11	4,56	160,938	-	15,63	0,459	-	-	-	2,556
07.04.14	24	-	56,18	9,16	163,722	-	-	41,37	4,56	163,233	-	14,81	0,489	-	-	-	2,459
08.04.14	24	-	55,38	9,16	163,050	-	-	40,79	4,56	162,545	-	14,59	0,505	-	-	-	2,413
09.04.14	24	-	57,94	9,16	161,631	-	-	41,81	4,56	161,092	-	16,13	0,540	-	-	-	2,642
10.04.14	24	-	58,75	9,16	160,931	-	-	42,31	4,56	160,365	-	16,44	0,566	-	-	-	2,683
11.04.14	24	-	57,45	9,16	166,726	-	-	42,25	4,56	166,169	-	15,20	0,557	-	-	-	2,572
12.04.14	24	-	54,15	9,16	170,806	-	-	40,98	4,56	170,223	-	13,16	0,584	-	-	-	2,286
13.04.14	24	-	54,37	9,16	161,919	-	-	40,65	4,56	161,365	-	13,72	0,554	-	-	-	2,258
14.04.14	24	-	53,85	9,16	161,039	-	-	40,68	4,56	160,492	-	13,17	0,547	-	-	-	2,156
15.04.14	24	-	49,73	9,16	161,421	-	-	38,39	4,56	160,853	-	11,34	0,568	-	-	-	1,866
16.04.14	24	-	52,23	9,16	162,049	-	-	39,62	4,56	161,484	-	12,61	0,564	-	-	-	2,079
17.04.14	24	-	51,84	9,16	160,963	-	-	39,55	4,56	160,419	-	12,29	0,544	-	-	-	2,012
18.04.14	24	-	49,27	9,16	168,248	-	-	38,66	4,56	167,716	-	10,61	0,532	-	-	-	1,819
19.04.14	24	-	49,49	9,16	168,756	-	-	39,19	4,56	168,229	-	10,30	0,526	-	-	-	1,774
20.04.14	24	-	50,12	9,16	169,476	-	-	39,94	4,56	168,962	-	10,18	0,514	-	-	-	1,761
21.04.14	24	-	50,38	9,16	170,636	-	-	40,52	4,56	170,132	-	9,86	0,504	-	-	-	1,717
22.04.14	24	-	46,45	9,16	162,788	-	-	38,13	4,56	162,264	-	8,33	0,524	-	-	-	1,389
Среднее	24,00	-	55,24	9,16	161,934	-	-	41,01	4,56	161,433	-	14,23	0,501	-	-	-	2,332
Итого	744,0	-	-	-	5019,940	0,000	-	-	-	5004,424	0,000	-	15,516	0,00	0,00	0,00	72,30

Ориентировочно до конца месяца(+)

1329,045

1324,807

4,238

14,34

Корректировка за прошлый месяц (-)

1434,617

1430,237

4,393

25,56

**Итого за апрель 2014 :**

4914,368

4898,994

15,361

61,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
27.03.14 06:00	98189,794	-	97561,357	-	-	-	1931,617	
23.04.14 04:00	102555,682	-	101913,743	-	-	-	1994,609	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= \_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_ Гкал

\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АЖТА допуска УУ  
 Дата: 28 АПР 2014