

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 47-1, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44900

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.14	24	-	55,22	10,20	216,360	-	-	39,57	5,60	215,440	-	15,65	0,920	0,00	0,00	0,00	3,439
24.03.14	24	-	54,41	10,20	216,990	-	-	39,11	5,60	216,070	-	15,30	0,920	0,00	0,00	0,00	3,370
25.03.14	24	-	56,74	10,20	213,950	-	-	39,78	5,60	213,000	-	16,96	0,950	0,00	0,00	0,00	3,680
26.03.14	24	-	55,82	10,20	212,800	-	-	39,60	5,60	211,910	-	16,22	0,890	0,00	0,00	0,00	3,497
27.03.14	24	-	57,80	10,20	212,610	-	-	40,25	5,60	211,790	-	17,55	0,820	0,00	0,00	0,00	3,778
28.03.14	24	-	61,79	10,20	212,470	-	-	42,19	5,60	211,680	-	19,60	0,790	0,00	0,00	0,00	4,211
29.03.14	24	-	62,53	10,20	212,880	-	-	42,88	5,60	212,060	-	19,65	0,820	0,00	0,00	0,00	4,230
30.03.14	24	-	62,64	10,20	212,370	-	-	42,70	5,60	211,550	-	19,94	0,820	0,00	0,00	0,00	4,284
31.03.14	24	-	63,19	10,20	224,450	-	-	42,80	5,60	176,710	-	20,39	47,740	0,00	0,00	0,00	6,636
01.04.14	24	-	63,35	10,20	193,680	-	-	42,47	5,60	192,920	-	20,88	0,760	0,00	0,00	0,00	4,088
02.04.14	24	-	63,49	10,20	210,270	-	-	42,97	5,60	209,530	-	20,52	0,740	0,00	0,00	0,00	4,362
03.04.14	24	-	62,82	10,20	210,020	-	-	42,53	5,60	209,340	-	20,29	0,680	0,00	0,00	0,00	4,303
04.04.14	24	-	61,54	10,20	210,340	-	-	41,98	5,60	209,740	-	19,56	0,600	0,00	0,00	0,00	4,152
05.04.14	24	-	41,92	10,20	210,270	-	-	32,40	5,60	209,470	-	9,52	0,800	0,00	0,00	0,00	2,032
06.04.14	24	-	56,30	10,20	213,020	-	-	39,55	5,60	212,260	-	16,75	0,760	0,00	0,00	0,00	3,610
07.04.14	24	-	54,84	10,20	207,660	-	-	38,56	5,60	206,800	-	16,28	0,860	0,00	0,00	0,00	3,427
08.04.14	24	-	60,30	10,20	202,530	-	-	40,60	5,60	201,780	-	19,70	0,750	0,00	0,00	0,00	4,032
09.04.14	24	-	59,76	10,20	202,180	-	-	40,50	5,60	201,490	-	19,26	0,690	0,00	0,00	0,00	3,935
10.04.14	24	-	57,41	10,20	203,480	-	-	39,92	5,60	202,740	-	17,49	0,740	0,00	0,00	0,00	3,601
11.04.14	24	-	54,10	10,20	204,090	-	-	38,67	5,60	203,310	-	15,43	0,780	0,00	0,00	0,00	3,190
12.04.14	24	-	54,38	10,20	204,220	-	-	38,84	5,60	203,490	-	15,54	0,730	0,00	0,00	0,00	3,215
13.04.14	24	-	53,17	10,20	206,490	-	-	38,67	5,60	205,790	-	14,50	0,700	0,00	0,00	0,00	3,034
14.04.14	24	-	49,70	10,20	204,680	-	-	36,83	5,60	204,020	-	12,87	0,660	0,00	0,00	0,00	2,671
15.04.14	24	-	51,35	10,20	203,910	-	-	37,44	5,60	203,190	-	13,91	0,720	0,00	0,00	0,00	2,875
16.04.14	24	-	50,48	10,20	204,930	-	-	37,09	5,60	204,200	-	13,39	0,730	0,00	0,00	0,00	2,782
17.04.14	24	-	49,41	10,20	204,480	-	-	36,84	5,60	203,780	-	12,57	0,700	0,00	0,00	0,00	2,610
18.04.14	24	-	49,68	10,20	204,580	-	-	37,21	5,60	203,910	-	12,47	0,670	0,00	0,00	0,00	2,590
19.04.14	24	-	47,68	10,20	204,940	-	-	36,60	5,60	204,190	-	11,08	0,750	0,00	0,00	0,00	2,311
20.04.14	24	-	46,75	10,20	206,000	-	-	36,25	5,60	205,270	-	10,50	0,730	0,00	0,00	0,00	2,203
21.04.14	24	-	47,24	10,20	207,580	-	-	36,97	5,60	206,790	-	10,27	0,790	0,00	0,00	0,00	2,176
22.04.14																	
Среднее	24,00	-	55,53	10,20	208,474	-	-	39,39	5,60	206,141	-	16,13	2,334	-	-	-	3,477
Итого	720,0				6254,230	0,000				6184,220	0,000		70,010	0,00	0,00	0,00	104,32

Ориентировочно до конца месяца(+)

1643,347

1637,520

5,827

19,56

Корректировка за прошлый месяц (-)

1927,749

1920,639

7,110

37,34

Итого за апрель 2014 :

5969,828

5901,101

68,727

86,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.14 17:00	5137,840	-	5042,710	-	0,000	0,000	52,749	
22.04.14 15:00	11362,680	-	11197,800	-	0,000	0,000	155,933	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Константиновский В.В.

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТ допуска УУ