

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48434
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 19.07.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $M2(h1-h2)+Mg(h1-hx)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
01.04.14	24	-	63,54	10,20	295,280	-	-	46,93	5,60	292,040	-	16,61	3,240	0,00	0,00	0,00	5,076
02.04.14	24	-	63,65	10,20	283,520	-	-	46,96	5,60	271,630	-	16,69	11,890	0,00	0,00	0,00	5,311
03.04.14	24	-	63,90	10,20	301,340	-	-	47,50	5,60	298,060	-	16,40	3,280	0,00	0,00	0,00	5,121
04.04.14	24	-	63,21	10,20	300,470	-	-	47,09	5,60	297,230	-	16,12	3,240	0,00	0,00	0,00	5,014
05.04.14	24	-	61,95	10,20	300,480	-	-	46,34	5,60	297,210	-	15,61	3,270	0,00	0,00	0,00	4,858
06.04.14	24	-	42,22	10,20	298,640	-	-	34,46	5,60	295,540	-	7,76	3,100	0,00	0,00	0,00	2,431
07.04.14	24	-	56,71	10,20	296,060	-	-	43,05	5,60	292,980	-	13,66	3,080	0,00	0,00	0,00	4,196
08.04.14	24	-	55,22	10,20	296,440	-	-	42,17	5,60	293,300	-	13,05	3,140	0,00	0,00	0,00	4,021
09.04.14	24	-	60,67	10,20	296,170	-	-	45,24	5,60	293,000	-	15,43	3,170	0,00	0,00	0,00	4,732
10.04.14	24	-	60,17	10,20	295,670	-	-	45,04	5,60	292,470	-	15,13	3,200	0,00	0,00	0,00	4,639
11.04.14	24	-	57,83	10,20	297,140	-	-	44,01	5,60	294,010	-	13,82	3,130	0,00	0,00	0,00	4,263
12.04.14	24	-	54,46	10,20	297,500	-	-	42,26	5,60	294,390	-	12,20	3,110	0,00	0,00	0,00	3,780
13.04.14	24	-	54,70	10,20	297,580	-	-	42,42	5,60	294,510	-	12,28	3,070	0,00	0,00	0,00	3,807
14.04.14	24	-	53,56	10,20	300,980	-	-	42,18	5,60	297,850	-	11,38	3,130	0,00	0,00	0,00	3,579
15.04.14	24	-	50,01	10,20	298,000	-	-	39,87	5,60	294,880	-	10,14	3,120	0,00	0,00	0,00	3,163
16.04.14	24	-	51,64	10,20	299,490	-	-	40,82	5,60	296,320	-	10,82	3,170	0,00	0,00	0,00	3,390
17.04.14	24	-	50,82	10,20	304,430	-	-	40,52	5,60	301,230	-	10,30	3,200	0,00	0,00	0,00	3,286
18.04.14	24	-	49,70	10,20	303,000	-	-	40,00	5,60	299,880	-	9,70	3,120	0,00	0,00	0,00	3,084
19.04.14	24	-	49,98	10,20	302,590	-	-	40,27	5,60	299,420	-	9,71	3,170	0,00	0,00	0,00	3,090
20.04.14	24	-	48,08	10,20	302,710	-	-	39,46	5,60	299,580	-	8,62	3,130	0,00	0,00	0,00	2,759
21.04.14	24	-	47,00	10,20	304,120	-	-	38,81	5,60	301,010	-	8,19	3,110	0,00	0,00	0,00	2,633
22.04.14	24	-	47,54	10,20	306,160	-	-	39,58	5,60	303,080	-	7,96	3,080	0,00	0,00	0,00	2,582
Среднее	24,00	-	54,84	10,20	298,990	-	-	42,50	5,60	295,437	-	12,34	3,552	-	-	-	3,855
Итого	528,0	-			6577,770	0,000				6499,620	0,000		78,150	0,00	0,00	0,00	84,82

Ориентировочно до конца месяца(+) 2425,714 2400,594 25,120 23,80

Итого за апрель 2014 : 9003,484 8900,214 103,270 108,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
02.04.14 15:00	148550,120	-	139570,990	-	0,000	0,000	3867,381	
23.04.14 04:00	154713,230	-	145669,310	-	0,000	0,000	3944,136	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____ 2014