Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 104 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-0414.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208342 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,18 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс= 0,045

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.04.2014 по 23.04.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.14	24,00	-	119,56	102,82	16,74	71,02	48,26	22,76	7,00	5,00	2,45	15,23	-	-	15,58	-	-	-	70,68	-	1,08			3,53
02.04.14	24,00	-	118,61	102,82	15,79	72,02	48,69	23,33	7,00	5,00	2,51	14,29	-	-	14,64	-	-	-	72,00	-	1,03			3,54
03.04.14	24,00	-	119,11	103,01	16,10	73,75	49,96	23,79	7,00	5,00	2,57	14,66	-	-	15,00	-	-	-	73,32	-	1,08			3,64
04.04.14	24,00	-	120,86	102,67	18,19	72,24	49,32	22,92	7,00	5,00	2,47	16,75	-	-	17,12	-	-	-	71,65	-	1,20			3,67
05.04.14	24,00	-	119,67	102,68	16,99	71,17	48,54	22,63	7,00	5,00	2,44	15,47	-	-	15,81	-	-	-	70,86	-	1,10			3,54
06.04.14	24,00	-	121,94	102,61	19,33	71,13	48,74	22,39	7,00	5,00	2,41	17,78	-	-	18,18	-	-	-	70,94	-	1,26			3,67
07.04.14	24,00	-	118,18	102,96	15,22	71,06	48,95	22,11	7,00	5,00	2,39	13,78	-	-	14,08	-	-	-	70,64	-	0,97			3,36
08.04.14	24,00	-	122,10	104,84	17,26	69,94	48,48	21,46	7,00	5,00	2,37	15,67	-	-	16,05	-	-	-	69,37	-	1,09			3,46
09.04.14	24,00	-	119,59	102,40	17,19	68,91	47,40	21,51	7,00	5,00	2,32	15,68	-	-	16,00	-	-	-	68,57	-	1,08			3,39
10.04.14	24,00	-	119,30	102,24	17,06	67,21	46,43	20,78	7,00	5,00	2,23	15,68	-	-	15,99	-	-	-	66,49	-	1,04			3,27
11.04.14	24,00	-	118,83	102,61	16,22	66,07	46,07	20,00	7,00	5,00	2,14	15,01	-	-	15,31	-	-	-	65,87	-	0,99			3,13
12.04.14	24,00	-	121,79	102,41	19,38	66,05	46,36	19,69	7,00	5,00	2,10	18,17	-	-	18,52	-	-	-	65,83	-	1,20			3,30
13.04.14	24,00	-	123,01	102,53	20,48	66,44	46,78	19,66	7,00	5,00	2,10	19,22	-	-	19,61	-	-	-	66,32	-	1,28			3,38
14.04.14	24,00	-	119,71	102,67	17,04	64,94	46,43	18,51	7,00	5,00	1,99	15,72	-	-	16,04	-	-	-	64,46	-	1,02			3,01
15.04.14	24,00	-	117,99	101,43	16,56	64,34	45,92	18,42	7,00	5,00	1,94	15,46	-	-	15,76	-	-	-	64,11	-	0,99			2,93
16.04.14	24,00	-	119,57	102,05	17,52	65,50	46,47	19,03	7,00	5,00	2,02	16,42	-	-	16,75	-	-	-	65,23	-	1,07			3,09
17.04.14	24,00	-	120,24	101,86	18,38	64,81	45,88	18,93	7,00	5,00	2,00	17,24	-	-	17,56	-	-	-	64,73	-	1,12			3,12
18.04.14	24,00	-	118,79	102,55	16,24	65,85	47,13	18,72	7,00	5,00	2,01	15,05	-	-	15,32	-	-	-	65,54	-	0,99			2,99
19.04.14	24,00	-	122,81	102,98	19,83	65,88	47,38	18,50	7,00	5,00	2,00	18,50	-	-	18,85	-	-	-	65,68	-	1,22			3,22
20.04.14	24,00	-	120,85	102,93	17,92	66,20	47,71	18,49	7,00	5,00	2,00	16,45	-	-	16,80	-	-	-	65,87	-	1,09			3,09
21.04.14	24,00	-	117,53	98,39	19,14	65,26	47,22	18,04	7,00	5,00	1,85	18,10	-	-	18,43	-	-	-	65,10	-	1,18			3,03
22.04.14	24,00	-	116,79	99,90	16,89	65,92	47,99	17,93	7,00	5,00	1,86	15,95	-	-	16,23	-	-	-	65,66	-	1,05			2,91
23.04.14	24,00	-	106,80	89,26	17,54	65,82	45,79	20,03	7,00	5,00	1,88	16,33	-	-	16,63	-	-	-	65,55	-	1,07			2,95
Среднее	24,00	-	119,29	101,77	17,52	67,89	47,47	20,42	7,00	5,00	2,18	16,20	-	-	16,53	-	-	-	67,59	-	1,09	-	-	3,27
Итого	552,00		2743,63	2340,62	403,01						50,05	372,61	0,00	0,00	380,26	0,00	0,00	0,00			25,16	0,00	0,00	75,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,42 °С = -1,38 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 73,83 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать потребителя

24.04

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 04 14 г.