Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 82 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2 ЖКВ. Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-0414.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14862 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 01.07.2017 Тхв, гр.С= 3,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 21.03.2014 по 23.04.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
21.03.14	24,00		121,67	96,44	25,23	75,16	38,12	37,04	7,50	3,90	4,10	18,47	0,00	0,00	18,94	0,00	18,94	-	74,46	0,00	1,38			5,48
22.03.14	24,00		123,43	94,91	28,53	72,08	37,62	34,46	7,50	3,90	3,76	21,99	0,00	0,00	22,51	0,00	22,51	-	71,67	0,00	1,58			5,33
23.03.14	24,00		122,23	95,20	27,03	70,09	37,17	32,93	7,50	3,90	3,60	20,69	0,00	0,00	21,15	0,00	21,15	-	69,54	0,00	1,44			5,04
24.03.14	24,00		122,36	95,17	27,19	66,95	36,29	30,66	7,50	3,90	3,38	20,58	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	-	66,41	0,00	1,37			4,74
25.03.14	24,00		123,27	96,38	26,89	64,95	35,88	29,07	7,50	3,90	3,23	20,43	0,00	0,00	20,83	0,00	20,83	-	64,68	0,00	1,32			4,56
26.03.14	24,00		124,18	96,80	27,38	64,37	35,48	28,90	7,50	3,90	3,24	20,74	0,00	0,00	21,14	0,00	21,14	-	64,10	0,00	1,33			4,57
27.03.14	24,00		124,14	95,72	28,42	64,37	35,32	29,05	7,50	3,90	3,24	21,44	0,00	0,00	21,85	0,00	21,85	-	64,31	0,00	1,38			4,62
28.03.14	24,00		122,84	95,53	27,31	64,04	35,08	28,96	7,50	3,90	3,23	20,32	0,00	0,00	20,71	0,00	20,71	-	63,69	0,00	1,29			4,52
29.03.14	24,00		124,30	95,32	28,98	64,37	34,99	29,38	7,50	3,90	3,26	22,04	0,00	0,00	22,46	0,00	22,46	-	64,29	0,00	1,42			4,67
30.03.14	23,00		119,64	91,57	28,08	66,06	35,56	30,49	7,50	3,90	3,21	21,77	0,00	0,00	22,21	0,00	22,21	-	66,39	0,00	1,44			4,65
31.03.14	24,00		124,15	94,92	29,23	68,83	36,25	32,57	7,50	3,90	3,55	22,72	0,00	0,00	23,21	0,00	23,21	-	68,63	0,00	1,56			5,11
01.04.14	24,00		123,00	95,42	27,58	68,85	36,34	32,51	7,50	3,90	3,56	21,10	0,00	0,00	21,56	0,00	21,56	-	68,54	0,00	1,45			5,01
02.04.14	24,00		122,85	95,42	27,43	69,58	36,42	33,16	7,50	3,90	3,63	20,83	0,00	0,00	21,29	0,00	21,29	-	69,59	0,00	1,45			5,08
03.04.14	24,00		121,17	96,21	24,96	71,47	37,30	34,16	7,50	3,90	3,77	18,34	0,00	0,00	18,76	0,00	18,76	-	71,18	0,00	1,31			5,08
04.04.14	24,00		121,90	95,49	26,41	69,79	36,70	33,10	7,50	3,90	3,63	19,97	0,00	0,00	20,41	0,00	20,41	-	69,26	0,00	1,38			5,01
05.04.14	24,00		123,28	95,08	28,20	68,02	35,99	32,03	7,50	3,90	3,49	21,81	0,00	0,00	22,27	0,00	22,27	-	67,75	0,00	1,48			4,97
06.04.14	24,00		123,95	94,60	29,35	68,46	36,16	32,30	7,50	3,90	3,48	23,26	0,00	0,00	23,76	0,00	23,76	-	68,40	0,00	1,59			5,07
07.04.14	24,00		120,83	95,30	25,53	68,42	36,46	31,96	7,50	3,90	3,47	19,53	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	-	68,11	0,00	1,33			4,80
08.04.14	24,00		123,76	97,53	26,23	67,21	36,32	30,90	7,50	3,90	3,36	21,30	0,00	0,00	21,74	0,00	21,74	-	66,86	0,00	1,42			4,78
09.04.14	24,00		121,13	98,01	23,12	65,40	35,31	30,09	7,50	3,90	3,12	20,67	0,00	0,00	21,08	0,00	21,08	-	65,14	0,00	1,35			4,47
10.04.14	24,00		121,26	98,21	23,05	65,00	35,08	29,91	7,50	3,90	3,13	20,24	0,00	0,00	20,64	0,00	20,64	-	64,72	0,00	1,31			4,44
11.04.14	24,00		123,22	100,21	23,01	64,86	35,39	29,47	7,50	3,90	3,16	20,05	0,00	0,00	20,44	0,00	20,44	-	64,58	0,00	1,29			4,45
12.04.14	24,00		121,95	97,43	24,51	64,63	35,33	29,30	7,50	3,90	3,04	21,85	0,00	0,00	22,27	0,00	22,27	-	64,42	0,00	1,41			4,45
13.04.14	24,00		120,78	95,96	24,82	64,29	35,18	29,11	7,50	3,90	2,97	22,21	0,00	0,00	22,64	0,00	22,64	-	64,21	0,00	1,43			4,40
14.04.14	24,00		120,67	97,28	23,39	64,70	35,90	28,80	7,50	3,90	2,99	20,74	0,00	0,00	21,14	0,00	21,14	-	64,38	0,00	1,34			4,32
15.04.14	24,00		123,43	98,80	24,62	63,55	35,86	27,69	7,50	3,90	2,91	22,03	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	-	63,38	0,00	1,40			4,31
16.04.14	24,00		122,19	98,46	23,73	63,78	35,74	28,04	7,50	3,90	2,94	21,16	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55	-	63,62	0,00	1,35			4,28
17.04.14	24,00		121,84	97,23	24,61	64,29	35,75	28,54	7,50	3,90	2,96	21,94	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	-	64,08	0,00	1,41			4,36
18.04.14	24,00		121,90	97,82	24,08	64,14	36,17	27,96	7,50	3,90	2,91	21,61	0,00	0,00	22,02	0,00	22,02	-	63,94	0,00	1,38			4,29
19.04.14	24,00	*	109,01	88,04	20,97	63,90	36,27	27,63	7,50	3,90	2,89	25,05	0,00	0,00	25,46	0,00	25,46	-	58,57	0,00	1,47			4,35
20.04.14	24,00		125,93	100,95	24,98	64,02	37,19	26,83	7,50	3,90	2,92	21,83	0,00	0,00	22,24	0,00	22,24	-	63,92	0,00	1,40			4,31
21.04.14	24,00		123,99	100,97	23,03	64,49	37,82	26,67	7,50	3,90	2,93	19,54	0,00	0,00	19,92	0,00	19,92	-	64,35	0,00	1,26			4,19
22.04.14	24,00		120,39	98,16	22,23	64,83	38,26	26,57	7,50	3,90	2,85	18,70	0,00	0,00	19,07	0,00	19,07	-	64,50	0,00	1,21			4,06
23.04.14	24,00		104,49	80,98	23,51	62,93	34,68	28,25	7,50	3,90	2,48	20,60	0,00	0,00	20,98	0,00	20,98	-	63,00	0,00	1,30			3,77
Среднее	23,97	-	121,62	95,93	25,69	66,41	36,16	30,25	7,50	3,90	3,25	21,04	-	-	21,47	-	21,47	-	66,02	-	1,39	-	-	4,63
Итого	815,00		4135,10	3261,49	873,61						110,37	715,53	0,00	0,00	729,99	0,00	729,99	0,00			47,18	0,00	0,00	157,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	27.03.14 09:00	20977,53	16739,11	4432,98	0,00	4530,37	0,00	1519,86	-
	24.04.14 11:00	24370,50	19421,13	5026,98	0,00	5136,19	0,00	1647,55	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды -3,42 °С = ~~-2,99~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **154,56** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **729,99** куб.м.

2,42 -1,73 155,82

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

45,48

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 04 14 г.