Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98-А / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 98-А Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ч(с)-0414.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208346 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) , лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.04.2014 по 23.04.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.14	24,00	-	82,28	70,39	11,89	68,82	43,62	25,20	7,00	5,00	1,88	10,49	-	-	10,69	-	-	-	68,71	-	0,72			2,60
02.04.14	24,00	-	82,75	70,24	12,51	69,73	43,51	26,22	7,00	5,00	1,93	11,14	-	-	11,38	-	-	-	70,00	-	0,78			2,72
03.04.14	24,00	-	82,39	70,73	11,66	71,43	44,67	26,76	7,00	5,00	1,98	10,43	-	-	10,66	-	-	-	71,25	-	0,75			2,73
04.04.14	24,00	-	81,98	70,76	11,22	70,02	44,26	25,76	7,00	5,00	1,91	10,06	-	-	10,27	-	-	-	69,58	-	0,70			2,61
05.04.14	24,00	-	82,33	70,20	12,13	68,97	43,35	25,62	7,00	5,00	1,88	10,96	-	-	11,17	-	-	-	68,90	-	0,76			2,64
06.04.14	24,00	-	82,38	69,77	12,61	68,93	43,16	25,77	7,00	5,00	1,88	11,50	-	-	11,71	-	-	-	68,96	-	0,79			2,67
07.04.14	24,00	-	83,12	70,86	12,26	68,90	43,79	25,11	7,00	5,00	1,87	11,01	-	-	11,25	-	-	-	68,74	-	0,76			2,63
08.04.14	24,00	-	83,51	72,33	11,18	68,03	43,77	24,26	7,00	5,00	1,84	10,02	-	-	10,23	-	-	-	67,74	-	0,68			2,52
09.04.14	24,00	-	82,60	70,38	12,22	67,03	42,61	24,42	7,00	5,00	1,80	11,10	-	-	11,31	-	-	-	66,93	-	0,74			2,54
10.04.14	24,00	-	82,93	69,96	12,97	65,47	41,96	23,51	7,00	5,00	1,72	11,91	-	-	12,13	-	-	-	65,20	-	0,78			2,50
11.04.14	24,00	-	82,52	70,48	12,04	64,28	41,57	22,71	7,00	5,00	1,67	10,98	-	-	11,20	-	-	-	64,24	-	0,71			2,38
12.04.14	24,00	-	82,37	70,19	12,18	64,30	41,91	22,39	7,00	5,00	1,64	11,13	-	-	11,36	-	-	-	64,29	-	0,72			2,35
13.04.14	24,00	-	82,38	70,44	11,94	64,68	42,20	22,48	7,00	5,00	1,65	10,97	-	-	11,15	-	-	-	64,76	-	0,71			2,36
14.04.14	24,00	-	83,02	70,50	12,52	63,29	41,97	21,32	7,00	5,00	1,57	11,51	-	-	11,71	-	-	-	63,12	-	0,73			2,30
15.04.14	24,00	-	81,40	69,76	11,64	62,67	41,50	21,17	7,00	5,00	1,53	10,73	-	-	10,92	-	-	-	62,69	-	0,67			2,20
16.04.14	24,00	-	81,97	70,26	11,71	63,79	41,95	21,84	7,00	5,00	1,59	10,82	-	-	11,00	-	-	-	63,77	-	0,69			2,28
17.04.14	24,00	-	82,63	69,82	12,81	63,10	41,32	21,78	7,00	5,00	1,58	11,82	-	-	12,06	-	-	-	63,28	-	0,75			2,33
18.04.14	24,00	-	81,46	70,65	10,81	64,14	42,61	21,53	7,00	5,00	1,58	9,90	-	-	10,07	-	-	-	64,03	-	0,64			2,22
19.04.14	24,00	-	83,32	70,79	12,53	64,21	42,97	21,24	7,00	5,00	1,57	11,57	-	-	11,79	-	-	-	64,23	-	0,74			2,31
20.04.14	24,00	-	82,68	70,89	11,79	64,52	43,34	21,18	7,00	5,00	1,57	10,82	-	-	11,02	-	-	-	64,40	-	0,70			2,26
21.04.14	24,00	-	79,53	67,90	11,63	63,56	42,96	20,60	7,00	5,00	1,46	10,67	-	-	10,88	-	-	-	63,46	-	0,68			2,14
22.04.14	24,00	-	80,91	68,86	12,05	64,26	43,80	20,46	7,00	5,00	1,47	11,17	-	-	11,38	-	-	-	64,16	-	0,72			2,19
23.04.14	24,00	-	72,63	61,42	11,21	63,95	41,36	22,59	7,00	5,00	1,44	10,40	-	-	10,61	-	-	-	63,90	-	0,67			2,11
Среднее	24,00	-	81,87	69,89	11,98	66,00	42,79	23,21	7,00	5,00	1,70	10,92	-	-	11,13	-	-	-	65,93	-	0,72	-	-	2,42
Итого	552,00		1883,09	1607,58	275,51						38,99	251,11	0,00	0,00	255,95	0,00	0,00	0,00			16,56	0,00	0,00	55,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,42 С = -0,94 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 54,61 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 04 14 г.