Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная открытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-0414.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205802 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс= 0,061
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.04.2014 по 23.04.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.14	24,00	-	70,02	62,67	7,35	69,13	44,10	25,03	7,00	5,00	1,58	7,26	-	-	7,41	-	-	-	68,92	-	0,50			2,08
02.04.14	24,00	-	71,33	62,58	8,75	69,97	44,07	25,90	7,00	5,00	1,62	8,64	-	-	8,84	-	-	-	70,25	-	0,61			2,23
03.04.14	24,00	-	71,45	62,89	8,56	71,76	45,42	26,34	7,00	5,00	1,68	8,25	-	-	8,44	-	-	-	71,53	-	0,59			2,27
04.04.14	24,00	-	70,30	62,98	7,32	70,00	44,55	25,45	7,00	5,00	1,62	7,10	-	-	7,26	-	-	-	69,55	-	0,50			2,12
05.04.14	24,00	-	72,72	62,62	10,10	68,29	43,62	24,67	7,00	5,00	1,55	9,99	-	-	10,21	-	-	-	68,18	-	0,68			2,24
06.04.14	24,00	-	72,18	62,43	9,75	68,77	43,87	24,90	7,00	5,00	1,56	9,63	-	-	9,83	-	-	-	68,90	-	0,66			2,23
07.04.14	24,00	-	71,29	62,76	8,53	68,69	43,90	24,79	7,00	5,00	1,57	8,38	-	-	8,58	-	-	-	68,44	-	0,57			2,14
08.04.14	24,00	-	71,78	63,70	8,08	67,41	43,55	23,86	7,00	5,00	1,53	7,91	-	-	8,08	-	-	-	66,96	-	0,53			2,06
09.04.14	24,00	-	72,52	62,48	10,04	65,64	42,44	23,20	7,00	5,00	1,45	9,99	-	-	10,17	-	-	-	65,48	-	0,66			2,11
10.04.14	24,00	-	70,92	62,73	8,19	65,20	42,32	22,88	7,00	5,00	1,44	8,17	-	-	8,35	-	-	-	64,99	-	0,53			1,97
11.04.14	24,00	-	72,74	64,05	8,69	65,14	42,70	22,44	7,00	5,00	1,44	8,59	-	-	8,75	-	-	-	65,12	-	0,56			2,00
12.04.14	24,00	-	71,52	62,41	9,11	64,86	42,67	22,19	7,00	5,00	1,39	9,03	-	-	9,22	-	-	-	64,70	-	0,58			1,98
13.04.14	24,00	-	72,55	61,39	11,16	64,58	42,36	22,22	7,00	5,00	1,37	11,03	-	-	11,23	-	-	-	64,69	-	0,71			2,09
14.04.14	24,00	-	70,42	62,48	7,94	64,91	43,33	21,58	7,00	5,00	1,36	7,88	-	-	8,02	-	-	-	64,63	-	0,51			1,87
15.04.14	24,00	-	72,01	63,62	8,39	63,77	43,15	20,62	7,00	5,00	1,32	8,36	-	-	8,54	-	-	-	63,69	-	0,53			1,85
16.04.14	24,00	-	71,59	63,29	8,30	64,06	42,98	21,08	7,00	5,00	1,34	8,30	-	-	8,45	-	-	-	64,15	-	0,53			1,87
17.04.14	24,00	-	71,35	62,72	8,63	64,53	42,89	21,64	7,00	5,00	1,36	8,63	-	-	8,80	-	-	-	64,43	-	0,56			1,92
18.04.14	24,00	-	71,17	63,11	8,06	64,39	43,51	20,88	7,00	5,00	1,32	8,06	-	-	8,22	-	-	-	64,24	-	0,52			1,84
19.04.14	24,00	-	74,06	64,73	9,33	65,12	44,72	20,40	7,00	5,00	1,34	9,09	-	-	9,26	-	-	-	65,07	-	0,59			1,93
20.04.14	24,00	-	71,63	63,70	7,93	64,27	44,57	19,70	7,00	5,00	1,27	7,71	-	-	7,84	-	-	-	64,24	-	0,50			1,77
21.04.14	24,00	-	71,92	63,73	8,19	64,75	45,40	19,35	7,00	5,00	1,25	7,88	-	-	8,03	-	-	-	64,70	-	0,51			1,77
22.04.14	24,00	-	69,65	61,64	8,01	65,01	46,27	18,74	7,00	5,00	1,18	7,64	-	-	7,80	-	-	-	64,72	-	0,50			1,68
23.04.14	24,00	-	60,93	51,58	9,35	63,26	42,05	21,21	7,00	5,00	1,11	9,10	-	-	9,25	-	-	-	63,49	-	0,58			1,69
Среднее	24,00	-	71,13	62,45	8,69	66,24	43,67	22,57	7,00	5,00	1,42	8,55	-	-	8,72	-	-	-	66,13	-	0,57	-	-	1,99
Итого	552,00		1636,05	1436,29	199,76						32,67	196,62	0,00	0,00	200,58	0,00	0,00	0,00			13,00	0,00	0,00	45,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды ~~-3,42~~ °C = ~~-0,68~~ -0,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~44,98~~ 45,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 29 » 04 14 г.