Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 44 / СЦО Строит.Адрес: Цимбалина 44 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207191-ч(с)-0414.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207191 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.04.2014 по 23.04.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.14	24,00	-	110,71	110,71	0,00	66,82	38,78	28,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
02.04.14	24,00	-	110,77	110,77	0,00	67,45	38,91	28,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
03.04.14	24,00	-	111,37	111,37	0,00	69,32	39,92	29,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
04.04.14	24,00	-	110,89	110,89	0,00	67,84	39,27	28,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
05.04.14	24,00	-	110,60	110,60	0,00	66,10	38,55	27,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
06.04.14	24,00	-	110,32	110,32	0,00	66,45	38,83	27,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
07.04.14	24,00	-	110,45	110,45	0,00	66,51	38,98	27,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
08.04.14	24,00	-	112,18	112,18	0,00	65,41	38,81	26,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
09.04.14	24,00	-	109,93	109,93	0,00	63,65	37,64	26,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
10.04.14	24,00	-	110,26	110,26	0,00	63,25	37,36	25,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
11.04.14	24,00	-	113,66	113,66	0,00	63,16	38,01	25,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
12.04.14	24,00	-	112,10	112,10	0,00	62,90	38,20	24,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
13.04.14	24,00	-	110,07	110,07	0,00	62,52	38,03	24,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
14.04.14	24,00	-	112,92	112,92	0,00	62,95	38,89	24,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
15.04.14	24,00	-	114,47	114,47	0,00	61,88	38,76	23,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
16.04.14	24,00	-	113,53	113,53	0,00	62,08	38,59	23,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
17.04.14	24,00	-	112,26	112,26	0,00	62,56	38,66	23,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
18.04.14	24,00	-	113,57	113,57	0,00	62,46	39,16	23,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
19.04.14	24,00	-	119,27	119,27	0,00	63,21	40,32	22,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
20.04.14	23,00	-	112,97	112,97	0,00	62,35	40,11	22,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
21.04.14	24,00	-	119,78	119,78	0,00	62,87	41,06	21,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
22.04.14	24,00	-	120,01	120,01	0,00	63,17	42,04	21,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
23.04.14	24,00	-	92,12	92,12	0,00	61,07	37,19	23,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
Среднее	23,96	-	111,92	111,92	-	64,17	38,96	25,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
Итого	551,00		2574,21	2574,21	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	64,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды ~~3,42 °C~~ = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,82** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «29» 04 14 г.