Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 56 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 56
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная открытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208245-ч(с)-0414.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208245 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.04.2014 по 23.04.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.14	24,00	-	109,23	109,23	0,00	66,78	38,67	28,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
02.04.14	24,00	-	109,19	109,19	0,00	67,40	38,79	28,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
03.04.14	24,00	-	109,80	109,80	0,00	69,28	39,66	29,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
04.04.14	24,00	-	109,23	109,23	0,00	67,81	39,10	28,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
05.04.14	24,00	-	109,22	109,22	0,00	66,06	38,39	27,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
06.04.14	24,00	-	108,87	108,87	0,00	66,41	38,56	27,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
07.04.14	24,00	-	108,83	108,83	0,00	66,46	38,82	27,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
08.04.14	24,00	-	110,47	110,47	0,00	65,38	38,76	26,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
09.04.14	24,00	-	108,42	108,42	0,00	63,62	37,68	25,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
10.04.14	24,00	-	108,72	108,72	0,00	63,22	37,42	25,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
11.04.14	24,00	-	111,70	111,70	0,00	63,12	37,89	25,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
12.04.14	24,00	-	109,82	109,82	0,00	62,85	38,03	24,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
13.04.14	24,00	-	108,06	108,06	0,00	62,47	37,85	24,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
14.04.14	24,00	-	110,05	110,05	0,00	62,92	38,66	24,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
15.04.14	24,00	-	111,67	111,67	0,00	61,84	38,52	23,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
16.04.14	24,00	-	111,00	111,00	0,00	62,03	38,27	23,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
17.04.14	24,00	-	109,79	109,79	0,00	62,54	38,25	24,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
18.04.14	24,00	-	110,90	110,90	0,00	62,42	38,72	23,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
19.04.14	24,00	-	115,91	115,91	0,00	63,17	39,95	23,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
20.04.14	23,00	-	109,69	109,69	0,00	62,31	39,68	22,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
21.04.14	24,00	-	115,93	115,93	0,00	62,82	40,43	22,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
22.04.14	24,00	-	114,85	114,85	0,00	63,15	41,02	22,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
23.04.14	24,00	-	90,53	90,53	0,00	61,00	37,62	23,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
Среднее	23,96	-	109,65	109,65	-	64,13	38,73	25,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,78
Итого	551,00		2521,88	2521,88	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	64,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды ~~3,42~~ °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 04 14 г.