Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная открытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-0414.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 01787 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до 25.06.2017 | Тхв, гр.С= 3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2014 по 23.04.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Qобщ.от+гвс Гкал.
24.03.14	24,00	*	137,12	125,84	11,28	69,51	53,24	16,27	8,00	3,00	1,51	19,35	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77	-	69,01	0,00	1,34			2,84
25.03.14	24,00	*	136,11	126,25	9,86	67,13	51,94	15,19	8,00	3,00	1,40	17,85	0,00	0,00	18,22	0,00	18,22	-	66,53	0,00	1,19			2,59
26.03.14	24,00	*	136,21	125,75	10,46	65,85	50,68	15,17	8,00	3,00	1,39	18,62	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	-	65,48	0,00	1,22			2,61
27.03.14	24,00	*	135,59	126,91	8,68	65,70	50,71	14,99	8,00	3,00	1,37	17,05	0,00	0,00	17,38	0,00	17,38	-	65,31	0,00	1,11			2,49
28.03.14	24,00	*	136,55	126,23	10,33	65,43	50,74	14,69	8,00	3,00	1,33	18,69	0,00	0,00	19,05	0,00	19,05	-	65,04	0,00	1,22			2,54
29.03.14	24,00	*	134,96	125,09	9,87	66,55	51,06	15,49	8,00	3,00	1,41	18,05	0,00	0,00	18,42	0,00	18,42	-	66,41	0,00	1,20			2,61
30.03.14	24,00	*	137,64	126,23	11,41	68,95	52,83	16,12	8,00	3,00	1,49	19,50	0,00	0,00	19,92	0,00	19,92	-	68,81	0,00	1,34			2,84
31.03.14	24,00	*	136,14	126,18	9,96	70,12	53,46	16,66	8,00	3,00	1,55	18,10	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	-	69,66	0,00	1,26			2,81
01.04.14	24,00	*	136,68	126,36	10,32	70,55	53,76	16,79	8,00	3,00	1,59	18,19	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	-	70,18	0,00	1,28			2,86
02.04.14	24,00	*	135,81	126,34	9,47	71,47	53,96	17,51	8,00	3,00	1,67	17,23	0,00	0,00	17,64	0,00	17,64	-	71,19	0,00	1,23			2,90
03.04.14	24,00	*	134,87	126,82	8,04	73,25	55,29	17,96	8,00	3,00	1,73	15,84	0,00	0,00	16,22	0,00	16,22	-	72,71	0,00	1,15			2,88
04.04.14	24,00	*	137,59	126,35	11,24	71,78	54,18	17,61	8,00	3,00	1,68	19,16	0,00	0,00	19,60	0,00	19,60	-	71,15	0,00	1,36			3,05
05.04.14	24,00	*	135,72	126,54	9,19	70,69	53,39	17,29	8,00	3,00	1,65	17,10	0,00	0,00	17,49	0,00	17,49	-	70,29	0,00	1,20			2,85
06.04.14	24,00	*	137,75	126,68	11,07	70,63	53,54	17,09	8,00	3,00	1,63	18,96	0,00	0,00	19,39	0,00	19,39	-	70,36	0,00	1,33			2,96
07.04.14	24,00	*	137,15	126,71	10,44	70,54	53,62	16,92	8,00	3,00	1,61	18,32	0,00	0,00	18,73	0,00	18,73	-	70,09	0,00	1,28			2,89
08.04.14	24,00	*	142,72	130,16	12,56	69,45	53,28	16,17	8,00	3,00	1,75	17,93	0,00	0,00	18,32	0,00	18,32	-	68,96	0,00	1,24			2,99
09.04.14	24,00	*	144,52	135,86	8,66	68,45	52,85	15,60	8,00	3,00	1,56	17,11	0,00	0,00	17,47	0,00	17,47	-	68,00	0,00	1,16			2,73
10.04.14	24,00	*	145,15	135,70	9,45	66,81	51,83	14,98	8,00	3,00	1,45	18,49	0,00	0,00	18,87	0,00	18,87	-	66,14	0,00	1,22			2,68
11.04.14	24,00	*	147,64	136,14	11,50	65,62	51,22	14,40	8,00	3,00	1,41	20,15	0,00	0,00	20,55	0,00	20,55	-	65,35	0,00	1,32			2,73
12.04.14	24,00	*	146,39	136,11	10,27	65,62	51,42	14,20	8,00	3,00	1,38	18,96	0,00	0,00	19,33	0,00	19,33	-	65,33	0,00	1,24			2,62
13.04.14	24,00	*	147,41	136,54	10,88	66,00	51,85	14,15	8,00	3,00	1,40	19,17	0,00	0,00	19,56	0,00	19,56	-	65,77	0,00	1,26			2,66
14.04.14	24,00	*	145,99	136,61	9,38	64,54	51,15	13,39	8,00	3,00	1,32	17,66	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	-	64,07	0,00	1,13			2,45
15.04.14	24,00	*	144,97	134,88	10,09	63,92	50,61	13,31	8,00	3,00	1,28	18,51	0,00	0,00	18,85	0,00	18,85	-	63,56	0,00	1,18			2,45
16.04.14	24,00	*	146,06	135,57	10,49	65,06	51,14	13,92	8,00	3,00	1,39	18,50	0,00	0,00	18,85	0,00	18,85	-	64,63	0,00	1,20			2,58
17.04.14	24,00	*	145,93	135,30	10,63	64,33	50,64	13,69	8,00	3,00	1,33	18,95	0,00	0,00	19,31	0,00	19,31	-	64,17	0,00	1,22			2,55
18.04.14	24,00	*	144,35	136,23	8,11	65,38	51,67	13,70	8,00	3,00	1,35	16,37	0,00	0,00	16,69	0,00	16,69	-	64,93	0,00	1,06			2,41
19.04.14	24,00	*	147,35	136,88	10,48	65,40	51,90	13,50	8,00	3,00	1,34	18,59	0,00	0,00	18,95	0,00	18,95	-	65,10	0,00	1,21			2,55
20.04.14	24,00	*	146,92	136,87	10,05	65,73	52,41	13,32	8,00	3,00	1,32	17,97	0,00	0,00	18,33	0,00	18,33	-	65,38	0,00	1,18			2,50
21.04.14	24,00	*	138,22	130,85	7,36	64,82	52,05	12,76	8,00	3,00	1,17	15,48	0,00	0,00	15,78	0,00	15,78	-	64,30	0,00	1,00			2,16
22.04.14	24,00	*	139,60	133,20	6,40	65,44	52,82	12,62	8,00	3,00	1,18	14,29	0,00	0,00	14,58	0,00	14,58	-	64,99	0,00	0,93			2,11
23.04.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	140,64	130,71	9,93	67,49	52,31	15,18	8,00	3,00	1,46	18,00	-	-	18,38	-	18,38	-	67,10	-	1,21	-	-	2,66
Итого	720,00		4219,11	3921,19	297,93						43,66	540,12	0,00	0,00	551,37	0,00	551,37	0,00			36,26	0,00	0,00	79,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.03.14 17:00	8418,92	7871,77	996,87	0,00	1024,07	0,00	198,10	-
	23.04.14 06:00	12571,68	11733,21	1526,36	0,00	1564,58	0,00	276,49	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3 °C = ~~0,89~~ -1,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~79,02~~ 78,3 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 551,37 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

84,64

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 04 14 г.
печать энергосбыта