Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 15 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-0414.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202229 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2014 по 23.04.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.14	24,00	-	112,20	86,07	26,13	71,85	46,02	25,83	7,00	5,00	2,44	23,35	-	-	23,87	-	-	-	71,29	-	1,66			4,10
24.03.14	24,00	-	110,29	86,21	24,08	69,22	44,89	24,33	7,00	5,00	2,28	21,49	-	-	21,97	-	-	-	69,03	-	1,49			3,76
25.03.14	24,00	-	109,36	86,51	22,85	66,81	43,97	22,84	7,00	5,00	2,14	20,49	-	-	20,90	-	-	-	66,56	-	1,37			3,50
26.03.14	24,00	-	111,26	86,05	25,21	65,56	43,02	22,54	7,00	5,00	2,10	22,74	-	-	23,21	-	-	-	65,44	-	1,49			3,59
27.03.14	24,00	-	111,66	86,68	24,98	65,43	42,92	22,51	7,00	5,00	2,12	22,45	-	-	22,88	-	-	-	65,33	-	1,47			3,59
28.03.14	24,00	-	110,66	86,13	24,53	65,11	42,63	22,48	7,00	5,00	2,12	21,81	-	-	22,23	-	-	-	64,99	-	1,42			3,54
29.03.14	24,00	-	109,69	85,40	24,29	66,38	42,72	23,66	7,00	5,00	2,20	21,53	-	-	21,97	-	-	-	66,50	-	1,43			3,64
30.03.14	24,00	-	112,25	86,20	26,05	68,70	44,12	24,58	7,00	5,00	2,30	23,40	-	-	23,92	-	-	-	68,81	-	1,61			3,91
31.03.14	24,00	-	110,81	86,30	24,51	69,80	44,51	25,29	7,00	5,00	2,37	21,91	-	-	22,38	-	-	-	69,66	-	1,53			3,90
01.04.14	24,00	-	111,76	86,60	25,16	70,17	44,77	25,40	7,00	5,00	2,39	22,47	-	-	22,97	-	-	-	70,07	-	1,58			3,97
02.04.14	24,00	-	111,03	86,67	24,36	71,21	45,13	26,08	7,00	5,00	2,45	21,72	-	-	22,24	-	-	-	71,30	-	1,55			4,00
03.04.14	24,00	-	108,63	86,89	21,74	72,85	46,14	26,71	7,00	5,00	2,52	19,09	-	-	19,55	-	-	-	72,67	-	1,39			3,91
04.04.14	24,00	-	108,64	86,67	21,97	71,28	45,27	26,01	7,00	5,00	2,45	19,39	-	-	19,82	-	-	-	70,83	-	1,37			3,82
05.04.14	24,00	-	110,67	86,53	24,14	70,30	44,82	25,48	7,00	5,00	2,40	21,46	-	-	21,96	-	-	-	70,24	-	1,51			3,90
06.04.14	24,00	-	112,52	86,30	26,22	70,27	44,94	25,33	7,00	5,00	2,39	23,38	-	-	23,93	-	-	-	70,25	-	1,65			4,03
07.04.14	24,00	-	111,12	86,40	24,72	70,22	45,11	25,11	7,00	5,00	2,38	21,89	-	-	22,38	-	-	-	70,07	-	1,53			3,91
08.04.14	24,00	-	110,01	86,60	23,41	69,10	44,63	24,47	7,00	5,00	2,32	20,63	-	-	21,07	-	-	-	68,86	-	1,42			3,74
09.04.14	24,00	-	111,57	85,90	25,67	68,05	43,77	24,28	7,00	5,00	2,28	22,85	-	-	23,35	-	-	-	67,94	-	1,55			3,83
10.04.14	24,00	-	109,93	85,90	24,03	66,30	42,96	23,34	7,00	5,00	2,20	21,23	-	-	21,64	-	-	-	65,90	-	1,40			3,60
11.04.14	24,00	-	109,86	86,10	23,76	65,27	42,65	22,62	7,00	5,00	2,13	20,99	-	-	21,39	-	-	-	65,25	-	1,37			3,50
12.04.14	23,00	-	106,35	82,39	23,96	65,26	42,96	22,30	7,00	5,00	1,87	23,51	-	-	23,97	-	-	-	65,28	-	1,54			3,41
13.04.14	24,00	-	113,39	85,78	27,61	65,68	43,29	22,39	7,00	5,00	2,10	24,86	-	-	25,32	-	-	-	65,71	-	1,63			3,74
14.04.14	24,00	-	111,82	86,02	25,80	64,19	42,99	21,20	7,00	5,00	2,01	23,07	-	-	23,51	-	-	-	63,98	-	1,48			3,48
15.04.14	24,00	-	110,23	85,02	25,21	63,63	42,61	21,02	7,00	5,00	1,96	22,52	-	-	22,94	-	-	-	63,61	-	1,44			3,39
16.04.14	24,00	-	111,66	85,65	26,01	64,77	43,02	21,75	7,00	5,00	2,04	23,34	-	-	23,76	-	-	-	64,68	-	1,51			3,55
17.04.14	24,00	-	110,57	85,24	25,33	64,15	42,63	21,52	7,00	5,00	2,01	22,65	-	-	23,08	-	-	-	64,21	-	1,45			3,46
18.04.14	24,00	-	110,81	85,79	25,02	65,11	43,68	21,43	7,00	5,00	2,02	22,36	-	-	22,80	-	-	-	65,03	-	1,45			3,47
19.04.14	24,00	-	114,05	86,07	27,98	65,16	43,90	21,26	7,00	5,00	2,01	25,21	-	-	25,69	-	-	-	65,14	-	1,64			3,65
20.04.14	24,00	-	112,14	86,16	25,98	65,49	44,33	21,16	7,00	5,00	2,00	23,34	-	-	23,78	-	-	-	65,42	-	1,53			3,53
21.04.14	24,00	-	106,81	82,69	24,12	64,53	43,92	20,61	7,00	5,00	1,87	21,53	-	-	21,93	-	-	-	64,46	-	1,39			3,26
22.04.14	24,00	-	107,00	83,09	23,91	65,19	44,52	20,67	7,00	5,00	1,89	21,35	-	-	21,74	-	-	-	65,10	-	1,39			3,28
23.04.14	24,00	-	100,99	76,93	24,06	64,89	42,54	22,35	7,00	5,00	1,92	21,13	-	-	21,53	-	-	-	64,78	-	1,37			3,28
Среднее	23,97	-	110,30	85,53	24,78	67,25	43,92	23,33	7,00	5,00	2,18	22,16	-	-	22,62	-	-	-	67,14	-	1,49	-	-	3,66
Итого	767,00		3529,74	2736,94	792,80						69,66	709,14	0,00	0,00	723,68	0,00	0,00	0,00			47,59	0,00	0,00	117,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,42 °С = ~~2,71~~ -2,13 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~114,53~~ 115,17 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

-45,46

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28»04 14 г.

печать энергосбыта