Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 41 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6069-ч(с)-0414.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 6069 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 27.12.2014 Тхв, гр.С= 3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 21.03.2014 по 23.04.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Qобщ.от+гвс Гкал.
21.03.14	24,00	*	102,91	78,38	24,53	77,56	44,42	33,15	6,40	3,20	2,57	25,48	0,00	0,00	26,15	0,00	26,15	-	76,12	0,00	1,94			4,51
22.03.14	24,00	*	105,35	75,88	29,48	75,31	44,34	30,97	6,40	3,20	2,33	31,28	0,00	0,00	32,02	0,00	32,02	-	71,69	0,00	2,24			4,58
23.03.14	24,00	*	104,34	76,21	28,12	72,36	42,97	29,39	6,40	3,20	2,22	29,79	0,00	0,00	30,45	0,00	30,45	-	69,19	0,00	2,06			4,28
24.03.14	24,00	*	102,78	77,36	25,42	69,63	41,93	27,70	6,40	3,20	2,10	26,80	0,00	0,00	27,37	0,00	27,37	-	68,07	0,00	1,83			3,92
25.03.14	24,00	*	105,12	76,53	28,59	67,18	41,05	26,12	6,40	3,20	1,95	30,51	0,00	0,00	31,11	0,00	31,11	-	64,79	0,00	1,98			3,93
26.03.14	24,00	*	103,03	76,17	26,85	65,95	39,93	26,01	6,40	3,20	1,95	28,54	0,00	0,00	29,08	0,00	29,08	-	63,50	0,00	1,81			3,76
27.03.14	24,00	*	102,99	77,63	25,36	65,80	40,01	25,79	6,40	3,20	1,97	26,74	0,00	0,00	27,25	0,00	27,25	-	63,93	0,00	1,71			3,68
28.03.14	24,00	*	103,52	77,26	26,27	65,49	39,72	25,78	6,40	3,20	1,94	27,78	0,00	0,00	28,31	0,00	28,31	-	63,85	0,00	1,78			3,72
29.03.14	24,00	*	102,54	76,45	26,08	66,74	39,79	26,95	6,40	3,20	2,01	27,54	0,00	0,00	28,09	0,00	28,09	-	65,31	0,00	1,80			3,81
30.03.14	23,00	*	100,36	71,75	28,61	69,02	41,14	27,89	6,40	3,20	1,98	30,54	0,00	0,00	31,15	0,00	31,15	-	65,48	0,00	2,00			3,98
31.03.14	24,00	*	103,67	76,96	26,71	70,16	41,49	28,67	6,40	3,20	2,16	28,26	0,00	0,00	28,87	0,00	28,87	-	68,04	0,00	1,92			4,09
01.04.14	24,00	*	101,94	77,66	24,28	70,61	41,61	29,01	6,40	3,20	2,23	25,41	0,00	0,00	25,97	0,00	25,97	-	68,72	0,00	1,75			3,97
02.04.14	24,00	*	102,19	77,82	24,37	71,52	41,84	29,68	6,40	3,20	2,27	25,52	0,00	0,00	26,10	0,00	26,10	-	70,20	0,00	1,79			4,06
03.04.14	24,00	*	103,42	77,51	25,92	73,34	42,82	30,52	6,40	3,20	2,33	27,33	0,00	0,00	27,97	0,00	27,97	-	71,20	0,00	1,95			4,27
04.04.14	24,00	*	101,87	78,21	23,66	71,86	42,21	29,65	6,40	3,20	2,29	24,67	0,00	0,00	25,24	0,00	25,24	-	70,40	0,00	1,74			4,03
05.04.14	24,00	*	105,16	77,22	27,94	70,77	41,57	29,20	6,40	3,20	2,19	29,62	0,00	0,00	30,27	0,00	30,27	-	69,06	0,00	2,05			4,24
06.04.14	24,00	*	105,51	74,42	31,09	70,73	41,91	28,82	6,40	3,20	2,14	33,29	0,00	0,00	33,97	0,00	33,97	-	66,32	0,00	2,21			4,35
07.04.14	24,00	*	104,40	77,37	27,03	70,66	41,95	28,71	6,40	3,20	2,17	28,68	0,00	0,00	29,30	0,00	29,30	-	68,68	0,00	1,97			4,14
08.04.14	24,00	*	102,86	77,75	25,11	69,62	41,56	28,06	6,40	3,20	2,15	26,43	0,00	0,00	26,99	0,00	26,99	-	67,51	0,00	1,79			3,94
09.04.14	24,00	*	105,43	76,76	28,67	68,54	40,60	27,94	6,40	3,20	2,08	30,55	0,00	0,00	31,18	0,00	31,18	-	66,62	0,00	2,04			4,12
10.04.14	24,00	*	103,08	76,41	26,67	66,94	39,97	26,97	6,40	3,20	2,04	28,23	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78	-	64,27	0,00	1,82			3,85
11.04.14	24,00	*	104,44	76,44	28,00	65,70	39,72	25,97	6,40	3,20	1,94	29,80	0,00	0,00	30,36	0,00	30,36	-	63,51	0,00	1,89			3,83
12.04.14	24,00	*	105,49	75,68	29,81	65,69	40,22	25,47	6,40	3,20	1,88	31,86	0,00	0,00	32,45	0,00	32,45	-	63,10	0,00	2,01			3,89
13.04.14	24,00	*	105,08	74,90	30,18	66,09	40,57	25,52	6,40	3,20	1,89	32,31	0,00	0,00	32,90	0,00	32,90	-	62,73	0,00	2,03			3,91
14.04.14	24,00	*	101,55	77,22	24,33	64,62	40,49	24,13	6,40	3,20	1,84	25,59	0,00	0,00	26,06	0,00	26,06	-	62,48	0,00	1,60			3,44
15.04.14	24,00	*	103,12	75,11	28,01	64,00	39,96	24,04	6,40	3,20	1,77	29,91	0,00	0,00	30,44	0,00	30,44	-	61,44	0,00	1,84			3,61
16.04.14	24,00	*	102,90	76,86	26,04	65,20	40,39	24,80	6,40	3,20	1,85	27,61	0,00	0,00	28,13	0,00	28,13	-	63,58	0,00	1,76			3,61
17.04.14	24,00	*	103,42	75,70	27,72	64,43	39,91	24,52	6,40	3,20	1,81	29,57	0,00	0,00	30,11	0,00	30,11	-	62,19	0,00	1,84			3,65
18.04.14	24,00	*	103,37	77,19	26,17	65,50	40,93	24,57	6,40	3,20	1,84	27,79	0,00	0,00	28,32	0,00	28,32	-	63,96	0,00	1,78			3,62
19.04.14	24,00	*	106,35	76,57	29,78	65,54	41,30	24,23	6,40	3,20	1,78	31,94	0,00	0,00	32,54	0,00	32,54	-	63,64	0,00	2,03			3,82
20.04.14	24,00	*	107,78	73,23	34,55	65,84	41,62	24,22	6,40	3,20	1,74	37,41	0,00	0,00	38,08	0,00	38,08	-	61,75	0,00	2,31			4,06
21.04.14	24,00	*	101,05	73,84	27,21	64,93	41,03	23,90	6,40	3,20	1,70	29,05	0,00	0,00	29,59	0,00	29,59	-	63,26	0,00	1,84			3,54
22.04.14	24,00	*	90,25	64,92	25,33	65,47	40,93	24,54	6,40	3,20	1,49	27,16	0,00	0,00	27,70	0,00	27,70	-	65,04	0,00	1,77			3,26
23.04.14	24,00	*	52,28	29,76	22,52	65,29	31,66	33,62	6,40	3,20	0,85	24,88	0,00	0,00	25,37	0,00	25,37	-	65,20	0,00	1,62			2,47
Среднее	23,97	-	101,75	74,68	27,07	68,18	40,93	27,25	6,40	3,20	1,98	28,76	-	-	29,34	-	29,34	-	66,02	-	1,90	-	-	3,88
Итого	815,00		3459,52	2539,10	920,43						67,44	977,90	0,00	0,00	997,70	0,00	997,70	0,00			64,49	0,00	0,00	131,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	03.04.14 10:00	75254,44	49905,24	28500,19	0,00	29184,39	0,00	3423,77	-
	24.04.14 11:00	77352,97	51426,26	29116,58	0,00	29812,87	0,00	3502,85	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанной по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3 °С = ~~2,76~~ -0,93 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~129,18~~ 129,01 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 997,70 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

61,56

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«28» 04 14 г.