от 15.01.2014

ОТЧЕТ

о теплопотреблении в теплофикационной воде за **Апрель 2014**

ООО "ЭнергоМониторинг"
332-41-16

ент: **ООО "ЖКС №2 Невского района"**
Адрес: **Шлиссельбургский пр. д.36 ТЦ1** Договор № **31502-3**
овычислитель: СПТ943 №38467
Источник теплоты: ТЭЦ-22, Магистраль теплосети: Рыбацкая р/с Володарского, ТК-3 влево
етные формулы: Fg=(G/(n*Gmax))*100%; dT=T1-T2; tхв=0
Подающий трубопровод:Ду=50мм,Gпр=80м3/ч;Обр. трубопровод: Ду=50мм,Gпр=80м3/ч
Подающий трубопровод ГВС: Ду=50мм, Gпр=80т/ч. Цирк. трубопровод ГВС: Ду=25мм, Gпр=20т/ч.
ворные расходы: Gот=7 т/ч; Qот=0,525 Гкал/ч. Gгвс=10,4 т/ч; Qгвс=0,62 Гкал/ч, Qвент= Гкал/ч, Gвент= т/ч

ень	n часы	подающий тр. T1 C	подающий тр. M1 тонн	dT C	обратный тр. T2 C	обратный тр. M2 тонн	dM тонн	Qсцо ГКал	система ГВС P3 кг/см2	t3 C	V3 м3	P4 кг/см2	t4 C	V4 м3	Vгвс м3	Qгвс ГКал	Qсум ГКал
.2014	24,00	50,73	200,69	14,82	35,91	199,61	1,09	3,03	6,45	67,62	163,76	6,27	54,90	75,03	88,73	6,79	**9,82**
.2014	24,00	54,26	200,64	16,49	37,77	199,45	1,19	3,37	6,49	67,01	152,88	6,29	54,79	77,17	75,71	5,87	**9,24**
.2014	24,00	53,13	200,81	15,88	37,25	199,58	1,23	3,25	6,52	65,49	149,57	6,32	53,39	77,23	72,34	5,54	**8,79**
.2014	24,00	55,34	199,89	17,37	37,97	198,58	1,31	3,54	6,51	65,15	149,32	6,35	53,15	71,59	77,73	5,79	**9,33**
.2014	24,00	54,81	199,63	16,84	37,97	198,39	1,24	3,42	6,52	65,11	145,01	6,37	53,14	71,25	73,75	5,53	**8,95**
.2014	24,00	56,00	195,89	17,91	38,09	194,69	1,20	3,57	6,53	64,90	147,23	6,38	52,67	68,08	79,15	5,84	**9,40**
.2014	24,00	59,87	180,28	20,67	39,21	179,25	1,03	3,78	6,54	66,30	144,65	6,45	53,39	62,10	82,54	6,13	**9,91**
.2014	23,00	60,83	153,81	22,10	38,73	152,96	0,85	3,44	6,51	67,19	140,35	6,45	54,17	58,22	82,14	6,13	**9,57**
.2014	24,00	61,03	183,88	21,18	39,85	182,77	1,11	3,95	6,54	67,75	141,46	6,47	54,24	57,24	84,21	6,33	**10,28**
.2014	24,00	61,46	178,32	21,73	39,74	177,17	1,15	3,93	6,56	67,81	138,47	6,47	54,15	59,32	79,16	6,03	**9,96**
.2014	24,00	61,52	161,23	22,49	39,03	160,16	1,07	3,68	6,56	68,02	129,32	6,45	54,53	60,93	68,39	5,34	**9,02**
.2014	24,00	61,84	164,21	22,88	38,96	163,16	1,05	3,81	6,55	67,94	142,03	6,45	54,54	64,17	77,86	6,00	**9,81**
.2014	24,00	61,22	183,48	21,58	39,64	182,30	1,18	4,02	6,57	67,89	140,70	6,46	54,40	63,24	77,46	5,96	**9,99**
.2014	24,00	60,40	185,82	20,93	39,47	184,74	1,08	3,95	6,53	68,20	149,31	6,42	54,61	61,02	88,29	6,69	**10,63**
.2014	24,00	41,58	193,85	10,37	31,21	192,76	1,09	2,05	5,75	44,61	165,07	5,88	42,56	75,19	89,88	4,10	**6,15**
.2014	24,00	54,79	199,17	17,83	36,96	198,19	0,98	3,60	6,31	65,54	147,71	6,29	51,31	61,86	85,85	6,36	**9,96**
.2014	24,00	53,38	199,55	16,55	36,83	198,62	0,93	3,35	6,39	64,68	141,17	6,33	51,34	61,24	79,93	5,85	**9,21**
.2014	24,00	58,42	188,96	19,90	38,52	187,90	1,07	3,82	6,33	66,18	135,76	6,31	52,91	54,70	81,07	5,95	**9,77**
.2014	24,00	58,55	195,23	19,63	38,93	194,02	1,21	3,89	6,32	65,96	139,94	6,32	52,73	51,88	88,06	6,35	**10,25**
.2014	24,00	56,61	197,10	18,18	38,43	195,82	1,28	3,65	6,37	65,62	131,93	6,34	52,15	52,98	78,95	5,76	**9,41**
.2014	24,00	53,18	198,88	15,83	37,35	197,66	1,22	3,21	6,33	65,66	144,01	6,25	53,46	59,94	84,07	6,11	**9,32**
.2014	24,00	53,20	199,34	15,84	37,36	198,24	1,10	3,21	6,25	65,70	149,80	6,25	53,38	57,51	92,29	6,62	**9,84**
.2014	24,00	52,73	199,47	15,20	37,53	198,36	1,11	3,09	6,25	66,22	144,11	6,19	54,35	61,95	82,16	6,04	**9,12**
.2014	24,00	48,93	199,43	13,28	35,64	198,35	1,07	2,70	6,25	65,05	150,27	6,15	53,67	69,03	81,24	5,94	**8,64**
.2014	24,00	50,21	199,68	13,98	36,23	198,59	1,09	2,85	6,28	65,46	144,88	6,20	53,92	65,89	78,98	5,80	**8,64**
.2014	24,00	49,98	200,46	13,82	36,16	199,28	1,19	2,83	6,25	65,09	145,15	6,22	53,28	62,90	82,26	5,96	**8,79**
.2014	24,00	48,49	200,08	12,80	35,69	198,94	1,14	2,62	6,28	65,39	145,93	6,19	53,85	66,93	79,00	5,80	**8,42**
.2014	24,00	48,81	200,04	12,64	36,17	198,82	1,22	2,59	6,27	65,41	151,49	6,17	54,09	64,75	86,74	6,26	**8,85**
.2014	24,00	47,75	199,93	11,80	35,94	198,82	1,11	2,42	6,28	65,88	150,88	6,18	54,58	70,11	80,77	5,97	**8,39**
.2014	24,00	45,34	200,68	10,61	34,73	199,53	1,15	2,19	6,27	65,60	149,67	6,15	54,54	73,18	76,48	5,69	**7,88**
.2014	24,00	46,84	200,59	10,83	36,02	199,50	1,09	2,23	6,30	65,64	152,83	6,15	54,83	79,00	73,84	5,57	**7,79**
еднее:	23,97	54,23	192,29	16,84	37,40	191,17	1,12	3,26	6,38	65,49	145,96	6,30	53,32	65,02	80,94	5,94	**9,20**
ГО:	743,00		5961,02			5926,21	34,83	101,04			4524,66			2015,63	2509,03	**184,10**	**285,13**
реднему с 23.03.2014 по 31.03.2014			2131,89			2118,16		40,33			1088,13			355,28	732,84	53,34	93,64
реднему с 23.04.2014 по 30.04.2014			1601,67			1592,55		20,26			1189,52			551,73	637,79	46,91	67,15
го с учетом среднего			**5430,79**			**5400,60**		**80,97**			**4626,05**			**2212,07**	**2413,98**	**177,67**	**258,65**

го к оплате с учетом нормативных потерь на участке от границы раздела до узла учета, Q=_____Гкал.

етственный за учет тепловой энергии_____ / Малых Т.В. /

ргосбыт отчет принят_____ / /

Руководитель по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска УУ
Дата 25 АПР 2014