Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 9137.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 5 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник: | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-1214.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208238 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,91

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв), Итого:

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=0	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.12.2014 по 23.12.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.12.14	24,00	-	118,30	97,95	20,35	79,88	48,20	31,68	7,00	5,00	3,34	17,44	-	-	17,97	-	-	-	79,64	-	1,39			4,73
02.12.14	24,00	-	120,50	97,69	22,81	80,69	48,43	32,26	7,00	5,00	3,40	19,79	-	-	20,36	-	-	-	80,41	-	1,59			5,00
03.12.14	24,00	-	119,11	98,02	21,09	81,10	49,16	31,94	7,00	5,00	3,38	18,10	-	-	18,61	-	-	-	81,09	-	1,47			4,85
04.12.14	24,00	-	121,15	98,80	22,35	81,19	49,79	31,40	7,00	5,00	3,36	19,29	-	-	19,85	-	-	-	81,01	-	1,56			4,92
05.12.14	24,00	-	118,69	98,61	20,08	79,72	48,99	30,73	7,00	5,00	3,28	17,06	-	-	17,55	-	-	-	79,48	-	1,36			4,64
06.12.14	24,00	-	118,58	98,34	20,24	79,65	48,62	31,03	7,00	5,00	3,29	17,29	-	-	17,77	-	-	-	79,42	-	1,37			4,67
07.12.14	24,00	-	126,02	97,93	28,09	79,58	48,82	30,76	7,00	5,00	3,28	24,87	-	-	25,60	-	-	-	79,45	-	1,98			5,25
08.12.14	24,00	-	120,10	98,32	21,78	77,07	47,82	29,25	7,00	5,00	3,12	18,73	-	-	19,23	-	-	-	76,78	-	1,44			4,56
09.12.14	24,00	-	119,46	97,46	22,00	77,21	47,75	29,46	7,00	5,00	3,11	18,97	-	-	19,50	-	-	-	77,01	-	1,46			4,57
10.12.14	24,00	-	120,13	97,90	22,23	76,68	47,34	29,34	7,00	5,00	3,11	19,17	-	-	19,66	-	-	-	76,50	-	1,47			4,58
11.12.14	24,00	-	118,98	97,97	21,01	76,33	46,98	29,35	7,00	5,00	3,11	17,98	-	-	18,44	-	-	-	76,33	-	1,37			4,48
12.12.14	24,00	-	119,91	99,01	20,90	77,18	47,68	29,50	7,00	5,00	3,16	17,84	-	-	18,28	-	-	-	76,96	-	1,38			4,54
13.12.14	24,00	-	120,53	97,99	22,54	77,11	47,71	29,40	7,00	5,00	3,12	19,46	-	-	19,98	-	-	-	76,93	-	1,50			4,62
14.12.14	24,00	-	123,49	97,41	26,08	76,33	47,28	29,05	7,00	5,00	3,07	22,92	-	-	23,51	-	-	-	76,40	-	1,75			4,82
15.12.14	24,00	-	118,90	98,20	20,70	75,00	46,83	28,17	7,00	5,00	3,00	17,69	-	-	18,15	-	-	-	74,84	-	1,32			4,32
16.12.14	24,00	-	119,44	98,48	20,96	75,05	46,93	28,12	7,00	5,00	3,01	17,87	-	-	18,31	-	-	-	74,87	-	1,34			4,34
17.12.14	24,00	-	119,90	98,47	21,43	75,16	47,02	28,14	7,00	5,00	3,00	18,45	-	-	18,89	-	-	-	75,07	-	1,39			4,38
18.12.14	24,00	-	120,79	98,38	22,41	76,29	47,32	28,97	7,00	5,00	3,09	19,33	-	-	19,84	-	-	-	76,21	-	1,48			4,56
19.12.14	13,00	-	68,87	54,37	14,50	75,33	47,38	27,95	7,00	5,00	1,57	13,87	-	-	14,21	-	-	-	75,13	-	1,04			2,62
20.12.14	24,00	-	119,99	97,67	22,32	75,19	47,09	28,10	7,00	5,00	2,99	19,21	-	-	19,70	-	-	-	74,98	-	1,44			4,43
21.12.14	24,00	-	121,84	96,57	25,27	75,28	46,67	28,61	7,00	5,00	3,01	22,11	-	-	22,67	-	-	-	75,11	-	1,66			4,67
22.12.14	24,00	-	118,62	96,91	21,71	74,47	46,03	28,44	7,00	5,00	2,99	18,65	-	-	19,13	-	-	-	74,33	-	1,39			4,38
23.12.14	24,00	-	122,05	99,15	22,90	75,02	46,43	28,59	7,00	5,00	3,07	19,79	-	-	20,27	-	-	-	74,98	-	1,48			4,55
Среднее	23,52	-	118,06	96,16	21,90	77,24	47,66	29,58	7,00	5,00	3,08	18,95	-	-	19,46	-	-	-	77,08	-	1,46	-	-	4,54
Итого	541,00		2715,35	2211,60	503,75						70,85	435,88	0,00	0,00	447,48	0,00	0,00	0,00			33,62	0,00	0,00	104,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	

Период расчета по среднему: суток.

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °С = -0,40 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,07** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **447,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ (печать энергосбытовой) ОТЧЁТ ПРИНЯТ «29» 12 14 г.