Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1-Ввод.

Договор: 8794.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-1214.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207218 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,08

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,19 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 5710 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.12.2014 по 23.12.2014

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.12.14	24,00	-	89,02	77,48	11,54	79,81	49,20	30,61	7,00	5,00	2,39	12,02	-	-	12,31	-	-	-	75,59	-	0,91			3,30
02.12.14	17,00	-	62,74	54,68	8,06	79,00	48,71	30,29	7,00	5,00	1,63	8,86	-	-	9,08	-	-	-	75,69	-	0,67			2,30
03.12.14	24,00	-	88,68	77,00	11,68	79,79	49,45	30,34	7,00	5,00	2,35	12,19	-	-	12,49	-	-	-	75,75	-	0,92			3,27
04.12.14	24,00	-	88,22	77,38	10,84	79,71	49,86	29,85	7,00	5,00	2,31	11,35	-	-	11,63	-	-	-	75,83	-	0,86			3,18
05.12.14	24,00	-	88,71	77,87	10,84	77,91	49,04	28,87	7,00	5,00	2,25	11,32	-	-	11,59	-	-	-	75,16	-	0,85			3,10
06.12.14	24,00	-	89,22	77,84	11,38	77,61	48,82	28,79	7,00	5,00	2,23	11,86	-	-	12,16	-	-	-	75,11	-	0,89			3,13
07.12.14	24,00	-	90,03	77,27	12,76	78,00	49,11	28,89	7,00	5,00	2,22	13,33	-	-	13,65	-	-	-	75,47	-	1,01			3,23
08.12.14	24,00	-	90,08	78,35	11,73	74,65	47,59	27,06	7,00	5,00	2,08	12,37	-	-	12,66	-	-	-	74,06	-	0,92			3,00
09.12.14	24,00	-	90,85	78,23	12,62	75,22	47,80	27,42	7,00	5,00	2,11	13,26	-	-	13,60	-	-	-	74,36	-	0,99			3,10
10.12.14	24,00	-	89,88	77,88	12,00	74,07	47,00	27,07	7,00	5,00	2,06	12,76	-	-	13,05	-	-	-	73,80	-	0,94			3,00
11.12.14	24,00	-	91,19	79,07	12,12	74,76	47,39	27,37	7,00	5,00	2,13	12,80	-	-	13,11	-	-	-	74,11	-	0,95			3,07
12.12.14	24,00	-	90,35	79,14	11,21	74,44	47,30	27,14	7,00	5,00	2,11	11,82	-	-	12,08	-	-	-	73,96	-	0,87			2,99
13.12.14	24,00	-	92,17	78,96	13,21	74,57	47,49	27,08	7,00	5,00	2,10	13,94	-	-	14,29	-	-	-	73,81	-	1,03			3,13
14.12.14	24,00	-	91,79	78,93	12,86	75,33	48,01	27,32	7,00	5,00	2,12	13,54	-	-	13,87	-	-	-	74,45	-	1,01			3,13
15.12.14	24,00	-	92,07	79,22	12,85	75,12	47,96	27,16	7,00	5,00	2,12	13,47	-	-	13,82	-	-	-	74,34	-	1,00			3,12
16.12.14	24,00	-	91,32	79,11	12,21	75,33	48,15	27,18	7,00	5,00	2,12	12,77	-	-	13,09	-	-	-	74,30	-	0,95			3,07
17.12.14	24,00	-	90,98	79,12	11,86	74,60	47,85	26,75	7,00	5,00	2,09	12,35	-	-	12,68	-	-	-	74,02	-	0,91			3,00
18.12.14	24,00	-	90,16	79,22	10,94	74,40	47,60	26,80	7,00	5,00	2,10	11,45	-	-	11,73	-	-	-	73,30	-	0,84			2,94
19.12.14	24,00	-	90,82	79,57	11,25	72,78	46,99	25,79	7,00	5,00	2,01	11,93	-	-	12,20	-	-	-	72,65	-	0,87			2,87
20.12.14	24,00	-	90,45	79,44	11,01	73,44	47,22	26,22	7,00	5,00	2,04	11,60	-	-	11,87	-	-	-	73,23	-	0,85			2,89
21.12.14	24,00	-	91,40	79,50	11,90	73,24	46,84	26,40	7,00	5,00	2,04	12,66	-	-	12,96	-	-	-	73,27	-	0,93			2,97
22.12.14	24,00	-	91,03	79,66	11,37	73,02	46,61	26,41	7,00	5,00	2,06	12,04	-	-	12,32	-	-	-	72,91	-	0,88			2,94
23.12.14	24,00	-	91,42	79,47	11,95	73,19	46,30	26,89	7,00	5,00	2,08	12,72	-	-	13,03	-	-	-	73,08	-	0,93			3,02
Среднее	23,70	-	89,24	77,58	11,66	75,65	47,93	27,73	7,00	5,00	2,12	12,28	-	-	12,58	-	-	-	74,27	-	0,91	-	-	3,03
Итого	545,00		2052,58	1784,39	268,19						48,75	282,41	0,00	0,00	289,27	0,00	0,00	0,00			20,97	0,00	0,00	69,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,08 °С = -0,87 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **289,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

-0,87

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«23» 12 14 г.