Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9071.038.1 Телефон: Узел учета: ТЦ-1 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 42-1 / ТЦ-1 СЦО Строит.Адрес: Бабушкина 42-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-000000001-ч(с)-1214.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205767 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.12.2014 по 23.12.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.12.14	24,00		102,87	102,87	0,00	78,68	46,84	31,84	7	5	3,276						-							3,276
02.12.14	24,00		102,29	102,29	0,00	79,02	46,92	32,10	7	5	3,287						-							3,287
03.12.14	24,00		101,78	101,78	0,00	79,42	47,21	32,21	7	5	3,283						-							3,283
04.12.14	24,00		102,13	102,13	0,00	79,54	47,78	31,76	7	5	3,248						-							3,248
05.12.14	24,00		102,25	102,25	0,00	78,82	47,86	30,96	7	5	3,167						-							3,167
06.12.14	24,00		101,77	101,77	0,00	78,09	47,4	30,69	7	5	3,124						-							3,124
07.12.14	24,00		102,11	102,11	0,00	78,21	47,67	30,54	7	5	3,119						-							3,119
08.12.14	24,00		101,82	101,82	0,00	76,67	47,12	29,55	7	5	3,011						-							3,011
09.12.14	24,00		101,35	101,35	0,00	75,76	46,7	29,06	7	5	2,947						-							2,947
10.12.14	24,00		101,32	101,32	0,00	75,28	46,58	28,70	7	5	2,911						-							2,911
11.12.14	24,00		100,87	100,87	0,00	75,42	46,26	29,16	7	5	2,943						-							2,943
12.12.14	24,00		101,45	101,45	0,00	75,03	46,23	28,80	7	5	2,923						-							2,923
13.12.14	24,00		100,91	100,91	0,00	75,59	46,46	29,13	7	5	2,942						-							2,942
14.12.14	24,00		100,97	100,97	0,00	75,71	46,54	29,17	7	5	2,949						-							2,949
15.12.14	24,00		100,99	100,99	0,00	73,72	45,8	27,92	7	5	2,823						-							2,823
16.12.14	24,00		101,17	101,17	0,00	73,81	46,04	27,77	7	5	2,811						-							2,811
17.12.14	24,00		101	101	0,00	73,72	46,06	27,66	7	5	2,795						-							2,795
18.12.14	24,00		100,56	100,56	0,00	73,84	46,06	27,78	7	5	2,796						-							2,796
19.12.14	24,00		102,43	102,43	0,00	74,64	46,72	27,92	7	5	2,863						-							2,863
20.12.14	24,00		100,59	100,59	0,00	73,73	46,33	27,40	7	5	2,758						-							2,758
21.12.14	24,00		100,17	100,17	0,00	73,79	46,07	27,72	7	5	2,78						-							2,78
22.12.14	24,00		99,69	99,69	0,00	72,97	45,29	27,68	7	5	2,762						-							2,762
23.12.14	24,00		102,61	102,61	0,00	73,54	45,66	27,88	7	5	2,862						-							2,862
Среднее	24,00	-	101,44	101,44	-	75,87	46,59	29,28	7,00	5,00	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97
Итого	552,00		2333,10	2333,10	0,00						68,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	68,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб.,ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,38** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«29» 12 14 г.