Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 42-1 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор: 9071.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 42-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219181-ч(с)-1214.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219181 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.пот.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

284,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.12.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.12.14	23.00	-	111,14	111,14	0,00	79,22	48,31	30,91	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,44
02.12.14	24.00	-	115,93	115,93	0,00	79,50	48,59	30,91	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,59
03.12.14	23.00	-	110,93	110,93	0,00	79,88	48,67	31,21	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,47
04.12.14	22.00	-	106,80	106,80	0,00	79,90	49,14	30,76	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,29
05.12.14	24.00	-	116,49	116,49	0,00	79,24	49,32	29,92	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,49
06.12.14	24.00	-	116,35	116,35	0,00	78,53	49,20	29,33	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,42
07.12.14	24.00	-	116,81	116,81	0,00	78,64	49,48	29,16	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,41
08.12.14	24.00	-	116,89	116,89	0,00	77,09	49,09	28,00	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,28
09.12.14	24.00	-	115,93	115,93	0,00	76,18	48,54	27,64	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,21
10.12.14	24.00	-	116,07	116,07	0,00	75,70	48,49	27,21	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,16
11.12.14	24.00	-	116,11	116,11	0,00	75,86	48,13	27,73	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,22
12.12.14	24.00	-	116,92	116,92	0,00	75,46	48,16	27,30	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,20
13.12.14	24.00	-	116,12	116,12	0,00	76,01	48,54	27,47	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,19
14.12.14	24.00	-	116,28	116,28	0,00	76,10	48,59	27,51	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,20
15.12.14	24.00	-	116,87	116,87	0,00	74,10	47,89	26,21	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,07
16.12.14	24.00	-	117,21	117,21	0,00	74,21	48,10	26,11	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,06
17.12.14	24.00	-	117,18	117,18	0,00	74,12	48,09	26,03	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,06
18.12.14	24.00	-	116,76	116,76	0,00	74,24	47,99	26,25	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,07
19.12.14	24.00	-	118,47	118,47	0,00	75,05	48,63	26,42	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,13
20.12.14	24.00	-	116,17	116,17	0,00	74,11	48,08	26,03	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,03
21.12.14	24.00	-	115,56	115,56	0,00	74,16	47,74	26,42	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,06
22.12.14	24.00	-	115,25	115,25	0,00	73,37	46,94	26,43	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,05
23.12.14	24.00	-	118,31	118,31	0,00	73,93	47,45	26,48	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,13
Среднее	23,83	-	115,68	115,68	-	76,29	48,40	27,89	7,00	5,00	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,23
Итого	548,00		2660,55	2660,55	0,00						74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	74,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб/ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **74,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «29» 12 14 г.