Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8793.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 3,081

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=57,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	22.00	-	130,03	107,76	22,27	80,68	56,35	24,33	7,00	5,00	2,52	23,60	-	-	24,27	-	-	-	80,56	-	1,90			4,42
25.11.14	24.00	-	138,17	117,20	20,97	80,86	56,11	24,75	7,00	5,00	2,91	21,01	-	-	21,62	-	-	-	80,77	-	1,70			4,60
26.11.14	24.00	-	134,64	117,57	17,07	80,92	56,34	24,58	7,00	5,00	2,89	17,17	-	-	17,67	-	-	-	80,78	-	1,39			4,28
27.11.14	24.00	-	138,10	117,74	20,36	80,95	56,49	24,46	7,00	5,00	2,88	20,51	-	-	21,10	-	-	-	80,81	-	1,66			4,54
28.11.14	24.00	-	134,53	118,87	15,66	80,87	56,43	24,44	7,00	5,00	2,90	15,81	-	-	16,27	-	-	-	80,52	-	1,27			4,18
29.11.14	24.00	-	137,92	117,56	20,36	80,07	55,57	24,50	7,00	5,00	2,88	20,56	-	-	21,15	-	-	-	79,85	-	1,64			4,52
30.11.14	24.00	-	146,20	116,59	29,61	80,74	55,60	25,14	7,00	5,00	2,92	29,84	-	-	30,71	-	-	-	80,67	-	2,41			5,33
01.12.14	24.00	-	123,78	98,48	25,30	81,70	55,21	26,49	7,00	5,00	2,56	26,25	-	-	26,99	-	-	-	80,94	-	2,13			4,69
02.12.14	24.00	-	116,01	91,01	25,00	80,72	53,42	27,30	7,00	5,00	2,53	24,59	-	-	25,29	-	-	-	80,59	-	1,98			4,51
03.12.14	24.00	-	118,90	90,80	28,10	80,46	52,61	27,85	7,00	5,00	2,56	27,77	-	-	28,57	-	-	-	80,38	-	2,23			4,79
04.12.14	24.00	-	110,44	91,58	18,86	80,91	52,66	28,25	7,00	5,00	2,61	18,67	-	-	19,19	-	-	-	80,62	-	1,51			4,12
05.12.14	24.00	-	108,20	91,56	16,64	79,69	52,28	27,41	7,00	5,00	2,54	16,45	-	-	16,91	-	-	-	79,35	-	1,31			3,84
06.12.14	24.00	-	115,55	90,66	24,89	79,00	51,52	27,48	7,00	5,00	2,54	24,46	-	-	25,14	-	-	-	78,83	-	1,93			4,46
07.12.14	24.00	-	110,32	90,86	19,46	78,98	51,46	27,52	7,00	5,00	2,54	19,02	-	-	19,54	-	-	-	79,04	-	1,50			4,04
08.12.14	24.00	-	114,31	90,77	23,54	77,19	50,69	26,50	7,00	5,00	2,42	23,42	-	-	24,05	-	-	-	76,92	-	1,80			4,23
09.12.14	24.00	-	115,53	90,71	24,82	75,75	49,93	25,82	7,00	5,00	2,35	24,76	-	-	25,40	-	-	-	75,65	-	1,87			4,23
10.12.14	24.00	-	117,07	90,12	26,95	76,11	50,03	26,08	7,00	5,00	2,36	26,82	-	-	27,52	-	-	-	76,06	-	2,04			4,41
11.12.14	24.00	-	117,60	90,29	27,31	74,97	49,31	25,66	7,00	5,00	2,32	27,31	-	-	28,00	-	-	-	74,91	-	2,05			4,37
12.12.14	24.00	-	117,98	90,93	27,05	75,65	49,77	25,88	7,00	5,00	2,36	26,95	-	-	27,63	-	-	-	75,54	-	2,04			4,40
13.12.14	24.00	-	119,77	90,46	29,31	75,23	49,68	25,55	7,00	5,00	2,33	29,16	-	-	29,91	-	-	-	75,19	-	2,19			4,52
14.12.14	24.00	-	110,12	90,98	19,14	76,29	50,27	26,02	7,00	5,00	2,39	18,84	-	-	19,32	-	-	-	76,23	-	1,44			3,83
15.12.14	24.00	-	110,36	91,18	19,18	76,31	50,35	25,96	7,00	5,00	2,39	18,94	-	-	19,41	-	-	-	76,23	-	1,44			3,84
16.12.14	24.00	-	103,42	91,37	12,05	75,91	50,29	25,62	7,00	5,00	2,37	11,78	-	-	12,08	-	-	-	75,58	-	0,89			3,26
17.12.14	24.00	-	114,68	90,72	23,96	75,87	50,40	25,47	7,00	5,00	2,33	23,75	-	-	24,36	-	-	-	75,63	-	1,80			4,13
18.12.14	24.00	-	108,87	90,97	17,90	75,44	50,06	25,38	7,00	5,00	2,33	17,61	-	-	18,07	-	-	-	75,49	-	1,33			3,66
19.12.14	24.00	-	113,34	90,95	22,39	74,67	49,76	24,91	7,00	5,00	2,29	22,20	-	-	22,78	-	-	-	74,47	-	1,65			3,94
20.12.14	24.00	-	112,16	91,00	21,16	74,31	49,63	24,68	7,00	5,00	2,25	21,10	-	-	21,63	-	-	-	74,29	-	1,57			3,82
21.12.14	24.00	-	116,17	90,83	25,34	74,46	49,56	24,90	7,00	5,00	2,27	25,29	-	-	25,92	-	-	-	74,45	-	1,88			4,15
22.12.14	24.00	-	110,48	91,26	19,22	73,80	48,92	24,88	7,00	5,00	2,28	19,20	-	-	19,68	-	-	-	73,75	-	1,42			3,69
23.12.14	24.00	-	113,52	90,82	22,70	74,33	48,81	25,52	7,00	5,00	2,33	22,63	-	-	23,21	-	-	-	74,34	-	1,68			4,01
Среднее	23,93	-	119,27	97,05	22,22	77,76	51,98	25,78	7,00	5,00	2,50	22,18	-	-	22,78	-	-	-	77,61	-	1,72	-	-	4,23
Итого	718,00		3578,17	2911,60	666,57						75,15	665,47	0,00	0,00	683,39	0,00	0,00	0,00			51,64	0,00	0,00	126,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб,ч
	24.11.14 16:00	31721,64	27491,10	6967,71	-	7083,64	-	831,48	-
	24.12.14 11:00	35272,41	30375,12	7632,04	-	7765,79	-	957,59	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,081 °С = -2,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **124,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **683,39** куб.м.

Спасибо!

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 ДЕК 2014
печать энергосбыта
«_____» _____ г.