Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 42-1 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор: 9071.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 42-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207775
Подающ.тр.(М1): расходомер:
Обратн.тр.(М2): расходомер:
тр-д. ГВС(М3): расходомер:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер:
тр.подпитки(V5): расходомер:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207775-ч(с)-1214.txt
Режим (схема):
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.нас.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.12.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.12.14	24,00	-	117,13	117,13	0,00	80,65	47,57	33,08	7,00	5,00	3,88	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,88
02.12.14	24,00	-	117,30	117,30	0,00	79,68	47,49	32,19	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,78
03.12.14	24,00	-	116,94	116,94	0,00	80,17	47,67	32,50	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,80
04.12.14	24,00	-	117,06	117,06	0,00	80,65	48,55	32,10	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,76
05.12.14	24,00	-	117,34	117,34	0,00	80,56	48,75	31,81	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,74
06.12.14	24,00	-	117,26	117,26	0,00	79,11	48,25	30,86	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,62
07.12.14	24,00	-	116,83	116,83	0,00	79,25	48,29	30,96	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,62
08.12.14	24,00	-	117,17	117,17	0,00	78,83	48,51	30,32	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,56
09.12.14	24,00	-	116,46	116,46	0,00	76,50	47,31	29,19	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,40
10.12.14	24,00	-	115,57	115,57	0,00	76,58	47,31	29,27	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,39
11.12.14	24,00	-	115,95	115,95	0,00	76,31	46,94	29,37	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,41
12.12.14	24,00	-	115,66	115,66	0,00	75,89	46,56	29,33	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,40
13.12.14	23,00	-	111,53	111,53	0,00	76,69	47,16	29,53	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,30
14.12.14	24,00	-	115,70	115,70	0,00	76,67	47,16	29,51	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,42
15.12.14	24,00	-	115,89	115,89	0,00	75,48	47,09	28,39	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,29
16.12.14	24,00	-	116,25	116,25	0,00	74,70	46,52	28,18	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,28
17.12.14	24,00	-	116,20	116,20	0,00	74,57	46,49	28,08	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,27
18.12.14	24,00	-	115,97	115,97	0,00	74,68	46,69	27,99	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,25
19.12.14	24,00	-	116,06	116,06	0,00	75,78	47,21	28,57	7,00	5,00	3,32	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,32
20.12.14	24,00	-	116,65	116,65	0,00	74,77	47,10	27,67	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,23
21.12.14	24,00	-	114,89	114,89	0,00	74,75	46,95	27,80	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,20
22.12.14	24,00	-	113,97	113,97	0,00	73,83	45,77	28,06	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,33
23.12.14	24,00	-	116,32	116,32	0,00	74,41	45,83	28,58	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,45
Среднее	23,96	-	116,09	116,09	-	76,98	47,27	29,71	7,00	5,00	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,42
Итого	551,00		2670,10	2670,10	0,00						79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«29» 12 14 г.