Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 97-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная
Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-1214.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206917
Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,91

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q.общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.14	24.00	-	100,28	85,24	15,04	82,88	47,11	35,77	7,00	5,00	3,23	12,97	-	-	13,36	-	-	-	82,44	-	1,07			4,30
25.11.14	24.00	-	100,75	84,56	16,19	82,67	46,75	35,92	7,00	5,00	3,22	14,06	-	-	14,48	-	-	-	82,25	-	1,16			4,38
26.11.14	24.00	-	99,43	84,04	15,39	82,97	46,72	36,25	7,00	5,00	3,24	13,22	-	-	13,62	-	-	-	82,38	-	1,09			4,33
27.11.14	24.00	-	100,13	84,11	16,02	82,75	46,74	36,01	7,00	5,00	3,23	13,81	-	-	14,23	-	-	-	82,09	-	1,13			4,36
28.11.14	24.00	-	99,49	84,05	15,44	81,89	46,23	35,66	7,00	5,00	3,20	13,15	-	-	13,52	-	-	-	81,20	-	1,07			4,27
29.11.14	24.00	-	99,89	83,36	16,53	82,61	46,08	36,53	7,00	5,00	3,24	14,28	-	-	14,71	-	-	-	82,16	-	1,18			4,42
30.11.14	24.00	-	102,68	82,41	20,27	82,69	45,83	36,86	7,00	5,00	3,24	17,99	-	-	18,53	-	-	-	82,26	-	1,48			4,72
01.12.14	24.00	-	101,82	83,83	17,99	81,37	46,10	35,27	7,00	5,00	3,16	15,61	-	-	16,04	-	-	-	80,73	-	1,26			4,43
02.12.14	24.00	-	100,90	83,81	17,09	81,81	46,20	35,61	7,00	5,00	3,20	14,65	-	-	15,10	-	-	-	81,23	-	1,19			4,39
03.12.14	24.00	-	100,96	83,65	17,31	82,26	46,33	35,93	7,00	5,00	3,24	14,61	-	-	15,07	-	-	-	81,89	-	1,20			4,43
04.12.14	24.00	-	102,20	84,74	17,46	82,23	46,91	35,32	7,00	5,00	3,17	15,41	-	-	15,86	-	-	-	81,85	-	1,26			4,43
05.12.14	24.00	-	99,74	85,63	14,11	81,44	47,14	34,30	7,00	5,00	3,11	12,20	-	-	12,55	-	-	-	80,81	-	0,98			4,09
06.12.14	24.00	-	103,00	84,75	18,25	80,74	46,44	34,30	7,00	5,00	3,07	16,45	-	-	16,91	-	-	-	80,26	-	1,32			4,39
07.12.14	24.00	-	102,05	84,76	17,29	80,84	46,59	34,25	7,00	5,00	3,07	15,39	-	-	15,84	-	-	-	80,41	-	1,24			4,30
08.12.14	24.00	-	101,83	85,22	16,61	79,13	46,12	33,01	7,00	5,00	2,98	14,74	-	-	15,14	-	-	-	78,28	-	1,15			4,13
09.12.14	24.00	-	101,48	84,51	16,97	78,29	45,67	32,62	7,00	5,00	2,91	15,15	-	-	15,56	-	-	-	77,86	-	1,18			4,09
10.12.14	24.00	-	101,31	84,77	16,54	77,78	45,45	32,33	7,00	5,00	2,89	14,77	-	-	15,15	-	-	-	77,29	-	1,14			4,03
11.12.14	24.00	-	100,72	84,74	15,98	77,98	45,33	32,65	7,00	5,00	2,91	14,27	-	-	14,64	-	-	-	77,55	-	1,11			4,02
12.12.14	24.00	-	101,84	85,47	16,37	77,55	45,25	32,30	7,00	5,00	2,91	14,61	-	-	15,01	-	-	-	77,19	-	1,13			4,03
13.12.14	24.00	-	102,11	84,61	17,50	78,14	45,44	32,70	7,00	5,00	2,91	15,80	-	-	16,22	-	-	-	77,69	-	1,23			4,14
14.12.14	24.00	-	103,82	84,18	19,64	78,22	45,51	32,71	7,00	5,00	2,90	17,88	-	-	18,35	-	-	-	77,86	-	1,40			4,29
15.12.14	24.00	-	103,39	85,56	17,83	76,07	44,85	31,22	7,00	5,00	2,81	16,10	-	-	16,55	-	-	-	75,65	-	1,22			4,03
16.12.14	24.00	-	102,85	85,62	17,23	76,19	44,76	31,43	7,00	5,00	2,84	15,51	-	-	15,92	-	-	-	75,74	-	1,17			4,01
17.12.14	24.00	-	101,39	85,58	15,81	76,16	44,89	31,27	7,00	5,00	2,81	14,08	-	-	14,45	-	-	-	75,83	-	1,07			3,88
18.12.14	24.00	-	101,12	85,63	15,49	76,34	44,76	31,58	7,00	5,00	2,84	13,83	-	-	14,17	-	-	-	76,21	-	1,05			3,89
19.12.14	24.00	-	101,86	87,25	14,61	77,10	45,43	31,67	7,00	5,00	2,91	12,83	-	-	13,15	-	-	-	76,60	-	0,98			3,89
20.12.14	24.00	-	101,99	85,05	16,94	76,19	44,72	31,47	7,00	5,00	2,81	15,25	-	-	15,65	-	-	-	75,70	-	1,16			3,97
21.12.14	24.00	-	104,13	84,04	20,09	76,30	44,41	31,89	7,00	5,00	2,82	18,38	-	-	18,87	-	-	-	75,91	-	1,40			4,22
22.12.14	24.00	-	100,58	84,55	16,03	75,50	44,01	31,49	7,00	5,00	2,79	14,40	-	-	14,79	-	-	-	75,27	-	1,08			3,88
23.12.14	24.00	-	102,57	86,67	15,90	75,98	44,65	31,33	7,00	5,00	2,87	13,92	-	-	14,29	-	-	-	75,60	-	1,05			3,93
Среднее	24,00	-	101,54	84,75	16,80	79,40	45,75	33,66	7,00	5,00	3,02	14,84	-	-	15,26	-	-	-	78,94	-	1,17	-	-	4,19
Итого	720,00		3046,31	2542,39	503,92						90,49	445,32	0,00	0,00	457,73	0,00	0,00	0,00			35,15	0,00	0,00	125,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.11.14 08:00	5385,50	4484,27	889,48	-	908,60	-	190,55	
	23.12.14 13:00	8251,59	6873,18	1311,89	-	1342,75	-	308,70	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °С = -0,41 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **125,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **457,73** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 ДЕК 2014
«_____» _____ г.
печать энергосбыта