

Установленные приборы: Вычислитель: ТБ7-01 № 12002935
 Потраченный тр. Обратн. тр. Тр. А. ГВС Тр. Цирк. ГВС Тр. Подпитки

Расходомер: Gmin
 Приборы УЛТЭ поверены до: Gmax
 Термометр: Термометр.
 Тхв=0 С Преобр. давления

Расчетный алгоритм: $Q_{от} = m_1 \cdot (h_1 - h_{хв}) - m_2 \cdot (h_2 - h_{хв}) - m_3 \cdot (h_3 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{теп.пот.} = Q_{теп.пот.} \cdot \eta$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{теп.гвс.ср} = Q_{теп.ср} \cdot \eta$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $G_{теп.пот.} = G_{теп.ср} \cdot \eta$
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{теп.пот.} = G_{теп.ср} \cdot \eta$
 Фактические нагрузки: $G_{от} \cdot \eta = T / \text{сут}$ $G_{теп.пот.} = T / \text{мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = T / \text{кал/сут}$
 Константные значения: $P_1 = P_2 = P_3 = P_4 = T_1 = T_2 = T_3 = T_4 = T_5$

Дата	часы	Потраченный трыборной				Обратный трыборной			
		T1	P1	G1	Q1	T2	P2	G2	Q2
01.12.14	24	-	-	215,39	-	-	47,65	6,5	215,39
02.12.14	24	-	-	22,06	-	-	48,17	6,5	213,452
03.12.14	24	-	-	72,01	-	-	48,26	6,5	215,966
04.12.14	24	-	-	63,05	-	-	43,72	6,5	149,866
05.12.14	24	-	-	66,01	-	-	45,51	6,5	217,37
06.12.14	24	-	-	65,73	-	-	46,65	6,5	186,578
07.12.14	24	-	-	65,94	-	-	47,32	6,5	215,807
08.12.14	24	-	-	68,05	-	-	46,82	6,5	211,123
09.12.14	24	-	-	67,4	-	-	46,5	6,5	214,667
10.12.14	24	-	-	67,39	-	-	46	6,5	208,128
11.12.14	24	-	-	66,39	-	-	45,77	6,5	215,168
12.12.14	24	-	-	66,6	-	-	45,9	6,5	198,796
13.12.14	24	-	-	65,8	-	-	46,67	6,5	210,796
14.12.14	24	-	-	64,73	-	-	45,46	6,5	217,663
15.12.14	24	-	-	66,87	-	-	46,29	6,5	216,613
16.12.14	24	-	-	65,83	-	-	45,85	6,5	216,808
17.12.14	24	-	-	65,61	-	-	46,02	6,5	217,997
18.12.14	24	-	-	66,49	-	-	45,35	6,5	219,799
19.12.14	24	-	-	65,73	-	-	45,97	6,5	219,382
20.12.14	24	-	-	65,84	-	-	46,07	6,5	219,605
21.12.14	24	-	-	64,93	-	-	45,52	6,5	220,214
22.12.14	24	-	-	68,15	-	-	46,75	6,5	211,159
Среднее	24,00	-	-	66,89	-	-	46,33	6,5	210,473
Итого	528,0	-	-	4630,408	-	-	0,000	-	4632,347

Дата	часы	G1, %	P1	G1	Q1	FQ2	T2	P2	G2	Q2	C	dg	G1гвс	G2гвс	dgгвс	Q	Итого за декабрь 2014		
																	Корректировка за прошлый месяц (-)	Ориентировочно до конца месяца(+)	
01.12.14	24	-	-	215,39	-	-	47,65	6,5	215,39	1960,668	0,621	134,80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02.12.14	24	-	-	22,06	-	-	48,17	6,5	213,452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03.12.14	24	-	-	72,01	-	-	48,26	6,5	215,966	6593,698	0,621	134,80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.12.14	24	-	-	63,05	-	-	43,72	6,5	149,866	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05.12.14	24	-	-	66,01	-	-	45,51	6,5	217,37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06.12.14	24	-	-	65,73	-	-	46,65	6,5	186,578	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07.12.14	24	-	-	65,94	-	-	47,32	6,5	215,807	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08.12.14	24	-	-	68,05	-	-	46,82	6,5	211,123	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09.12.14	24	-	-	67,4	-	-	46,5	6,5	214,667	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.12.14	24	-	-	67,39	-	-	46	6,5	208,128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.12.14	24	-	-	66,39	-	-	45,77	6,5	215,168	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.12.14	24	-	-	66,6	-	-	45,9	6,5	198,796	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.12.14	24	-	-	65,8	-	-	46,67	6,5	210,796	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.12.14	24	-	-	64,73	-	-	45,46	6,5	217,663	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.12.14	24	-	-	66,87	-	-	46,29	6,5	216,613	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.12.14	24	-	-	65,83	-	-	45,85	6,5	216,808	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17.12.14	24	-	-	65,61	-	-	46,02	6,5	217,997	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18.12.14	24	-	-	66,49	-	-	45,35	6,5	219,799	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19.12.14	24	-	-	65,73	-	-	45,97	6,5	219,382	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20.12.14	24	-	-	65,84	-	-	46,07	6,5	219,605	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21.12.14	24	-	-	64,93	-	-	45,52	6,5	220,214	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22.12.14	24	-	-	68,15	-	-	46,75	6,5	211,159	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Среднее	24,00	-	-	66,89	-	-	46,33	6,5	210,473	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого	528,0	-	-	4630,408	-	-	0,000	-	4632,347	1960,668	0,621	134,80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Дата и время	G1, Гкал	Q1, Гкал	G2, Гкал	Q2, Гкал	G3, Гкал	Q3, Гкал	G4, Гкал	Q4, Гкал	Показание ГВС
21.12.14 00:00	56244,171	-	56132,685	-	-	-	-	-	988,491
21.12.14 00:00	62589,744	-	62476,136	-	-	-	-	-	1125,403

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от разгла до узла учета _____ Гкал
 Главный инженер _____
 (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

29.12.2014
 ООО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
 Дата