Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48529

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ 40			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	71,04	10,30	163,480	-	-	49,26	5,60	161,390	-	21,78	2,090	0,00	0,00	0,00	3,678
24.11.14	24	-	68,92	10,30	92,050	-	-	48,24	5,60	93,830	-	20,68	-1,780	0,00	0,00	0,00	1,929
25.11.14	24	-	69,34	10,30	163,490	-	-	59,57	5,60	161,630	-	9,77	1,860	0,00	0,00	0,00	1,724
26.11.14	24	-	71,01	10,30	162,730	-	-	56,32	5,60	159,580	-	14,69	3,150	0,00	0,00	0,00	2,579
27.11.14	24	-	71,42	10,30	165,010	-	-	52,09	5,60	156,460	-	19,33	8,550	0,00	0,00	0,00	3,647
28.11.14	24	-	73,45	10,30	167,950	-	-	52,37	5,60	164,570	-	21,08	3,380	0,00	0,00	0,00	3,730
29.11.14	24	-	75,21	10,30	167,410	-	-	52,59	5,60	165,280	-	22,62	2,130	0,00	0,00	0,00	3,912
30.11.14	24	-	75,22	10,30	167,070	-	-	52,31	5,60	164,930	-	22,91	2,140	0,00	0,00	0,00	3,952
01.12.14	24	-	71,41	10,30	167,130	-	-	49,67	5,60	164,930	-	21,74	2,200	0,00	0,00	0,00	3,757
02.12.14	24	-	71,65	10,30	167,160	-	-	49,27	5,60	165,090	-	22,38	2,070	0,00	0,00	0,00	3,856
03.12.14	24	-	70,77	10,30	167,700	-	-	49,00	5,60	165,660	-	21,77	2,040	0,00	0,00	0,00	3,764
04.12.14	24	-	66,19	10,30	167,560	-	-	47,04	5,60	165,500	-	19,15	2,060	0,00	0,00	0,00	3,318
05.12.14	24	-	65,30	10,30	167,720	-	-	46,53	5,60	165,800	-	18,77	1,920	0,00	0,00	0,00	3,249
06.12.14	24	-	65,00	10,30	167,900	-	-	46,36	5,60	165,950	-	18,64	1,950	0,00	0,00	0,00	3,232
07.12.14	24	-	64,48	10,30	167,590	-	-	46,17	5,60	165,600	-	18,31	1,990	0,00	0,00	0,00	3,174
08.12.14	24	-	67,54	10,30	167,990	-	-	47,70	5,60	165,960	-	19,84	2,030	0,00	0,00	0,00	3,442
09.12.14	24	-	66,64	10,30	167,880	-	-	47,44	5,60	165,890	-	19,20	1,990	0,00	0,00	0,00	3,332
10.12.14	24	-	64,59	10,30	167,940	-	-	46,42	5,60	165,710	-	18,17	2,230	0,00	0,00	0,00	3,169
11.12.14	24	-	67,34	10,30	167,700	-	-	47,38	5,60	165,800	-	19,96	1,900	0,00	0,00	0,00	3,446
12.12.14	24	-	66,95	10,30	167,800	-	-	47,34	5,60	165,870	-	19,61	1,930	0,00	0,00	0,00	3,397
13.12.14	24	-	66,96	10,30	167,660	-	-	47,43	5,60	165,740	-	19,53	1,920	0,00	0,00	0,00	3,377
14.12.14	24	-	66,67	10,30	167,760	-	-	47,41	5,60	165,830	-	19,26	1,930	0,00	0,00	0,00	3,334
15.12.14	24	-	66,23	10,30	167,630	-	-	47,24	5,60	165,720	-	18,99	1,910	0,00	0,00	0,00	3,284
16.12.14	24	-	64,90	10,30	167,850	-	-	46,56	5,60	165,910	-	18,34	1,940	0,00	0,00	0,00	3,182
17.12.14	24	-	65,78	10,30	167,600	-	-	47,07	5,60	165,730	-	18,71	1,870	0,00	0,00	0,00	3,239
18.12.14	24	-	66,05	10,30	167,940	-	-	47,14	5,60	166,010	-	18,91	1,930	0,00	0,00	0,00	3,279
19.12.14	24	-	65,85	10,30	167,830	-	-	47,07	5,60	165,980	-	18,78	1,850	0,00	0,00	0,00	3,251
20.12.14	24	-	66,13	10,30	168,160	-	-	47,42	5,60	166,290	-	18,71	1,870	0,00	0,00	0,00	3,250
21.12.14	24	-	65,26	10,30	167,800	-	-	46,69	5,60	165,940	-	18,57	1,860	0,00	0,00	0,00	3,213
22.12.14	24	-	66,59	10,30	168,310	-	-	47,13	5,60	166,340	-	19,46	1,970	0,00	0,00	0,00	3,380
Среднее	24,00	-	68,13	10,30	164,660	-	-	48,81	5,60	162,497	-	19,32	2,163	-	-	-	3,303
Итого	720,0				4939,800	0,000				4874,920	0,000		64,880	0,00	0,00	0,00	99,08
Ориентировочно до конца месяца(+)					1511,344					1494,257			17,087				29,31
Корректировка за прошлый месяц (-)					1308,137					1291,783			16,354				30,61
Итого за декабрь 2014 :					5143,007					5077,394			65,613				97,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 11:00	119357,130	-	69448,080	-	0,000	0,000	4129,484	
23.12.14 00:00	124222,000	-	74249,020	-	0,000	0,000	4226,822	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДорТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до замены по получении АКТА допуска УУ
29. 12. 2014