Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15150
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-I 40	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 3,081

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24.00	*	65,58	57,77	7,81	80,26	49,68	30,58	6,10	4,00	1,87	6,63	0,00	0,00	6,82	0,00	6,82	-	80,08	0,00	0,53			2,40
25.11.14	24.00		182,01	162,63	19,38	80,29	49,61	30,68	6,10	4,00	5,24	16,41	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88	-	80,01	0,00	1,31			6,56
26.11.14	24.00		182,07	162,96	19,11	80,34	49,79	30,55	6,10	4,00	5,23	16,19	0,00	0,00	16,66	0,00	16,66	-	80,08	0,00	1,30			6,52
27.11.14	24.00		182,27	163,71	18,56	80,36	50,02	30,34	6,10	4,00	5,22	15,66	0,00	0,00	16,11	0,00	16,11	-	80,05	0,00	1,25			6,47
28.11.14	24.00		182,51	164,04	18,47	80,30	49,69	30,62	6,10	4,00	5,26	15,65	0,00	0,00	16,10	0,00	16,10	-	80,08	0,00	1,25			6,52
29.11.14	24.00		183,36	162,73	20,63	79,50	49,05	30,45	6,10	4,00	5,19	17,83	0,00	0,00	18,33	0,00	18,33	-	79,27	0,00	1,41			6,61
30.11.14	24.00		183,92	162,14	21,78	80,14	49,00	31,14	6,10	4,00	5,29	18,92	0,00	0,00	19,46	0,00	19,46	-	80,10	0,00	1,52			6,80
01.12.14	24.00		184,70	165,28	19,43	81,22	50,21	31,01	6,10	4,00	5,39	16,46	0,00	0,00	16,94	0,00	16,94	-	80,65	0,00	1,33			6,71
02.12.14	24.00	*	140,28	125,39	14,89	80,26	49,69	30,57	6,10	4,00	4,01	12,78	0,00	0,00	13,15	0,00	13,15	-	80,00	0,00	1,02			5,04
03.12.14	24.00		184,30	164,30	20,00	79,99	49,87	30,13	6,10	4,00	5,20	17,09	0,00	0,00	17,58	0,00	17,58	-	79,82	0,00	1,36			6,56
04.12.14	24.00		183,91	164,71	19,20	80,50	50,48	30,02	6,10	4,00	5,20	16,27	0,00	0,00	16,74	0,00	16,74	-	80,20	0,00	1,30			6,50
05.12.14	24.00		184,74	164,93	19,80	79,29	50,17	29,12	6,10	4,00	5,05	16,91	0,00	0,00	17,38	0,00	17,38	-	78,68	0,00	1,33			6,38
06.12.14	24.00	*	169,97	151,72	18,26	80,20	49,77	30,43	6,10	4,00	4,85	15,57	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	79,92	0,00	1,24	-	-	6,09
07.12.14	24.00	*	169,97	151,72	18,26	80,20	49,77	30,43	6,10	4,00	4,85	15,57	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	79,92	0,00	1,24	-	-	6,09
08.12.14	24.00	*	169,97	151,72	18,26	80,20	49,77	30,43	6,10	4,00	4,85	15,57	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	79,92	0,00	1,24	-	-	6,09
09.12.14	24.00	*	169,97	151,72	18,26	80,20	49,77	30,43	6,10	4,00	4,85	15,57	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	79,92	0,00	1,24	-	-	6,09
10.12.14	24.00	*	169,97	151,72	18,26	80,20	49,77	30,43	6,10	4,00	4,85	15,57	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	79,92	0,00	1,24	-	-	6,09
11.12.14	24.00	*	169,97	151,72	18,26	80,20	49,77	30,43	6,10	4,00	4,85	15,57	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	79,92	0,00	1,24	-	-	6,09
12.12.14	24.00	*	169,97	151,72	18,26	80,20	49,77	30,43	6,10	4,00	4,85	15,57	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	79,92	0,00	1,24	-	-	6,09
13.12.14	24.00	*	169,97	151,72	18,26	80,20	49,77	30,43	6,10	4,00	4,85	15,57	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	79,92	0,00	1,24	-	-	6,09
14.12.14	24.00	*	169,97	151,72	18,26	80,20	49,77	30,43	6,10	4,00	4,85	15,57	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	79,92	0,00	1,24	-	-	6,09
15.12.14	24.00	*	169,97	151,72	18,26	80,20	49,77	30,43	6,10	4,00	4,85	15,57	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	79,92	0,00	1,24	-	-	6,09
16.12.14	24.00	*	169,97	151,72	18,26	80,20	49,77	30,43	6,10	4,00	4,85	15,57	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	79,92	0,00	1,24	-	-	6,09
17.12.14	24.00	*	169,97	151,72	18,26	80,20	49,77	30,43	6,10	4,00	4,85	15,57	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	79,92	0,00	1,24	-	-	6,09
18.12.14	24.00	*	169,97	151,72	18,26	80,20	49,77	30,43	6,10	4,00	4,85	15,57	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	79,92	0,00	1,24	-	-	6,09
19.12.14	24.00	*	169,97	151,72	18,26	80,20	49,77	30,43	6,10	4,00	4,85	15,57	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	79,92	0,00	1,24	-	-	6,09
20.12.14	24.00	*	169,97	151,72	18,26	80,20	49,77	30,43	6,10	4,00	4,85	15,57	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	79,92	0,00	1,24	-	-	6,09
21.12.14	24.00	*	169,97	151,72	18,26	80,20	49,77	30,43	6,10	4,00	4,85	15,57	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	79,92	0,00	1,24	-	-	6,09
22.12.14	24.00	*	169,97	151,72	18,26	80,20	49,77	30,43	6,10	4,00	4,85	15,57	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	79,92	0,00	1,24	-	-	6,09
23.12.14	24.00	*	169,97	151,72	18,26	80,20	49,77	30,43	6,10	4,00	4,85	15,57	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	79,92	0,00	1,24	-	-	6,09
Среднее	24,00	-	169,97	151,72	18,26	80,20	49,77	30,43	6,10	4,00	4,85	15,57	-	-	16,01	-	16,01	-	79,92	-	1,24	-	-	6,09
Итого	720,00		5099,12	4551,47	547,66						145,35	466,98	0,00	0,00	480,41	0,00	480,41	0,00			37,32	0,00	0,00	182,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	02.12.14 08:00	41442,84	36802,68	8566,19	0,00	8714,88	0,00	2628,47	
	24.12/14 11:00	42089,70	37378,91	8626,64	0,00	8777,07	0,00	2651,35	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,081 °C = -1,44 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **181,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **480,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
Начальник энергосбыта
«____» 26 ДЕК 2014 г.