Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014
Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14797
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 0;7
график: 150/70

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв. гр.С= 3,081
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M4*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.14	24,00		172,78	153,85	18,93	81,14	51,57	29,56	6,10	4,00	4,78	17,55	0,00	0,00	17,99	0,00	17,99	-	74,68	0,00	1,31			6,09
25.11.14	24,00		171,26	153,30	17,96	81,31	51,40	29,91	6,10	4,00	4,82	16,51	0,00	0,00	16,93	0,00	16,93	-	74,68	0,00	1,23			6,06
26.11.14	24,00		171,99	152,89	19,09	81,37	51,55	29,82	6,10	4,00	4,80	17,66	0,00	0,00	18,11	0,00	18,11	-	74,72	0,00	1,32			6,12
27.11.14	24,00		173,36	152,83	20,53	81,39	51,72	29,67	6,10	4,00	4,78	19,17	0,00	0,00	19,66	0,00	19,66	-	74,67	0,00	1,43			6,22
28.11.14	24,00		173,21	153,64	19,56	81,34	51,45	29,89	6,10	4,00	4,83	18,19	0,00	0,00	18,65	0,00	18,65	-	74,75	0,00	1,36			6,19
29.11.14	24,00		173,93	152,78	21,15	80,52	50,89	29,62	6,10	4,00	4,77	19,75	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25	-	74,55	0,00	1,47			6,24
30.11.14	24,00		173,96	151,44	22,52	81,18	50,83	30,35	6,10	4,00	4,86	21,09	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63	-	74,72	0,00	1,58			6,43
01.12.14	24,00		173,52	154,37	19,16	82,23	52,02	30,21	6,10	4,00	4,91	17,84	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29	-	74,96	0,00	1,34			6,25
02.12.14	24,00		173,24	154,75	18,48	81,27	51,65	29,62	6,10	4,00	4,81	17,20	0,00	0,00	17,64	0,00	17,64	-	74,79	0,00	1,29			6,10
03.12.14	24,00		173,17	154,49	18,69	80,99	51,60	29,38	6,10	4,00	4,76	17,39	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83	-	74,86	0,00	1,30			6,06
04.12.14	24,00		173,35	154,14	19,21	81,49	52,39	29,09	6,10	4,00	4,73	17,79	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25	-	74,96	0,00	1,33			6,06
05.12.14	24,00		174,49	154,35	20,14	80,27	52,06	28,21	6,10	4,00	4,58	18,80	0,00	0,00	19,28	0,00	19,28	-	74,64	0,00	1,40			5,98
06.12.14	24,00		174,61	154,36	20,25	79,54	51,58	27,96	6,10	4,00	4,52	18,99	0,00	0,00	19,47	0,00	19,47	-	74,48	0,00	1,41			5,94
07.12.14	24,00		174,34	154,05	20,30	79,50	51,67	27,83	6,10	4,00	4,49	19,05	0,00	0,00	19,53	0,00	19,53	-	74,39	0,00	1,42			5,91
08.12.14	24,00		174,23	155,47	18,76	77,73	50,82	26,92	6,10	4,00	4,34	17,69	0,00	0,00	18,13	0,00	18,13	-	73,97	0,00	1,31			5,65
09.12.14	24,00		174,06	156,13	17,94	76,25	49,93	26,31	6,10	4,00	4,22	17,10	0,00	0,00	17,53	0,00	17,53	-	73,78	0,00	1,26			5,48
10.12.14	24,00		173,41	155,84	17,58	76,63	50,19	26,44	6,10	4,00	4,25	16,57	0,00	0,00	16,98	0,00	16,98	-	73,80	0,00	1,22			5,48
11.12.14	24,00		175,48	155,89	19,59	75,53	49,32	26,20	6,10	4,00	4,20	18,67	0,00	0,00	19,13	0,00	19,13	-	73,38	0,00	1,37			5,57
12.12.14	24,00		175,57	157,68	17,89	76,16	49,71	26,46	6,10	4,00	4,30	16,84	0,00	0,00	17,26	0,00	17,26	-	73,72	0,00	1,24			5,54
13.12.14	24,00		176,70	156,76	19,94	75,67	49,52	26,15	6,10	4,00	4,24	18,74	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	-	73,40	0,00	1,38			5,62
14.12.14	24,00		177,97	155,84	22,12	76,76	50,10	26,66	6,10	4,00	4,32	20,87	0,00	0,00	21,39	0,00	21,39	-	73,70	0,00	1,54			5,86
15.12.14	24,00		175,87	157,40	18,47	76,78	50,25	26,53	6,10	4,00	4,32	17,44	0,00	0,00	17,87	0,00	17,87	-	73,75	0,00	1,29			5,60
16.12.14	24,00		175,97	157,32	18,65	76,43	49,97	26,45	6,10	4,00	4,30	17,53	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96	-	73,70	0,00	1,29			5,60
17.12.14	24,00		176,00	157,17	18,83	76,36	50,18	26,17	6,10	4,00	4,26	17,63	0,00	0,00	18,07	0,00	18,07	-	73,67	0,00	1,30			5,56
18.12.14	24,00		175,14	157,23	17,92	75,87	50,08	25,79	6,10	4,00	4,20	16,75	0,00	0,00	17,16	0,00	17,16	-	73,14	0,00	1,23			5,42
19.12.14	24,00		176,12	157,85	18,27	75,14	49,57	25,57	6,10	4,00	4,17	17,01	0,00	0,00	17,42	0,00	17,42	-	73,30	0,00	1,25			5,42
20.12.14	24,00		177,38	157,21	20,17	74,73	49,59	25,14	6,10	4,00	4,08	18,93	0,00	0,00	19,39	0,00	19,39	-	73,12	0,00	1,38			5,47
21.12.14	24,00		177,87	157,21	20,65	74,88	49,36	25,52	6,10	4,00	4,15	19,42	0,00	0,00	19,89	0,00	19,89	-	73,13	0,00	1,42			5,57
22.12.14	24,00		177,02	157,82	19,20	74,28	48,75	25,53	6,10	4,00	4,14	18,14	0,00	0,00	18,58	0,00	18,58	-	72,98	0,00	1,32			5,46
23.12.14	24,00		177,50	156,95	20,56	74,78	48,71	26,07	6,10	4,00	4,23	19,37	0,00	0,00	19,84	0,00	19,84	-	72,85	0,00	1,41			5,64
Среднее	24,00	-	174,78	155,37	19,42	78,25	50,61	27,63	6,10	4,00	4,47	18,19	-	-	18,64	-	18,64	-	74,04	-	1,35	-	-	5,82
Итого	720,00		5243,52	4661,02	582,51						134,20	545,67	0,00	0,00	559,31	0,00	559,31	0,00			40,40	0,00	0,00	174,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.11.14 09:00	45705,02	39089,56	8630,46	0,00	8801,49	0,00	2026,07	-
	24.12.14 14:00	50987,17	43783,62	9181,64	0,00	9366,44	0,00	2201,68	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,081 °C = -1,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **172,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **559,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 26 ДЕК 2014 г.