Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Договор:
Строит Адрес: Елизарова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная
Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14860
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 3,081

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп. м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24,00		127,80	109,24	18,57	80,96	45,64	35,32	6,10	4,00	4,06	19,80	0,00	0,00	20,20	0,00	20,20	-	66,02	0,00	1,31			5,37
25.11.14	24,00		126,87	108,36	18,51	81,12	45,33	35,79	6,10	4,00	4,10	19,64	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03	-	65,33	0,00	1,28			5,39
26.11.14	24,00		126,94	108,66	18,28	81,19	45,55	35,65	6,10	4,00	4,09	19,36	0,00	0,00	19,75	0,00	19,75	-	65,89	0,00	1,28			5,36
27.11.14	24,00		127,64	108,90	18,74	81,22	45,64	35,58	6,10	4,00	4,09	19,84	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	-	66,17	0,00	1,31			5,40
28.11.14	24,00		127,95	109,25	18,70	81,16	45,43	35,73	6,10	4,00	4,12	19,82	0,00	0,00	20,21	0,00	20,21	-	65,89	0,00	1,31			5,43
29.11.14	24,00	-	127,10	107,11	19,99	80,34	44,92	35,42	6,10	4,00	4,02	21,10	0,00	0,00	21,53	0,00	21,53	-	65,63	0,00	1,39			5,41
30.11.14	24,00		128,67	106,84	21,83	80,97	44,60	36,37	6,10	4,00	4,15	23,00	0,00	0,00	23,46	0,00	23,46	-	65,60	0,00	1,51			5,66
01.12.14	24,00		128,56	109,68	18,88	82,07	45,82	36,25	6,10	4,00	4,21	19,97	0,00	0,00	20,38	0,00	20,38	-	66,30	0,00	1,32			5,53
02.12.14	24,00		128,77	109,23	19,54	81,10	45,54	35,56	6,10	4,00	4,12	20,61	0,00	0,00	21,03	0,00	21,03	-	65,68	0,00	1,35			5,48
03.12.14	24,00		127,79	110,16	17,63	80,81	45,66	35,15	6,10	4,00	4,08	18,65	0,00	0,00	19,02	0,00	19,02	-	65,91	0,00	1,23			5,30
04.12.14	24,00		128,28	109,33	18,95	81,33	46,29	35,04	6,10	4,00	4,07	19,85	0,00	0,00	20,26	0,00	20,26	-	66,16	0,00	1,31			5,38
05.12.14	24,00		129,21	109,61	19,60	80,13	46,20	33,93	6,10	4,00	3,93	20,64	0,00	0,00	21,06	0,00	21,06	-	66,42	0,00	1,37			5,30
06.12.14	24,00		129,08	109,76	19,31	79,38	45,64	33,75	6,10	4,00	3,90	20,39	0,00	0,00	20,80	0,00	20,80	-	65,97	0,00	1,35			5,24
07.12.14	24,00		130,16	108,03	22,13	79,33	45,72	33,61	6,10	4,00	3,86	23,21	0,00	0,00	23,67	0,00	23,67	-	65,91	0,00	1,53			5,39
08.12.14	24,00		129,78	110,01	19,77	77,61	45,16	32,45	6,10	4,00	3,74	20,93	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	-	65,66	0,00	1,37			5,11
09.12.14	24,00		129,21	110,14	19,07	76,10	44,55	31,55	6,10	4,00	3,61	20,26	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	-	65,05	0,00	1,32			4,93
10.12.14	24,00		128,97	110,35	18,62	76,51	44,63	31,88	6,10	4,00	3,65	19,68	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08	-	66,02	0,00	1,30			4,95
11.12.14	24,00		129,10	111,61	17,49	75,36	43,77	31,60	6,10	4,00	3,61	18,72	0,00	0,00	19,10	0,00	19,10	-	66,16	0,00	1,24			4,85
12.12.14	24,00		130,31	112,83	17,48	76,00	44,29	31,71	6,10	4,00	3,68	18,58	0,00	0,00	18,96	0,00	18,96	-	66,29	0,00	1,23			4,91
13.12.14	24,00		131,83	110,95	20,88	75,53	44,17	31,36	6,10	4,00	3,61	21,94	0,00	0,00	22,38	0,00	22,38	-	66,16	0,00	1,45			5,06
14.12.14	24,00		133,26	109,89	23,36	76,60	44,79	31,82	6,10	4,00	3,65	24,47	0,00	0,00	24,98	0,00	24,98	-	67,08	0,00	1,64			5,29
15.12.14	24,00		130,84	111,80	19,04	76,62	44,85	31,78	6,10	4,00	3,69	20,11	0,00	0,00	20,52	0,00	20,52	-	66,19	0,00	1,33			5,02
16.12.14	24,00		130,83	111,44	19,39	76,28	44,64	31,63	6,10	4,00	3,66	20,43	0,00	0,00	20,84	0,00	20,84	-	65,99	0,00	1,35			5,01
17.12.14	24,00		131,43	111,07	20,37	76,22	44,77	31,44	6,10	4,00	3,63	21,43	0,00	0,00	21,87	0,00	21,87	-	66,46	0,00	1,42			5,05
18.12.14	24,00		129,38	111,87	17,51	75,69	44,54	31,14	6,10	4,00	3,60	18,57	0,00	0,00	18,94	0,00	18,94	-	65,30	0,00	1,21			4,82
19.12.14	24,00		130,29	111,60	18,69	75,02	44,12	30,90	6,10	4,00	3,56	19,72	0,00	0,00	20,11	0,00	20,11	-	65,61	0,00	1,29			4,86
20.12.14	24,00		131,97	110,40	21,57	74,59	44,13	30,46	6,10	4,00	3,50	22,54	0,00	0,00	22,99	0,00	22,99	-	65,74	0,00	1,48			4,98
21.12.14	24,00		132,54	109,85	22,69	74,75	44,03	30,73	6,10	4,00	3,53	23,69	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16	-	65,41	0,00	1,55			5,08
22.12.14	24,00		131,68	111,04	20,64	74,14	43,47	30,67	6,10	4,00	3,52	21,74	0,00	0,00	22,17	0,00	22,17	-	65,16	0,00	1,42			4,94
23.12.14	24,00		130,86	110,87	19,99	74,62	43,54	31,08	6,10	4,00	3,59	20,92	0,00	0,00	21,33	0,00	21,33	-	64,62	0,00	1,35			4,94
Среднее	24,00	-	129,57	110,00	19,57	78,09	44,91	33,18	6,10	4,00	3,82	20,65	-	-	21,07	-	21,07	-	65,86	-	1,36	-	-	5,18
Итого	720,00		3887,11	3299,88	587,23						114,64	619,62	0,00	0,00	632,09	0,00	632,09	0,00			40,81	0,00	0,00	155,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tхв, ч
	24.11.14 10:00	33368,47	28943,94	8985,83	0,00	9146,54	0,00	2853,99	
	24.12.14 14:00	37244,06	32232,51	9605,16	0,00	9778,34	0,00	3008,82	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,081 °C = -1,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **153,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **632,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 26 ДЕК 2014 г.
печать энергосбыта