Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Договор: 8709.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная
Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206899-ч(с)-1214.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206899
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):					
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=		
	расходомер:	Gmin=	Gmax=		

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,91

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21177 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=203,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс-общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24,00	-	135,62	135,62	0,00	59,30	41,16	18,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
25.11.14	24,00	-	135,27	135,27	0,00	59,72	41,14	18,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
26.11.14	24,00	-	134,92	134,92	0,00	60,48	41,59	18,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
27.11.14	24,00	-	134,91	134,91	0,00	59,45	41,21	18,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
28.11.14	24,00	-	134,78	134,78	0,00	59,54	41,14	18,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
29.11.14	24,00	-	134,61	134,61	0,00	59,74	40,97	18,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
30.11.14	24,00	-	135,33	135,33	0,00	60,42	41,21	19,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
01.12.14	24,00	-	136,75	136,75	0,00	58,38	40,71	17,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
02.12.14	24,00	-	138,18	138,18	0,00	58,89	40,97	17,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
03.12.14	24,00	-	138,11	138,11	0,00	58,68	41,06	17,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
04.12.14	24,00	-	139,05	139,05	0,00	59,56	42,00	17,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
05.12.14	24,00	-	139,07	139,07	0,00	57,71	41,42	16,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
06.12.14	24,00	-	139,14	139,14	0,00	56,50	40,72	15,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
07.12.14	24,00	-	139,15	139,15	0,00	57,14	41,13	16,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
08.12.14	24,00	-	139,54	139,54	0,00	55,92	40,39	15,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
09.12.14	24,00	-	139,84	139,84	0,00	55,80	40,39	15,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
10.12.14	24,00	-	139,57	139,57	0,00	55,39	40,13	15,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
11.12.14	24,00	-	139,25	139,25	0,00	55,38	39,85	15,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
12.12.14	24,00	-	139,01	139,01	0,00	55,40	39,87	15,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
13.12.14	24,00	-	138,59	138,59	0,00	55,00	39,56	15,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
14.12.14	24,00	-	138,24	138,24	0,00	55,36	39,86	15,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
15.12.14	24,00	-	138,02	138,02	0,00	55,33	39,89	15,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
16.12.14	24,00	-	138,99	138,99	0,00	55,27	39,91	15,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
17.12.14	24,00	-	138,89	138,89	0,00	55,39	40,15	15,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
18.12.14	24,00	-	138,36	138,36	0,00	55,05	39,89	15,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
19.12.14	24,00	-	137,81	137,81	0,00	54,60	39,58	15,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
20.12.14	24,00	-	137,56	137,56	0,00	54,54	39,67	14,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
21.12.14	24,00	-	137,25	137,25	0,00	54,37	39,47	14,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
22.12.14	24,00	-	137,15	137,15	0,00	54,31	39,24	15,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
23.12.14	24,00	-	137,43	137,43	0,00	54,66	39,31	15,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
Среднее	24,00	-	137,68	137,68	-	56,91	40,45	16,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26
Итого	720,00		4130,39	4130,39	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	67,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб.,ч
	24.11.14 12:00	2313,79	2307,61	-	-	-	-	34,65	
	24.12.14 11:00	6439,32	6433,14	-	-	-	-	102,34	

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 0,91 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **67,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 ДЕК 2014
«____» _____ г.
печать энергосбыта