Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: 2я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014
Договор: 9046.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205784
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205784-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 3001

расходомер:	ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
расходомер:	ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
расходомер:	ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
расходомер:		Gmin=	Gmax=
расходомер:		Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,98

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,044
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,002
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=132,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,72
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24,00	-	110,45	109,65	0,80	80,87	41,59	39,28	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	-	-	20,63	-	0,00			4,37
25.11.14	24,00	-	109,83	108,91	0,92	80,46	41,04	39,42	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,20	-	0,00			4,37
26.11.14	24,00	-	110,12	109,26	0,86	80,34	41,16	39,18	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,63	-	0,00			4,35
27.11.14	24,00	-	109,86	109,01	0,85	80,46	41,20	39,26	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,97	-	0,00			4,35
28.11.14	24,00	-	109,54	108,61	0,93	80,57	40,95	39,62	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,16	-	0,00			4,38
29.11.14	24,00	-	109,37	108,40	0,97	80,56	40,66	39,90	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	-	-	18,44	-	0,00			4,41
30.11.14	24,00	-	109,05	108,32	0,73	80,05	40,12	39,93	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	-	-	17,67	-	0,00			4,39
01.12.14	24,00	-	109,95	109,04	0,91	80,54	40,90	39,64	7,00	5,00	4,40	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,87	-	0,00			4,40
02.12.14	24,00	-	109,83	108,99	0,84	80,06	40,70	39,36	7,00	5,00	4,36	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,36	-	0,00			4,36
03.12.14	24,00	-	110,87	109,91	0,96	80,24	41,17	39,07	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,62	-	0,00			4,37
04.12.14	24,00	-	110,33	109,42	0,91	80,97	41,89	39,08	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	-	-	22,07	-	0,00			4,35
05.12.14	24,00	-	109,56	108,74	0,82	80,37	41,86	38,51	7,00	5,00	4,26	0,00	-	-	0,00	-	-	-	22,48	-	0,00			4,26
06.12.14	24,00	-	108,76	107,85	0,91	78,31	40,90	37,41	7,00	5,00	4,11	0,00	-	-	0,00	-	-	-	20,75	-	0,00			4,11
07.12.14	24,00	-	108,85	108,12	0,73	78,68	41,17	37,51	7,00	5,00	4,11	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,05	-	0,00			4,11
08.12.14	24,00	-	109,76	109,02	0,74	77,51	41,05	36,46	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,00	-	0,00			4,03
09.12.14	24,00	-	110,78	110,14	0,64	76,29	40,83	35,46	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	-	-	20,91	-	0,00			3,96
10.12.14	24,00	-	111,27	110,72	0,55	76,19	40,95	35,24	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,08	-	0,00			3,94
11.12.14	24,00	-	108,55	108,21	0,34	76,07	40,29	35,78	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,89	-	0,00			3,90
12.12.14	24,00	-	107,83	107,49	0,34	76,48	40,34	36,14	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	-	-	20,13	-	0,00			3,91
13.12.14	24,00	-	113,92	113,60	0,32	77,68	41,73	35,95	7,00	5,00	4,11	0,00	-	-	0,00	-	-	-	20,71	-	0,00			4,11
14.12.14	24,00	-	111,22	111,11	0,11	77,20	41,61	35,59	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,66	-	0,00			3,96
15.12.14	24,00	-	106,54	106,54	0,00	76,24	40,38	35,86	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,15	-	0,00			3,82
16.12.14	24,00	-	106,23	106,22	0,01	75,53	40,08	35,45	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	-	-	20,77	-	0,00			3,77
17.12.14	24,00	-	106,66	106,60	0,06	76,05	40,53	35,52	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,38	-	0,00			3,79
18.12.14	24,00	-	107,98	107,80	0,18	76,08	40,59	35,49	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,28	-	0,00			3,84
19.12.14	24,00	-	108,33	108,18	0,15	74,92	40,33	34,59	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	-	-	20,82	-	0,00			3,75
20.12.14	24,00	-	107,64	107,45	0,19	74,01	40,01	34,00	7,00	5,00	3,66	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,13	-	0,00			3,66
21.12.14	24,00	-	106,83	106,55	0,28	74,21	39,68	34,53	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	-	-	20,94	-	0,00			3,70
22.12.14	24,00	-	106,80	106,45	0,35	74,09	39,37	34,72	7,00	5,00	3,72	0,00	-	-	0,00	-	-	-	20,13	-	0,00			3,72
23.12.14	24,00	-	106,65	106,20	0,45	73,76	38,96	34,80	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,60	-	0,00			3,73
Среднее	24,00	-	109,11	108,55	0,56	77,83	40,73	37,09	7,00	5,00	4,07	-	-	-	-	-	-	-	20,42	-	-	-	-	4,07
Итого	720,00		3273,36	3256,51	16,85						122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	122,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	08.10.14 16:00	22203,11	21995,31	0,00	-	0,00	-	722,14	
	08.10.14 16:00	22203,11	21995,31	0,00	-	0,00	-	722,14	

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,98 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 122,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 ДЕК 2014
«____» _____ г.
печать энергосбыта