Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 9190.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 25 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 25 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2-Невск. | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206896-ч(с)-1214.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206896 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 118,5 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.12.2014 по 23.12.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.12.14	24,00	-	96,25	96,25	0,00	81,49	39,66	41,83	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,03
02.12.14	24,00	-	96,30	96,30	0,00	81,04	39,67	41,37	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			3,99
03.12.14	24,00	-	97,05	97,05	0,00	81,20	39,87	41,33	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,01
04.12.14	24,00	-	96,74	96,74	0,00	81,91	40,46	41,45	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			4,01
05.12.14	24,00	-	96,15	96,15	0,00	81,30	40,69	40,61	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			3,91
06.12.14	24,00	-	95,43	95,43	0,00	79,25	39,91	39,34	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			3,75
07.12.14	24,00	-	95,67	95,67	0,00	79,58	40,08	39,50	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			3,78
08.12.14	24,00	-	96,41	96,41	0,00	78,37	39,92	38,45	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			3,71
09.12.14	24,00	-	97,44	97,44	0,00	77,12	39,64	37,48	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			3,65
10.12.14	24,00	-	97,69	97,69	0,00	77,03	39,69	37,34	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			3,65
11.12.14	24,00	-	95,64	95,64	0,00	76,94	38,99	37,95	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			3,63
12.12.14	24,00	-	94,89	94,89	0,00	77,36	38,95	38,41	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			3,64
13.12.14	24,00	-	100,43	100,43	0,00	78,53	40,18	38,35	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			3,85
14.12.14	24,00	-	98,16	98,16	0,00	77,99	40,29	37,70	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			3,70
15.12.14	24,00	-	94,18	94,18	0,00	77,10	39,28	37,82	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			3,56
16.12.14	24,00	-	93,97	93,97	0,00	76,39	38,87	37,52	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			3,53
17.12.14	24,00	-	94,46	94,46	0,00	76,89	39,27	37,62	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			3,56
18.12.14	24,00	-	95,52	95,52	0,00	76,93	39,48	37,45	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			3,58
19.12.14	24,00	-	95,83	95,83	0,00	75,74	39,07	36,67	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			3,51
20.12.14	24,00	-	95,25	95,25	0,00	74,81	38,83	35,98	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			3,43
21.12.14	24,00	-	94,33	94,33	0,00	75,07	38,64	36,43	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			3,44
22.12.14	24,00	-	94,77	94,77	0,00	74,94	38,33	36,61	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			3,47
23.12.14	24,00	-	94,09	94,09	0,00	74,64	38,00	36,64	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			3,45
Среднее	24,00	-	95,94	95,94	-	77,90	39,47	38,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,69
Итого	552,00		2206,65	2206,65	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	84,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб. ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,98 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,83** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«29» 12 14 г.