Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206177-ч(с)-1214.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206177
Режим (схема): 3001
график: 150/70

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,98

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24,00	-	133,67	133,67	0,00	78,70	39,62	39,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,22
25.11.14	24,00	-	133,33	133,33	0,00	78,31	38,96	39,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,25
26.11.14	23,00	-	127,91	127,91	0,00	78,21	39,02	39,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,01
27.11.14	24,00	-	133,10	133,10	0,00	78,33	39,22	39,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,21
28.11.14	24,00	-	132,90	132,90	0,00	78,42	38,97	39,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,24
29.11.14	24,00	-	132,88	132,88	0,00	78,41	38,62	39,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,29
30.11.14	24,00	-	132,62	132,62	0,00	77,88	38,15	39,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,27
01.12.14	24,00	-	133,22	133,22	0,00	78,38	38,91	39,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,26
02.12.14	24,00	-	132,75	132,75	0,00	77,90	38,75	39,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,20
03.12.14	24,00	-	134,69	134,69	0,00	78,12	39,28	38,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,23
04.12.14	24,00	-	133,78	133,78	0,00	78,80	39,89	38,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,21
05.12.14	24,00	-	133,04	133,04	0,00	78,26	40,08	38,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,08
06.12.14	24,00	-	132,46	132,46	0,00	76,29	39,08	37,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,93
07.12.14	24,00	-	132,36	132,36	0,00	76,62	39,29	37,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,94
08.12.14	24,00	-	133,34	133,34	0,00	75,54	39,17	36,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,85
09.12.14	24,00	-	134,64	134,64	0,00	74,38	39,01	35,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,76
10.12.14	24,00	-	134,79	134,79	0,00	74,29	39,07	35,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
11.12.14	24,00	-	132,29	132,29	0,00	74,13	38,09	36,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
12.12.14	24,00	-	129,76	129,76	0,00	74,45	37,75	36,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,76
13.12.14	24,00	-	130,37	130,37	0,00	75,52	38,08	37,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,88
14.12.14	24,00	-	129,30	129,30	0,00	75,10	38,30	36,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,76
15.12.14	24,00	-	126,98	126,98	0,00	74,20	37,57	36,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
16.12.14	24,00	-	126,59	126,59	0,00	73,51	37,28	36,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
17.12.14	24,00	-	126,97	126,97	0,00	74,02	37,82	36,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
18.12.14	24,00	-	128,73	128,73	0,00	74,08	38,20	35,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,62
19.12.14	24,00	-	129,19	129,19	0,00	73,01	37,80	35,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
20.12.14	24,00	-	128,11	128,11	0,00	72,10	37,58	34,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
21.12.14	24,00	-	127,53	127,53	0,00	72,26	37,38	34,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
22.12.14	24,00	-	127,50	127,50	0,00	72,14	36,98	35,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,48
23.12.14	24,00	-	127,38	127,38	0,00	71,81	36,77	35,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,46
Среднее	23,97	-	131,07	131,07	-	75,77	38,49	37,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,89
Итого:	719,00		3932,18	3932,18	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	146,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	25.11.14 11:00	31757,86	31675,14	-	-	-	-	897,35	
	23.12.14 13:00	35436,81	35354,09	-	-	-	-	1034,35	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,98 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **146,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергоснабж.

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ДЕК 2014
«____» _____ г.