Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 10-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 31169

	расходомер	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____		**Тхв=0 С**
Подающий тр.	VA2305M 50		Gmax	Термопреобр. КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	73,06	-	279,366	-	-	50,12	-	276,970	-	22,94	2,397	2,40	-	2,40	6,551
24.11.14	24	-	69,88	-	279,401	-	-	48,39	-	276,839	-	21,48	2,562	2,56	-	2,56	6,149
25.11.14	24	-	68,36	-	282,377	-	-	47,34	-	279,983	-	21,02	2,395	2,39	-	2,39	6,071
26.11.14	24	-	69,45	-	276,737	-	-	47,59	-	274,310	-	21,86	2,427	2,43	-	2,43	6,188
27.11.14	24	-	70,39	-	275,816	-	-	48,11	-	273,081	-	22,29	2,735	2,74	-	2,74	6,301
28.11.14	24	-	72,53	-	275,626	-	-	48,86	-	272,791	-	23,67	2,835	2,84	-	2,84	6,687
29.11.14	24	-	73,03	-	275,262	-	-	49,08	-	272,352	-	23,94	2,910	2,91	-	2,91	6,757
30.11.14	24	-	72,38	-	275,047	-	-	48,60	-	272,003	-	23,78	3,044	3,04	-	3,04	6,712
01.12.14	24	-	68,46	-	274,710	-	-	47,15	-	271,779	-	21,31	2,931	2,93	-	2,93	6,012
02.12.14	24	-	70,69	-	272,896	-	-	48,08	-	269,994	-	22,61	2,902	2,90	-	2,90	6,331
03.12.14	24	-	70,35	-	272,886	-	-	47,66	-	269,901	-	22,69	2,984	2,98	-	2,98	6,355
04.12.14	24	-	66,02	-	273,526	-	-	46,10	-	270,494	-	19,91	3,032	3,03	-	3,03	5,607
05.12.14	24	-	65,14	-	273,294	-	-	45,78	-	270,217	-	19,36	3,078	3,08	-	3,08	5,453
06.12.14	24	-	64,75	-	272,507	-	-	45,25	-	269,523	-	19,50	2,984	2,98	-	2,98	5,469
07.12.14	24	-	64,20	-	273,149	-	-	45,15	-	270,028	-	19,04	3,120	3,12	-	3,12	5,364
08.12.14	24	-	66,30	-	273,872	-	-	46,15	-	270,756	-	20,15	3,116	3,12	-	3,12	5,683
09.12.14	24	-	65,32	-	273,362	-	-	45,73	-	270,342	-	19,59	3,020	3,02	-	3,02	5,515
10.12.14	24	-	64,84	-	274,899	-	-	45,52	-	271,727	-	19,32	3,172	3,17	-	3,17	5,476
11.12.14	24	-	66,26	-	274,923	-	-	46,00	-	271,721	-	20,26	3,203	3,20	-	3,20	5,739
12.12.14	24	-	66,19	-	276,699	-	-	46,29	-	273,506	-	19,90	3,193	3,19	-	3,19	5,675
13.12.14	24	-	66,02	-	267,688	-	-	46,36	-	264,500	-	19,65	3,188	3,19	-	3,19	5,430
14.12.14	24	-	65,30	-	223,614	-	-	44,54	-	221,811	-	20,76	1,802	1,80	-	1,80	4,740
15.12.14	24	-	65,79	-	262,720	-	-	45,41	-	260,627	-	20,38	2,092	2,09	-	2,09	5,469
16.12.14	24	-	64,60	-	263,575	-	-	44,99	-	261,438	-	19,62	2,137	2,14	-	2,14	5,287
17.12.14	24	-	65,28	-	266,089	-	-	45,59	-	263,890	-	19,68	2,199	2,20	-	2,20	5,358
18.12.14	24	-	65,72	-	249,793	-	-	45,67	-	247,730	-	20,06	2,063	2,06	-	2,06	5,124
19.12.14	24	-	65,96	-	226,964	-	-	45,40	-	225,231	-	20,56	1,733	1,73	-	1,73	4,762
20.12.14	24	-	66,13	-	272,441	-	-	46,25	-	270,361	-	19,87	2,080	2,08	-	2,08	5,531
21.12.14	24	-	65,22	-	267,515	-	-	45,53	-	265,558	-	19,70	1,956	1,96	-	1,96	5,379
22.12.14	24	-	65,66	-	272,473	-	-	45,72	-	270,290	-	19,94	2,183	2,18	-	2,18	5,552
Среднее	24,00	-	67,44	-	269,308	-	-	46,61	-	266,658	-	20,83	2,649	2,649	-	2,65	5,758
Итого	720,0				8079,228	0,000				7999,754	0,000		79,474	79,47	0,00	79,47	172,73
Ориентировочно до конца месяца(+)					2338,522					2320,071			18,451				47,56
Корректировка за прошлый месяц (-)					2215,656					2197,157			18,499				52,15
Итого за декабрь 2014 :					8202,093					8122,668			79,425				168,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 12:00	185152,336	-	182837,863	-	2314,512	-	3750,765	
23.12.14 13:00	193240,103	-	190846,135	-	2394,007	-	3923,113	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска УУ
Дата _____