ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502 -Н
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 20, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48406

	расходомер				
Подающий тр.	ПРЭМ 40	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 40		Gmax	КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	70,35	10,20	70,660	-	-	43,45	5,60	70,660	-	26,90	0,000	0,00	0,00	0,00	1,907
24.11.14	24	-	68,61	10,20	39,100	-	-	42,57	5,60	39,090	-	26,04	0,010	0,00	0,00	0,00	1,020
25.11.14	24	-	69,04	10,20	44,180	-	-	40,05	5,60	43,880	-	28,99	0,300	0,00	0,00	0,00	1,296
26.11.14	24	-	70,27	10,20	69,710	-	-	42,28	5,60	69,710	-	27,99	0,000	0,00	0,00	0,00	1,956
27.11.14	24	-	70,73	10,20	70,150	-	-	42,83	5,60	70,150	-	27,90	0,000	0,00	0,00	0,00	1,959
28.11.14	24	-	72,67	10,20	71,240	-	-	43,60	5,60	71,240	-	29,07	0,000	0,00	0,00	0,00	2,077
29.11.14	24	-	74,47	10,20	71,140	-	-	44,36	5,60	71,140	-	30,11	0,000	0,00	0,00	0,00	2,145
30.11.14	24	-	74,44	10,20	70,960	-	-	44,21	5,60	70,960	-	30,23	0,000	0,00	0,00	0,00	2,149
01.12.14	24	-	70,77	10,20	71,020	-	-	43,15	5,60	71,020	-	27,62	0,000	0,00	0,00	0,00	1,965
02.12.14	24	-	70,98	10,20	71,020	-	-	43,14	5,60	71,020	-	27,84	0,000	0,00	0,00	0,00	1,981
03.12.14	24	-	70,10	10,20	71,260	-	-	42,82	5,60	71,260	-	27,28	0,000	0,00	0,00	0,00	1,949
04.12.14	24	-	65,66	10,20	71,320	-	-	41,52	5,60	71,320	-	24,14	0,000	0,00	0,00	0,00	1,725
05.12.14	24	-	64,70	10,20	71,450	-	-	41,14	5,60	71,450	-	23,56	0,000	0,00	0,00	0,00	1,685
06.12.14	24	-	64,42	10,20	71,490	-	-	40,88	5,60	71,490	-	23,54	0,000	0,00	0,00	0,00	1,687
07.12.14	24	-	63,91	10,20	71,410	-	-	40,77	5,60	71,410	-	23,14	0,000	0,00	0,00	0,00	1,658
08.12.14	24	-	66,88	10,20	71,480	-	-	42,01	5,60	71,480	-	24,87	0,000	0,00	0,00	0,00	1,783
09.12.14	24	-	66,09	10,20	71,440	-	-	41,91	5,60	71,440	-	24,18	0,000	0,00	0,00	0,00	1,731
10.12.14	24	-	64,01	10,20	71,510	-	-	40,94	5,60	71,510	-	23,07	0,000	0,00	0,00	0,00	1,654
11.12.14	24	-	66,70	10,20	71,400	-	-	41,75	5,60	71,400	-	24,95	0,000	0,00	0,00	0,00	1,784
12.12.14	24	-	66,34	10,20	71,440	-	-	41,90	5,60	71,440	-	24,44	0,000	0,00	0,00	0,00	1,749
13.12.14	24	-	66,36	10,20	71,430	-	-	41,87	5,60	71,430	-	24,49	0,000	0,00	0,00	0,00	1,751
14.12.14	24	-	66,06	10,20	71,470	-	-	41,94	5,60	71,470	-	24,12	0,000	0,00	0,00	0,00	1,727
15.12.14	24	-	65,63	10,20	71,460	-	-	41,62	5,60	71,460	-	24,01	0,000	0,00	0,00	0,00	1,719
16.12.14	24	-	64,34	10,20	71,550	-	-	41,10	5,60	71,550	-	23,24	0,000	0,00	0,00	0,00	1,666
17.12.14	24	-	65,16	10,20	71,470	-	-	41,62	5,60	71,470	-	23,54	0,000	0,00	0,00	0,00	1,686
18.12.14	24	-	65,46	10,20	71,520	-	-	41,87	5,60	71,520	-	23,59	0,000	0,00	0,00	0,00	1,690
19.12.14	24	-	65,27	10,20	71,540	-	-	41,72	5,60	71,540	-	23,55	0,000	0,00	0,00	0,00	1,691
20.12.14	24	-	65,54	10,20	71,610	-	-	41,90	5,60	71,610	-	23,64	0,000	0,00	0,00	0,00	1,695
21.12.14	24	-	64,67	10,20	71,550	-	-	41,53	5,60	71,550	-	23,14	0,000	0,00	0,00	0,00	1,660
22.12.14	24	-	67,57	10,20	69,206	-	-	42,08	5,60	69,196	-	25,49	0,011	-	-	-	1,764
Среднее	24,00	-	67,57	10,20	69,206	-	-	42,08	5,60	69,196	-	25,49	0,011	-	-	-	1,764
Итого	720,0				2076,186	0,000				2075,866	0,000		0,321	0,00	0,00	0,00	52,91
Ориентировочно до конца месяца(+)					640,859					640,846			0,014				15,24
Корректировка за прошлый месяц (-)					565,657					565,657			0,000				15,77
Итого за декабрь 2014 :					2151,388					2151,054			0,334				52,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 12:00	53391,760	-	50408,850	-	0,000	0,000	1605,570	
21.12.14 14:00	55333,690	-	52350,470	-	0,000	0,000	1655,051	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеКом"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до выезда до получения АКТА допуска УУ