ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 221774

Приборы УУТЭ поверены до _____

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Подающий тр.	ПРЭМ-1 65			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	КРТ-9
тр-д. ГВС					КРТ-9
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	66,92	7,76	166,170	-	-	41,58	3,90	42,320	-	25,34	123,850	-	-	-	9,159
24.11.14	24	-	68,55	7,80	148,570	-	-	41,21	3,85	44,240	-	27,34	104,330	-	-	-	8,168
25.11.14	24	-	67,03	7,77	145,640	-	-	39,52	3,85	40,430	-	27,51	105,210	-	-	-	7,985
26.11.14	24	-	66,95	7,82	145,310	-	-	40,21	3,87	40,080	-	26,74	105,230	-	-	-	7,937
27.11.14	24	-	67,04	7,80	148,980	-	-	40,77	3,88	41,900	-	26,27	107,080	-	-	-	8,097
28.11.14	24	-	67,02	7,82	143,520	-	-	40,06	3,88	41,360	-	26,96	102,160	-	-	-	7,782
29.11.14	24	-	67,22	7,80	156,890	-	-	40,54	3,89	40,680	-	26,68	116,210	-	-	-	8,700
30.11.14	24	-	67,32	7,76	163,400	-	-	40,34	3,87	39,850	-	26,98	123,550	-	-	-	9,189
01.12.14	24	-	67,07	7,80	144,820	-	-	38,82	3,88	33,770	-	28,25	111,050	-	-	-	8,220
02.12.14	24	-	66,96	7,80	137,460	-	-	34,84	3,87	22,510	-	32,12	114,950	-	-	-	8,245
03.12.14	24	-	66,80	7,81	134,900	-	-	35,18	3,87	21,640	-	31,62	113,260	-	-	-	8,082
04.12.14	24	-	66,95	7,80	141,430	-	-	35,55	3,88	23,760	-	31,40	117,670	-	-	-	8,443
05.12.14	24	-	66,92	7,82	134,050	-	-	36,13	3,87	25,250	-	30,79	108,800	-	-	-	7,889
06.12.14	24	-	67,09	7,80	144,040	-	-	35,57	3,86	24,290	-	31,52	119,750	-	-	-	8,618
07.12.14	24	-	67,27	7,77	158,240	-	-	35,91	3,86	23,160	-	31,36	135,080	-	-	-	9,607
08.12.14	24	-	66,88	7,83	134,360	-	-	35,27	3,86	24,470	-	31,61	109,890	-	-	-	7,951
09.12.14	24	-	66,89	7,82	136,780	-	-	34,91	3,87	23,850	-	31,98	112,930	-	-	-	8,141
10.12.14	24	-	66,90	7,83	135,960	-	-	34,71	3,86	23,080	-	32,19	112,880	-	-	-	8,117
11.12.14	24	-	67,02	7,80	138,740	-	-	37,05	3,86	29,580	-	29,97	109,160	-	-	-	8,023
12.12.14	24	-	69,67	7,80	140,210	-	-	38,02	3,87	31,040	-	31,65	109,170	-	-	-	8,391
13.12.14	24	-	71,39	7,77	146,740	-	-	38,14	3,89	29,180	-	33,25	117,560	-	-	-	9,136
14.12.14	24	-	71,53	7,75	156,870	-	-	39,16	3,89	29,040	-	32,37	127,830	-	-	-	9,846
15.12.14	24	-	70,53	7,80	138,050	-	-	37,81	3,88	30,410	-	32,72	107,640	-	-	-	8,383
16.12.14	24	-	69,17	7,79	136,500	-	-	37,39	3,88	30,520	-	31,78	105,980	-	-	-	8,111
17.12.14	24	-	69,48	7,80	137,270	-	-	37,63	3,88	30,760	-	31,85	106,510	-	-	-	8,186
18.12.14	24	-	69,57	7,80	134,550	-	-	37,54	3,88	31,250	-	32,03	103,300	-	-	-	7,995
19.12.14	24	-	69,39	7,80	136,000	-	-	38,15	3,88	31,590	-	31,24	104,410	-	-	-	8,039
20.12.14	24	-	69,78	7,78	139,930	-	-	39,47	3,89	33,550	-	30,31	106,380	-	-	-	8,242
21.12.14	24	-	70,15	7,61	168,940	-	-	43,57	3,89	46,260	-	26,58	122,680	-	-	-	9,601
22.12.14	24	-	68,93	7,66	153,160	-	-	42,33	3,88	48,310	-	26,60	104,850	-	-	-	8,305
Среднее	24,00	-	68,15	7,79	144,916	-	-	38,25	3,87	32,604	-	29,90	112,312	-	-	-	8,420
Итого	720,0				4347,480	0,000				978,130	0,000		3369,350	0,00	0,00	0,00	252,59

Ориентировочно до конца месяца(+)	1293,879	324,309	969,570	75,19
Корректировка за прошлый месяц (-)	1189,531	327,383	862,149	65,38
Итого за декабрь 2014 :	4451,827	975,056	3476,771	262,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 14:00	38842,670	-	9302,760	-	-	-	2104,328	
22.12.14 20:00	43079,290	-	10248,000	-	-	-	2350,975	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ °С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Невский ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА