ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 45097

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ 50			Термопреобр. КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	70,71	10,30	350,890	-	-	53,78	5,60	349,580	-	16,93	1,310	0,00	0,00	0,00	6,039
24.11.14	24	-	68,47	10,30	199,920	-	-	51,94	5,60	202,360	-	16,53	-2,440	0,00	0,00	0,00	3,310
25.11.14	24	-	68,87	10,30	376,770	-	-	52,87	5,60	374,780	-	16,00	1,990	0,00	0,00	0,00	6,165
26.11.14	24	-	70,66	10,30	359,350	-	-	53,57	5,60	357,690	-	17,09	1,660	0,00	0,00	0,00	6,261
27.11.14	24	-	71,09	10,30	362,200	-	-	53,96	5,60	360,500	-	17,13	1,700	0,00	0,00	0,00	6,326
28.11.14	24	-	73,09	10,30	367,690	-	-	55,14	5,60	365,910	-	17,95	1,780	0,00	0,00	0,00	6,728
29.11.14	24	-	74,87	10,30	367,120	-	-	56,28	5,60	365,190	-	18,59	1,930	0,00	0,00	0,00	6,969
30.11.14	24	-	74,86	10,30	366,590	-	-	56,06	5,60	364,500	-	18,80	2,090	0,00	0,00	0,00	7,045
01.12.14	24	-	71,14	10,30	366,690	-	-	54,30	5,60	364,790	-	16,84	1,900	0,00	0,00	0,00	6,305
02.12.14	24	-	71,39	10,30	366,700	-	-	54,38	5,60	364,860	-	17,01	1,840	0,00	0,00	0,00	6,367
03.12.14	24	-	70,49	10,30	367,800	-	-	53,99	5,60	365,950	-	16,50	1,850	0,00	0,00	0,00	6,202
04.12.14	24	-	65,97	10,30	367,420	-	-	51,56	5,60	365,540	-	14,41	1,880	0,00	0,00	0,00	5,421
05.12.14	24	-	65,05	10,30	367,820	-	-	50,82	5,60	366,060	-	14,23	1,760	0,00	0,00	0,00	5,350
06.12.14	24	-	64,76	10,30	368,120	-	-	50,47	5,60	366,490	-	14,29	1,630	0,00	0,00	0,00	5,372
07.12.14	24	-	64,24	10,30	367,560	-	-	50,23	5,60	365,930	-	14,01	1,630	0,00	0,00	0,00	5,260
08.12.14	24	-	67,25	10,30	368,090	-	-	52,01	5,60	366,510	-	15,24	1,580	0,00	0,00	0,00	5,718
09.12.14	24	-	66,41	10,30	367,830	-	-	51,61	5,60	366,300	-	14,80	1,530	0,00	0,00	0,00	5,548
10.12.14	24	-	64,35	10,30	368,120	-	-	50,29	5,60	366,570	-	14,06	1,550	0,00	0,00	0,00	5,281
11.12.14	24	-	67,05	10,30	367,700	-	-	51,84	5,60	366,060	-	15,21	1,640	0,00	0,00	0,00	5,708
12.12.14	24	-	66,68	10,30	367,990	-	-	51,77	5,60	366,390	-	14,91	1,600	0,00	0,00	0,00	5,595
13.12.14	24	-	66,69	10,30	367,870	-	-	51,85	5,60	366,320	-	14,84	1,550	0,00	0,00	0,00	5,569
14.12.14	24	-	66,40	10,30	368,190	-	-	51,71	5,60	366,550	-	14,69	1,640	0,00	0,00	0,00	5,523
15.12.14	24	-	65,97	10,30	368,060	-	-	51,73	5,60	366,130	-	14,24	1,930	0,00	0,00	0,00	5,368
16.12.14	24	-	64,66	10,30	368,340	-	-	50,57	5,60	366,840	-	14,09	1,500	0,00	0,00	0,00	5,292
17.12.14	24	-	65,50	10,30	367,880	-	-	51,14	5,60	366,580	-	14,36	1,300	0,00	0,00	0,00	5,380
18.12.14	24	-	65,79	10,30	368,370	-	-	51,33	5,60	366,980	-	14,46	1,390	0,00	0,00	0,00	5,427
19.12.14	24	-	65,60	10,30	368,290	-	-	51,23	5,60	366,780	-	14,37	1,510	0,00	0,00	0,00	5,400
20.12.14	24	-	65,87	10,30	368,880	-	-	51,47	5,60	367,580	-	14,40	1,300	0,00	0,00	0,00	5,408
21.12.14	24	-	65,00	10,30	368,470	-	-	50,82	5,60	367,040	-	14,18	1,430	0,00	0,00	0,00	5,325
22.12.14	24	-	66,29	10,30	369,410	-	-	51,54	5,60	367,960	-	14,75	1,450	0,00	0,00	0,00	5,554
Среднее	24,00	-	67,84	10,30	361,538	-	-	52,34	5,60	360,024	-	15,50	1,514	-	-	-	5,707
Итого	720,0				10846,130	0,000				10800,720	0,000		45,410	0,00	0,00	0,00	171,22
Ориентировочно до конца месяца(+)					3316,680					3303,977			12,703				48,58
Корректировка за прошлый месяц (-)					2811,486					2801,383			10,103				50,23
Итого за декабрь 2014 :					11351,324					11303,314			48,010				169,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 12:00	165351,700	-	159187,210	-	0,000	0,000	3532,283	
22.12.14 19:00	175945,470	-	169736,510	-	0,000	0,000	3699,168	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'C ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Невский" ЗАО "ТТК-СПб"
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до сдачи и получения АКТА допуска УУ