ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная зависимая
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 45113
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ **Тхв=0 С**
Подающий тр. ПРЭМ 40 Gmax Термопреобр. Преобр. давления
Обратн.тр. ПРЭМ 40 КТПТР-05
тр-д. ГВС КТПТР-05
тр.цирк. ГВС --
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	70,69	10,30	140,240	-	-	49,02	5,60	138,080	-	21,67	2,160	0,00	0,00	0,00	3,155
24.11.14	24	-	68,40	10,30	83,490	-	-	47,41	5,60	83,990	-	20,99	-0,500	0,00	0,00	0,00	1,791
25.11.14	24	-	68,57	10,30	140,660	-	-	48,29	5,60	135,790	-	20,28	4,870	0,00	0,00	0,00	3,107
26.11.14	24	-	70,47	10,30	138,070	-	-	46,95	5,60	123,240	-	23,52	14,830	0,00	0,00	0,00	3,954
27.11.14	24	-	70,99	10,30	138,800	-	-	48,00	5,60	136,620	-	22,99	2,180	0,00	0,00	0,00	3,305
28.11.14	24	-	72,73	10,30	141,060	-	-	48,93	5,60	138,770	-	23,80	2,290	0,00	0,00	0,00	3,481
29.11.14	24	-	74,76	10,30	140,910	-	-	49,89	5,60	138,620	-	24,87	2,290	0,00	0,00	0,00	3,629
30.11.14	24	-	74,62	10,30	140,740	-	-	49,64	5,60	138,410	-	24,98	2,330	0,00	0,00	0,00	3,639
01.12.14	24	-	71,08	10,30	140,810	-	-	48,30	5,60	138,520	-	22,78	2,290	0,00	0,00	0,00	3,326
02.12.14	24	-	71,32	10,30	140,870	-	-	48,41	5,60	138,600	-	22,91	2,270	0,00	0,00	0,00	3,347
03.12.14	24	-	70,33	10,30	141,480	-	-	48,01	5,60	139,260	-	22,32	2,220	0,00	0,00	0,00	3,275
04.12.14	24	-	66,08	10,30	141,230	-	-	46,48	5,60	139,040	-	19,60	2,190	0,00	0,00	0,00	2,881
05.12.14	24	-	64,85	10,30	141,460	-	-	45,74	5,60	139,170	-	19,11	2,290	0,00	0,00	0,00	2,815
06.12.14	24	-	64,63	10,30	141,520	-	-	45,41	5,60	139,240	-	19,22	2,280	0,00	0,00	0,00	2,835
07.12.14	24	-	64,12	10,30	141,400	-	-	45,17	5,60	139,130	-	18,95	2,270	0,00	0,00	0,00	2,791
08.12.14	24	-	66,95	10,30	141,560	-	-	46,51	5,60	139,320	-	20,44	2,240	0,00	0,00	0,00	3,006
09.12.14	24	-	66,42	10,30	141,500	-	-	46,52	5,60	139,270	-	19,90	2,230	0,00	0,00	0,00	2,929
10.12.14	24	-	64,20	10,30	141,680	-	-	45,28	5,60	139,370	-	18,92	2,310	0,00	0,00	0,00	2,799
11.12.14	24	-	66,83	10,30	141,440	-	-	46,30	5,60	139,200	-	20,53	2,240	0,00	0,00	0,00	3,019
12.12.14	24	-	68,84	10,30	137,838	-	-	47,38	5,60	134,928	-	21,46	2,909	0,00	0,00	0,00	3,110
13.12.14	24	-	68,84	10,30	137,838	-	-	47,38	5,60	134,928	-	21,46	2,909	0,00	0,00	0,00	3,110
14.12.14	24	-	68,84	10,30	137,838	-	-	47,38	5,60	134,928	-	21,46	2,909	0,00	0,00	0,00	3,110
15.12.14	24	-	68,84	10,30	137,838	-	-	47,38	5,60	134,928	-	21,46	2,909	0,00	0,00	0,00	3,110
16.12.14	24	-	68,84	10,30	137,838	-	-	47,38	5,60	134,928	-	21,46	2,909	0,00	0,00	0,00	3,110
17.12.14	24	-	68,84	10,30	137,838	-	-	47,38	5,60	134,928	-	21,46	2,909	0,00	0,00	0,00	3,110
18.12.14	24	-	68,84	10,30	137,838	-	-	47,38	5,60	134,928	-	21,46	2,909	0,00	0,00	0,00	3,110
19.12.14	24	-	68,84	10,30	137,838	-	-	47,38	5,60	134,928	-	21,46	2,909	0,00	0,00	0,00	3,110
20.12.14	24	-	68,84	10,30	137,838	-	-	47,38	5,60	134,928	-	21,46	2,909	0,00	0,00	0,00	3,110
21.12.14	24	-	68,84	10,30	137,838	-	-	47,38	5,60	134,928	-	21,46	2,909	0,00	0,00	0,00	3,110
22.12.14	24	-	68,84	10,30	137,838	-	-	47,38	5,60	134,928	-	21,46	2,909	0,00	0,00	0,00	3,110
Среднее	24,00	-	68,84	10,30	137,838	-	-	47,38	5,60	134,928	-	21,46	2,909	-	-	-	3,110
Итого	720,0				4135,137	0,000				4047,853	0,000		87,284	0,00	0,00	0,00	93,29

Ориентировочно до конца месяца(+)	1240,541		1214,356	26,185	27,99
Корректировка за прошлый месяц (-)	1122,800		1104,983	17,817	26,65
Итого за декабрь 2014 :	4252,878		4157,226	95,652	94,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 14:00	105220,170	-	73422,140	-	0,000	0,000	3583,299	
23.12.14 12:00	109261,730	-	76067,770	-	0,000	0,000	3732,059	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

...ский по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
...ке до получения АКТА допуска УУ
Дата _____